

#121708#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

РОСИНКАС

Нарвская 91А, Калининград

888

3908

ВКТ-7

00105191

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	1,106	128,25	126,38	124,58	123,44	1,14	24	0	0	80,8	71,9	8,87	0	0	-
22.02.2025	1,009	130,49	128,75	127	125,92	1,08	24	0	0	77,4	69,5	7,94	0	0	-
23.02.2025	1,01	128,19	126,5	124,89	123,85	1,04	24	0	0	75,9	67,8	8,1	0	0	-
24.02.2025	0,972	130,06	128,33	126,94	125,76	1,18	24	0	0	73,5	65,9	7,65	0	0	-
25.02.2025	0,968	126,33	124,66	123,42	122,29	1,13	24	0	0	72	64,2	7,83	0	0	-
26.02.2025	0,951	129,27	127,55	126,27	125,12	1,15	24	0	0	71,7	64,2	7,53	0	0	-
27.02.2025	0,932	129,87	128,21	126,86	125,79	1,07	24	0	0	71,5	64,2	7,34	0	0	-
28.02.2025	0,878	127,03	125,55	124,1	123,14	0,96	24	0	0	71,4	64,3	7,09	0	0	-
01.03.2025	0,891	116,26	114,85	113,45	112,62	0,83	24	0	0	73,1	65,3	7,85	0	0	-
02.03.2025	0,886	119,68	118,21	116,87	115,96	0,91	24	0	0	72,3	64,7	7,57	0	0	-
03.03.2025	0,904	130,09	128,51	127,07	126,06	1,01	24	0	0	71,7	64,6	7,12	0	0	-
04.03.2025	0,906	130,1	128,61	127,11	126,15	0,96	24	0	0	71,5	64,4	7,12	0	0	-
05.03.2025	0,883	130,87	129,44	127,84	126,96	0,88	24	0	0	71,5	64,6	6,91	0	0	-
06.03.2025	0,877	131,52	129,96	128,47	127,43	1,04	24	0	0	71,4	64,6	6,83	0	0	-
07.03.2025	0,931	132,11	130,51	129,03	128,02	1,01	24	0	0	71,4	64,1	7,25	0	0	-
08.03.2025	0,839	133,32	131,79	130,23	129,23	1	24	0	0	71,4	65	6,45	0	0	-
09.03.2025	0,834	133,22	131,6	130,13	129	1,13	24	0	0	71,5	65,1	6,41	0	0	-
10.03.2025	0,843	134,73	133,13	131,63	130,51	1,12	24	0	0	71,3	64,9	6,4	0	0	-
11.03.2025	0,847	131,27	129,7	128,26	127,23	1,03	24	0	0	71,1	64,5	6,6	0	0	-
12.03.2025	0,857	131,14	129,62	128,11	127,14	0,97	24	0	0	71,4	64,7	6,71	0	0	-
13.03.2025	0,903	130,1	128,52	127,01	125,98	1,03	24	0	0	72,6	65,4	7,11	0	0	-
14.03.2025	0,954	127,99	126,36	124,8	123,82	0,98	24	0	0	74	66,4	7,63	0	0	-
15.03.2025	0,973	126,75	125,06	123,53	122,47	1,06	24	0	0	75,3	67,4	7,87	0	0	-
16.03.2025	0,947	127,23	125,59	124,02	122,97	1,05	24	0	0	75,1	67,5	7,64	0	0	-
17.03.2025	1,047	125,65	123,92	122,42	121,37	1,05	24	0	0	75,9	67,4	8,55	0	0	-
18.03.2025	0,957	128,4	126,77	125,28	124,24	1,04	24	0	0	73,6	66	7,63	0	0	-
19.03.2025	0,9	128,93	127,36	125,91	124,88	1,03	24	0	0	71,9	64,7	7,16	0	0	-
20.03.2025	0,912	128,78	127,15	125,78	124,73	1,05	24	0	0	71,6	64,4	7,25	0	0	-
Итого:	25,917	3607,63	3562,59	3521,01	3492,08	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,917														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2025	1038,014	85271,65	83763,97	83246,84	82337,45
20.03.2025	1063,931	88879,28	87326,56	86767,85	85829,53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:04:58