

#126820#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

РОСИНКАС
Нарвская 91А, Калининград
888
3908
ВКТ-7
00105191
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,851	131,68	130,08	128,64	127,54	1,1	24	0	0	71,6	65	6,61	0	0	5,6
22.03.2025	0,847	130,22	128,72	127,21	126,19	1,02	24	0	0	71,6	64,9	6,67	0	0	5,7
23.03.2025	0,858	131,51	129,92	128,49	127,43	1,06	24	0	0	71,4	64,7	6,66	0	0	6,8
24.03.2025	0,855	131,27	129,71	128,24	127,23	1,01	24	0	0	71,6	65	6,67	0	0	5,5
25.03.2025	0,89	130,68	129,13	127,66	126,6	1,06	24	0	0	71,6	64,7	6,95	0	0	4,4
26.03.2025	0,904	132,58	130,96	129,5	128,44	1,06	24	0	0	71,5	64,5	6,98	0	0	6,9
27.03.2025	0,854	132,14	130,53	129,07	127,98	1,09	24	0	0	71,5	64,9	6,63	0	0	5,7
28.03.2025	0,844	133,7	132,06	130,59	129,45	1,14	24	0	0	71,6	65,1	6,48	0	0	8,9
29.03.2025	0,81	132,44	131	129,37	128,41	0,96	24	0	0	71,5	65,3	6,26	0	0	9,9
30.03.2025	0,816	131,92	130,62	128,83	128,04	0,79	24	0	0	71,4	65	6,33	0	0	6,8
31.03.2025	0,848	131,34	129,82	128,29	127,29	1	24	0	0	71,4	64,8	6,62	0	0	5,9
01.04.2025	0,857	126,64	125,19	123,71	122,78	0,93	24	0	0	71,5	64,6	6,94	0	0	-
02.04.2025	0,849	124,54	123,04	121,69	120,69	1	24	0	0	71,5	64,5	6,97	0	0	-
03.04.2025	0,824	127,29	125,78	124,36	123,35	1,01	24	0	0	71,4	64,7	6,64	0	0	-
04.04.2025	0,451	89,29	88,11	87,22	86,3	0,92	24	0	0	71,5	66,4	5,11	0	0	-
05.04.2025	0,834	150,96	149,08	147,38	146,02	1,36	24	0	0	72,3	66,7	5,63	0	0	-
06.04.2025	0,889	148,55	146,72	144,86	143,56	1,3	24	0	0	74,4	68,3	6,14	0	0	-
07.04.2025	0,5	100,1	98,95	97,68	96,83	0,85	24	0	0	73,5	68,4	5,12	0	0	-
08.04.2025	0,044	40,11	39,76	39,15	38,84	0,31	24	0	0	71,3	70,2	1,05	0	0	-
09.04.2025	0,112	38,26	37,79	37,35	36,94	0,41	24	0	0	71,1	68,3	2,85	0	0	-
10.04.2025	0,656	82,54	80,84	80,62	79,33	1,29	24	0	0	72	63,8	8,14	0	0	-
11.04.2025	1,044	156,81	154,33	153,2	151,34	1,86	24	0	0	71,5	64,7	6,81	0	0	-
12.04.2025	0,963	158,18	155,76	154,49	152,72	1,77	24	0	0	71,6	65,4	6,23	0	0	-
13.04.2025	0,92	161,84	159,44	158,1	156,3	1,8	24	0	0	71,5	65,7	5,8	0	0	-
14.04.2025	0,32	87,92	86,61	85,87	84,82	1,05	24	0	0	71,4	67,7	3,71	0	0	-
15.04.2025	0,056	49,38	48,6	48,2	47,5	0,7	24	0	0	71	70	1,05	0	0	-
16.04.2025	0,07	50,55	49,74	49,35	48,65	0,7	24	0	0	70,8	69,4	1,37	0	0	-
17.04.2025	0,046	41,81	41,16	40,9	40,26	0,64	24	0	0	69,5	68,5	1,02	0	0	-
18.04.2025	0,048	35,91	35,34	35,19	34,62	0,57	24	0	0	69	67,9	1,13	0	0	-
19.04.2025	0,024	35,89	35,34	35,15	34,62	0,53	24	0	0	69,1	68,6	0,52	0	0	-
20.04.2025	0,036	35,69	35,12	34,97	34,4	0,57	24	0	0	68,6	67,8	0,89	0	0	-
Итого:	18,92	3291,74	3249,25	3215,33	3184,47	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,92														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2025	1063,931	88879,28	87326,56	86767,85	85829,53
20.04.2025	1082,851	92171,02	90575,81	89983,18	89014

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.04.2025 13:07:56