

#25444#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель **РОСИНКАС**
Адрес потребителя **Нарвская 91А, Калининград**
Номер абонента **888**
Порядковый номер **3908**
Тип теплосчётчика **ВКТ-7**
Заводской номер **00105191**
Номер системы **1**

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	0,328	25,3	24,71	24,71	24,24	0,47	24	0	0	72,4	59	13,39	0	0	-
22.04.2022	0,283	25,33	24,74	24,72	24,27	0,45	24	0	0	72,4	60,8	11,5	0	0	-
23.04.2022	0,256	25,19	24,61	24,68	24,13	0,55	24	0	0	72,2	61,8	10,46	0	0	-
24.04.2022	0,304	25,22	24,64	24,66	24,17	0,49	24	0	0	72,3	60	12,3	0	0	-
25.04.2022	0,337	21,66	21,15	21,2	20,77	0,43	24	0	0	72	56	15,95	0	0	-
26.04.2022	0,29	15,84	15,5	15,48	15,26	0,22	24	0	0	70,8	52,1	18,69	0	0	-
27.04.2022	0,236	14,92	14,76	14,66	14,52	0,14	24	0	0	68,4	52	16,32	0	0	-
28.04.2022	0,267	15,62	15,47	15,35	15,23	0,12	24	0	0	68,1	50,7	17,44	0	0	-
29.04.2022	0,237	16,36	16,16	16,07	15,92	0,15	24	0	0	68,2	53,5	14,73	0	0	-
30.04.2022	0,203	15,99	15,73	15,7	15,49	0,21	24	0	0	68,1	55,1	13,01	0	0	-
01.05.2022	0,213	17,24	16,92	16,87	16,68	0,19	24	0	0	68,6	55,8	12,74	0	0	-
02.05.2022	0,214	16	15,7	15,72	15,46	0,26	24	0	0	68,1	54,4	13,69	0	0	-
03.05.2022	0,207	16,31	16	16	15,76	0,24	24	0	0	68,3	55,3	12,99	0	0	-
04.05.2022	0,272	16,15	15,83	15,85	15,59	0,26	24	0	0	68	50,7	17,27	0	0	-
05.05.2022	0,25	16,79	16,46	16,43	16,22	0,21	24	0	0	68,4	53,1	15,29	0	0	-
06.05.2022	0,12	9,35	9,18	9,25	9,08	0,17	24	0	0	65,8	52,9	12,95	0	0	-
07.05.2022	0,033	5,2	5,14	5,2	5,14	0,06	24	0	0	59,9	54,4	5,51	0	0	-
08.05.2022	0,028	5,07	5,05	5,07	5,05	0,02	24	0	0	59,3	55,1	4,25	0	0	-
09.05.2022	0,026	5,48	5,47	5,48	5,47	0,01	24	0	0	60,2	56,3	3,86	0	0	-
10.05.2022	0,033	4,54	4,52	4,54	4,52	0,02	24	0	0	58,5	52,8	5,79	0	0	-
11.05.2022	0,054	4,9	4,87	4,9	4,87	0,03	24	0	0	59	48,6	10,41	0	0	-
12.05.2022	0,076	4,63	4,58	4,63	4,58	0,05	24	0	0	58,5	42,5	15,96	0	0	-
13.05.2022	0,052	5,58	5,52	5,58	5,52	0,06	24	0	0	60,1	51,3	8,76	0	0	-
14.05.2022	0,027	4,93	4,87	4,93	4,87	0,06	24	0	0	59,1	55,2	3,87	0	0	-
15.05.2022	0,037	5	4,96	5	4,96	0,04	24	0	0	59,5	52,9	6,55	0	0	-
16.05.2022	0,049	5,07	5,02	5,07	5,02	0,05	24	0	0	59,3	50,3	8,98	0	0	-
17.05.2022	0,03	5,24	5,23	5,24	5,23	0,01	24	0	0	59,7	54,4	5,28	0	0	-
18.05.2022	0,032	5,27	5,3	5,27	5,3	-0,03	24	0	0	59,9	54,7	5,24	0	0	-
19.05.2022	0,036	5,27	5,29	5,27	5,29	-0,02	24	0	0	60,4	54,2	6,18	0	0	-
20.05.2022	0,029	5,25	5,21	5,25	5,21	0,04	24	0	0	60,3	55,3	4,98	0	0	-
Итого:	4,559	364,7	358,59	358,78	353,82	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,559														

Общее время работы системы, ч **720**

Период нормальной работы системы, ч **720**

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2022	620,84	37341,77	36596,19	36458,64	36063,23
20.05.2022	625,399	37706,47	36954,78	36817,42	36417,05

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2022 7:23:03