

#25456#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель **РОСИНКАС**
Адрес потребителя **Нарвская 91А, Калининград**
Номер абонента **888**
Порядковый номер **3908**
Тип теплосчётчика **ВКТ-7**
Заводской номер **00105191**
Номер системы **1**

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	0,029	4,66	4,57	4,66	4,57	0,09	24	0	0	66,7	61	5,62	0	0	-
22.04.2023	0,028	4,92	4,83	4,92	4,83	0,09	24	0	0	64,4	59,7	4,75	0	0	-
23.04.2023	0,041	4,53	4,46	4,53	4,46	0,07	24	0	0	57,7	49,6	8,08	0	0	-
24.04.2023	0,033	4,06	4,03	4,06	4,03	0,03	24	0	0	55,8	49,2	6,64	0	0	-
25.04.2023	0,145	10,75	10,57	10,59	10,49	0,1	24	0	0	63,3	49,8	13,59	0	0	-
26.04.2023	0,342	25,18	24,67	24,7	24,37	0,33	24	0	0	68,1	54,2	13,88	0	0	-
27.04.2023	0,348	26,01	25,45	25,51	25,07	0,44	24	0	0	68,2	54,6	13,6	0	0	-
28.04.2023	0,344	27,29	26,81	26,74	26,36	0,38	24	0	0	68,4	55,4	12,97	0	0	-
29.04.2023	0,322	24,39	23,87	23,89	23,56	0,33	24	0	0	67,9	54,4	13,55	0	0	-
30.04.2023	0,311	23,63	23,14	23,15	22,83	0,32	24	0	0	68	54,5	13,43	0	0	-
01.05.2023	0,324	23,2	22,65	22,72	22,35	0,37	24	0	0	67,9	53,6	14,25	0	0	-
02.05.2023	0,335	24,73	24,13	24,21	23,82	0,39	24	0	0	68,2	54,4	13,76	0	0	-
03.05.2023	0,324	23,17	22,6	22,68	22,31	0,37	24	0	0	67,7	53,5	14,24	0	0	-
04.05.2023	0,327	23,68	23,08	23,2	22,8	0,4	24	0	0	67,6	53,4	14,15	0	0	-
05.05.2023	0,338	27,29	26,66	26,74	26,25	0,49	24	0	0	68,1	55,4	12,68	0	0	-
06.05.2023	0,333	27,49	26,85	26,94	26,41	0,53	24	0	0	68,3	56	12,31	0	0	-
07.05.2023	0,316	23,53	22,97	23,04	22,66	0,38	24	0	0	67,8	54,1	13,66	0	0	-
08.05.2023	0,306	22,18	21,64	21,7	21,4	0,3	24	0	0	67,5	53,4	14,15	0	0	-
09.05.2023	0,306	21,98	21,46	21,5	21,22	0,28	24	0	0	67,4	53,2	14,25	0	0	-
10.05.2023	0,139	12,24	11,94	12,06	11,84	0,22	24	0	0	66,1	54,8	11,31	0	0	-
11.05.2023	0,022	4,69	4,62	4,69	4,62	0,07	24	0	0	57,3	52,3	5,01	0	0	-
12.05.2023	0,025	4,74	4,68	4,74	4,68	0,06	24	0	0	57,1	52,1	5,02	0	0	-
13.05.2023	0,021	5,1	5,04	5,1	5,04	0,06	24	0	0	57,7	53,6	4,13	0	0	-
14.05.2023	0,026	4,64	4,59	4,64	4,59	0,05	24	0	0	57,5	51,7	5,78	0	0	-
15.05.2023	0,022	4,31	4,27	4,31	4,27	0,04	24	0	0	56,3	51,2	5,12	0	0	-
16.05.2023	0,026	4,32	4,26	4,32	4,26	0,06	24	0	0	56,2	51,6	4,66	0	0	-
17.05.2023	0,023	4,22	4,21	4,22	4,21	0,01	24	0	0	56	51,1	4,86	0	0	-
18.05.2023	0,031	4,59	4,59	4,59	4,59	0	24	0	0	56,6	51,1	5,59	0	0	-
19.05.2023	0,022	4,44	4,44	4,44	4,44	0	24	0	0	56,5	53,1	3,47	0	0	-
20.05.2023	0,017	4,58	4,55	4,58	4,55	0,03	24	0	0	56,8	53,5	3,3	0	0	-
Итого:	5,226	430,54	421,63	423,17	416,88	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,226														

Общее время работы системы, ч **720**

Период нормальной работы системы, ч **720**

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2023	771,093	49248,94	48285,86	48082,66	47556,31
20.05.2023	776,319	49679,48	48707,49	48505,83	47973,19

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 12:14:22