

#84516#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель РОСИНКАС
Адрес потребителя Нарвская 91А, Калининград
Номер абонента 888
Порядковый номер 3908
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105191
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	0,962	130,92	128,97	127,86	126,55	1,31	24	0	0	71,5	64	7,51	0	0	3,7
22.04.2024	0,974	132,27	130,26	129,19	127,78	1,41	24	0	0	71,9	64,4	7,52	0	0	3,1
23.04.2024	0,968	131	128,98	127,89	126,46	1,43	24	0	0	72,6	65	7,57	0	0	2,9
24.04.2024	0,915	126,56	124,77	123,67	122,44	1,23	24	0	0	71,1	63,7	7,39	0	0	4,9
25.04.2024	0,913	130,11	128,23	127,16	125,8	1,36	24	0	0	71	63,8	7,18	0	0	6,4
26.04.2024	0,942	139,17	137,6	135,95	134,95	1	24	0	0	71,7	64,8	6,93	0	0	7,8
27.04.2024	0,428	68,29	67,41	66,75	66,12	0,63	24	0	0	71,4	65	6,37	0	0	12,1
28.04.2024	0,025	3,45	3,44	3,45	3,44	0,01	24	0	0	65,1	60	5,1	0	0	14,6
29.04.2024	0,028	3,59	3,56	3,59	3,56	0,03	24	0	0	65,2	59,2	5,9	0	0	16,9
30.04.2024	0,028	4,15	4,09	4,15	4,09	0,06	24	0	0	66,1	60,5	5,6	0	0	16,1
01.05.2024	0,024	3,98	3,93	3,98	3,93	0,05	24	0	0	65,7	61,6	4,09	0	0	-
02.05.2024	0,033	3,73	3,68	3,73	3,68	0,05	24	0	0	63,3	55,4	7,88	0	0	-
03.05.2024	0,034	4,21	4,18	4,21	4,18	0,03	24	0	0	57,2	50,1	7,11	0	0	-
04.05.2024	0,036	4,38	4,33	4,38	4,33	0,05	24	0	0	57,6	49,4	8,24	0	0	-
05.05.2024	0,021	4,09	4,06	4,09	4,06	0,03	24	0	0	57,2	51,7	5,5	0	0	-
06.05.2024	0,02	3,96	3,94	3,96	3,94	0,02	24	0	0	56,4	51,1	5,31	0	0	-
07.05.2024	0,019	3,91	3,9	3,91	3,9	0,01	24	0	0	55,5	51	4,59	0	0	-
08.05.2024	0,015	3,79	3,79	3,79	3,79	0	24	0	0	55,1	51,1	4,02	0	0	-
09.05.2024	0,011	3,92	3,92	3,92	3,92	0	24	0	0	55,4	52	3,45	0	0	-
10.05.2024	0,013	3,92	3,91	3,92	3,91	0,01	24	0	0	55,6	51,5	4,1	0	0	-
11.05.2024	0,013	3,82	3,83	3,82	3,83	-0,01	24	0	0	55	51,1	3,93	0	0	-
12.05.2024	0,023	3,7	3,69	3,7	3,69	0,01	24	0	0	54,6	47,4	7,18	0	0	-
13.05.2024	0,025	3,92	3,9	3,92	3,9	0,02	24	0	0	55,1	49,3	5,8	0	0	-
14.05.2024	0,018	3,97	3,96	3,97	3,96	0,01	24	0	0	55,6	50,5	5,16	0	0	-
15.05.2024	0,027	4,12	4,11	4,12	4,11	0,01	24	0	0	55,7	48,9	6,82	0	0	-
16.05.2024	0,03	4,57	4,53	4,57	4,53	0,04	24	0	0	57,2	51,1	6,09	0	0	-
17.05.2024	0,028	3,89	3,86	3,89	3,86	0,03	24	0	0	56	50,1	5,91	0	0	-
18.05.2024	0,024	3,5	3,49	3,5	3,49	0,01	24	0	0	54,8	49,4	5,32	0	0	-
19.05.2024	0,011	3,39	3,38	3,39	3,38	0,01	24	0	0	54,2	49,3	4,92	0	0	-
20.05.2024	0,018	3,41	3,41	3,41	3,41	0	24	0	0	54,2	49	5,22	0	0	-
Итого:	6,626	947,69	935,11	927,84	918,99	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,626														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2024	930,905	70656,97	69389,18	68974,96	68238,59
20.05.2024	937,531	71604,66	70324,29	69902,8	69157,58

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:02:13