

#131148#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

РОСИНКАС

Нарвская 91А, Калининград

888

3908

ВКТ-7

00105191

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,031	34,97	34,43	34,28	33,74	0,54	24	0	0	67,3	66,6	0,78	0	0	-
22.04.2025	0,057	35,25	34,69	34,53	33,98	0,55	24	0	0	68,9	67,4	1,52	0	0	-
23.04.2025	0,038	34,87	34,3	34,15	33,58	0,57	24	0	0	68,9	67,9	1	0	0	-
24.04.2025	0,038	32,83	32,28	32,15	31,61	0,54	24	0	0	68,8	67,6	1,13	0	0	-
25.04.2025	0,046	34,29	33,72	33,57	33,01	0,56	24	0	0	68,5	67,2	1,25	0	0	-
26.04.2025	0,025	34,06	33,5	33,34	32,78	0,56	24	0	0	68,6	68	0,62	0	0	-
27.04.2025	0,038	33,76	33,2	33,04	32,5	0,54	24	0	0	68,5	67,4	1,06	0	0	-
28.04.2025	0,035	34,84	34,27	34,12	33,55	0,57	24	0	0	68,5	67,5	0,98	0	0	-
29.04.2025	0,039	35,22	34,63	34,5	33,91	0,59	24	0	0	68,7	67,6	1,07	0	0	-
30.04.2025	0,037	35,3	34,72	34,58	34	0,58	24	0	0	68,8	67,9	0,97	0	0	-
01.05.2025	0,029	34,82	34,26	34,1	33,54	0,56	24	0	0	68,8	68,1	0,68	0	0	-
02.05.2025	0,025	35,26	34,68	34,54	33,96	0,58	24	0	0	68,6	68,1	0,56	0	0	-
03.05.2025	0,03	30,94	30,47	30,32	29,85	0,47	24	0	0	67,3	66,5	0,78	0	0	-
04.05.2025	0,028	37,13	36,55	36,35	35,79	0,56	24	0	0	69	68,4	0,67	0	0	-
05.05.2025	0,037	35,96	35,37	35,24	34,65	0,59	24	0	0	68,8	67,8	0,93	0	0	-
06.05.2025	0,059	34,04	33,48	33,37	32,85	0,52	24	0	0	65,9	64,2	1,69	0	0	-
07.05.2025	0,046	34,44	33,99	33,72	33,28	0,44	24	0	0	67,8	66,6	1,3	0	0	-
08.05.2025	0,031	34,81	34,34	34,09	33,62	0,47	24	0	0	68,7	67,9	0,82	0	0	-
09.05.2025	0,024	34,75	34,22	34,03	33,5	0,53	24	0	0	68,7	68,1	0,58	0	0	-
10.05.2025	0,034	35,4	34,82	34,68	34,1	0,58	24	0	0	68,8	67,9	0,9	0	0	-
11.05.2025	0,043	35,06	34,48	34,34	33,77	0,57	24	0	0	68,4	67,3	1,14	0	0	-
12.05.2025	0,05	33,68	33,12	32,96	32,42	0,54	24	0	0	68,6	67,2	1,42	0	0	-
13.05.2025	0,049	33,98	33,41	33,26	32,7	0,56	24	0	0	68,4	67,1	1,36	0	0	-
14.05.2025	0,036	34,3	33,73	33,6	33,04	0,56	24	0	0	68,6	67,6	0,98	0	0	-
15.05.2025	0,038	33,16	32,62	32,44	31,93	0,51	24	0	0	68	67	1,04	0	0	-
16.05.2025	0,034	33,87	33,32	33,15	32,6	0,55	24	0	0	68,1	67,2	0,93	0	0	-
17.05.2025	0,028	34	33,45	33,28	32,73	0,55	24	0	0	68,6	67,9	0,71	0	0	-
18.05.2025	0,04	34,33	33,77	33,61	33,06	0,55	24	0	0	68,8	67,7	1,08	0	0	-
19.05.2025	0,071	35,22	34,61	34,5	33,91	0,59	24	0	0	68,4	66,4	1,98	0	0	-
20.05.2025	0,04	36,05	35,46	35,33	34,74	0,59	24	0	0	69,2	68,2	0,98	0	0	-
Итого:	1,156	1036,59	1019,89	1015,17	998,7	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,156														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2025	1082,851	92171,02	90575,81	89983,18	89014
20.05.2025	1084,007	93207,61	91595,7	90998,35	90012,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.05.2025 9:51:57