

#25459#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель **РОСИНКАС**
Адрес потребителя **Нарвская 91А, Калининград**
Номер абонента **888**
Порядковый номер **3908**
Тип теплосчётчика **ВКТ-7**
Заводской номер **00105191**
Номер системы **1**

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,021	3,78	3,74	3,78	3,74	0,04	24	0	0	53,4	47,6	5,78	0	0	14
22.05.2021	0,016	3,96	3,92	3,96	3,92	0,04	24	0	0	53,7	49,2	4,49	0	0	-
23.05.2021	0,016	3,89	3,85	3,89	3,85	0,04	24	0	0	53,7	49,1	4,6	0	0	-
24.05.2021	0,028	4,21	4,16	4,21	4,16	0,05	24	0	0	54,4	47,8	6,7	0	0	16
25.05.2021	0,024	3,92	3,88	3,92	3,88	0,04	24	0	0	53,5	47,2	6,26	0	0	-
26.05.2021	0,022	4,01	3,97	4,01	3,97	0,04	24	0	0	53,7	47,5	6,19	0	0	-
27.05.2021	0,032	3,95	3,91	3,95	3,91	0,04	24	0	0	53,6	44,4	9,12	0	0	-
28.05.2021	0,02	3,92	3,87	3,92	3,87	0,05	24	0	0	53,2	48	5,25	0	0	11
29.05.2021	0,012	3,99	3,96	3,99	3,96	0,03	24	0	0	53,6	49,5	4,17	0	0	12,3
30.05.2021	0,023	4,16	4,13	4,16	4,13	0,03	24	0	0	56	50,1	5,9	0	0	-
31.05.2021	0,03	4	3,97	4	3,97	0,03	24	0	0	55,6	48,5	7,12	0	0	16
01.06.2021	0,029	4,17	4,12	4,17	4,12	0,05	24	0	0	55,9	48,7	7,23	0	0	-
02.06.2021	0,032	3,98	3,95	3,98	3,95	0,03	24	0	0	55,8	48	7,82	0	0	-
03.06.2021	0,025	4,32	4,28	4,32	4,28	0,04	24	0	0	56,6	50,5	6,09	0	0	15
04.06.2021	0,022	4,41	4,39	4,41	4,39	0,02	24	0	0	56,9	51,7	5,14	0	0	-
05.06.2021	0,021	3,93	3,9	3,93	3,9	0,03	24	0	0	56,5	50,8	5,66	0	0	13,4
06.06.2021	0,025	4,09	4,05	4,09	4,05	0,04	24	0	0	56,3	49,6	6,63	0	0	22
07.06.2021	0,022	4,15	4,12	4,15	4,12	0,03	24	0	0	56,4	50,5	5,9	0	0	-
08.06.2021	0,024	4,17	4,12	4,17	4,12	0,05	24	0	0	56,9	51,3	5,64	0	0	18,8
09.06.2021	0,031	3,97	3,91	3,97	3,91	0,06	24	0	0	55	47,8	7,18	0	0	21
10.06.2021	0,025	4,11	4,06	4,11	4,06	0,05	24	0	0	54,4	48,8	5,65	0	0	-
11.06.2021	0,018	4,01	3,96	4,01	3,96	0,05	24	0	0	53,8	48,6	5,27	0	0	-
12.06.2021	0,016	3,82	3,76	3,82	3,76	0,06	24	0	0	53,6	49,3	4,3	0	0	-
13.06.2021	0,016	4,05	4	4,05	4	0,05	24	0	0	54,3	49,6	4,75	0	0	-
14.06.2021	0,021	4,49	4,43	4,49	4,43	0,06	24	0	0	55,6	50,4	5,15	0	0	-
15.06.2021	0,023	4	3,95	4	3,95	0,05	24	0	0	54,8	48,8	5,9	0	0	-
16.06.2021	0,027	4,3	4,24	4,3	4,24	0,06	24	0	0	54,9	48,7	6,21	0	0	-
17.06.2021	0,022	4,03	3,98	4,03	3,98	0,05	24	0	0	54,8	49,2	5,6	0	0	-
18.06.2021	0,019	4,38	4,32	4,38	4,32	0,06	24	0	0	55,4	50,6	4,79	0	0	-
19.06.2021	0,015	4,73	4,68	4,73	4,68	0,05	24	0	0	56,6	52,8	3,87	0	0	-
20.06.2021	0,014	4,08	4,02	4,08	4,02	0,06	24	0	0	55,9	52	3,95	0	0	-
Итого:	0,691	126,98	125,6	126,98	125,6	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,691														

Общее время работы системы, ч **744**
Период нормальной работы системы, ч **744**

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.05.2021	480,592	28446,13	27873,94	27770,57	27467,83
20.06.2021	481,283	28573,11	27999,54	27897,55	27593,43

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2021 7:47:34