

#88596#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

РОСИНКАС

Нарвская 91А, Калининград

888

3908

ВКТ-7

00105191

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0,017	3,28	3,28	3,28	3,28	0	24	0	0	53,8	48,4	5,36	0	0	-
22.05.2024	0,019	3,29	3,28	3,29	3,28	0,01	24	0	0	53,8	48,2	5,6	0	0	-
23.05.2024	0,015	3,32	3,31	3,32	3,31	0,01	24	0	0	53,6	48,7	4,91	0	0	-
24.05.2024	0,013	3,29	3,29	3,29	3,29	0	24	0	0	53,8	49	4,8	0	0	-
25.05.2024	0,015	3,3	3,29	3,3	3,29	0,01	24	0	0	53,8	49,5	4,25	0	0	-
26.05.2024	0,019	3,2	3,18	3,2	3,18	0,02	24	0	0	53,8	48,4	5,39	0	0	-
27.05.2024	0,014	3,32	3,3	3,32	3,3	0,02	24	0	0	53,9	49,2	4,63	0	0	-
28.05.2024	0,011	3,45	3,41	3,45	3,41	0,04	24	0	0	54,6	50	4,51	0	0	-
29.05.2024	0,018	3,46	3,42	3,46	3,42	0,04	24	0	0	54,7	49,2	5,47	0	0	-
30.05.2024	0,014	3,34	3,31	3,34	3,31	0,03	24	0	0	54,4	49,3	5,12	0	0	-
31.05.2024	0,014	3,65	3,6	3,65	3,6	0,05	24	0	0	54,9	50,5	4,39	0	0	-
01.06.2024	0,008	3,88	3,84	3,88	3,84	0,04	24	0	0	56	52,5	3,41	0	0	-
02.06.2024	0,008	3,83	3,77	3,83	3,77	0,06	24	0	0	56	52,8	3,22	0	0	-
03.06.2024	0,01	3,64	3,6	3,64	3,6	0,04	24	0	0	55,6	51,2	4,36	0	0	-
04.06.2024	0,016	3,44	3,39	3,44	3,39	0,05	24	0	0	54,6	49,7	4,88	0	0	-
05.06.2024	0,014	3,54	3,5	3,54	3,5	0,04	24	0	0	54,8	50,5	4,36	0	0	-
06.06.2024	0,02	3,78	3,72	3,78	3,72	0,06	24	0	0	55,6	50,4	5,2	0	0	-
07.06.2024	0,022	3,88	3,83	3,88	3,83	0,05	24	0	0	55,8	50,3	5,51	0	0	-
08.06.2024	0,013	3,6	3,54	3,6	3,54	0,06	24	0	0	55	51,1	3,9	0	0	-
09.06.2024	0,018	3,69	3,65	3,69	3,65	0,04	24	0	0	55,3	50	5,28	0	0	-
10.06.2024	0,02	3,73	3,68	3,73	3,68	0,05	24	0	0	55,4	50,5	4,97	0	0	-
11.06.2024	0,014	3,56	3,51	3,56	3,51	0,05	24	0	0	55	51	3,99	0	0	-
12.06.2024	0,005	3,57	3,51	3,57	3,51	0,06	24	0	0	54,9	51,3	3,52	0	0	-
13.06.2024	0,017	3,58	3,52	3,58	3,52	0,06	24	0	0	54,9	49,4	5,49	0	0	-
14.06.2024	0,012	3,58	3,54	3,58	3,54	0,04	24	0	0	54,9	50,2	4,78	0	0	-
15.06.2024	0,006	3,58	3,52	3,58	3,52	0,06	24	0	0	55	51,7	3,27	0	0	-
16.06.2024	0,015	3,5	3,47	3,5	3,47	0,03	24	0	0	55	50,4	4,63	0	0	-
17.06.2024	0,011	3,49	3,46	3,49	3,46	0,03	24	0	0	54,9	50,4	4,49	0	0	-
18.06.2024	0,014	3,22	3,2	3,22	3,2	0,02	24	0	0	54,1	49,6	4,53	0	0	-
19.06.2024	0,015	3,22	3,22	3,22	3,22	0	24	0	0	53,9	49,2	4,74	0	0	-
20.06.2024	0,012	3,22	3,22	3,22	3,22	0	24	0	0	53,8	49,1	4,71	0	0	-
Итого:	0,439	108,43	107,36	108,43	107,36	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,439														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.05.2024	937,531	71604,66	70324,29	69902,8	69157,58
20.06.2024	937,97	71713,09	70431,65	70011,23	69264,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2024 7:22:50