

#134131#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

РОСИНКАС

Нарвская 91А, Калининград

888

3908

ВКТ-7

00105191

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,055	35,71	35,11	34,97	34,4	0,57	24	0	0	69	67,6	1,45	0	0	-
22.05.2025	0,079	34,58	33,99	33,86	33,29	0,57	24	0	0	69	66,7	2,25	0	0	-
23.05.2025	0,047	34,77	34,19	34,05	33,48	0,57	24	0	0	68,8	67,5	1,25	0	0	-
24.05.2025	0,041	35,13	34,55	34,41	33,83	0,58	24	0	0	69	67,9	1,13	0	0	-
25.05.2025	0,033	34,82	34,25	34,1	33,54	0,56	24	0	0	69	68,1	0,88	0	0	-
26.05.2025	0,039	35,43	34,87	34,71	34,15	0,56	24	0	0	68,9	67,8	1,05	0	0	-
27.05.2025	0,034	25,92	25,55	25,41	25,05	0,36	24	0	0	66,7	65,6	1,1	0	0	-
28.05.2025	0,043	36,78	36,17	36	35,41	0,59	24	0	0	68,7	67,7	1,07	0	0	-
29.05.2025	0,049	36,75	36,14	36	35,42	0,58	24	0	0	68,6	67,3	1,23	0	0	-
30.05.2025	0,055	36,02	35,44	35,29	34,72	0,57	24	0	0	68,3	66,8	1,5	0	0	-
31.05.2025	0,022	33,27	32,75	32,63	32,12	0,51	24	0	0	66,7	66,1	0,55	0	0	-
01.06.2025	0,037	36,54	35,97	35,76	35,2	0,56	24	0	0	68,8	67,9	0,84	0	0	-
02.06.2025	0,044	38,32	37,73	37,49	36,95	0,54	24	0	0	69	67,9	1,08	0	0	-
03.06.2025	0,039	38,14	37,51	37,34	36,74	0,6	24	0	0	68,8	67,9	0,89	0	0	-
04.06.2025	0,053	38,33	37,72	37,49	36,94	0,55	24	0	0	68,8	67,5	1,31	0	0	-
05.06.2025	0,044	38,71	38,09	37,86	37,33	0,53	24	0	0	68,9	68	0,95	0	0	-
06.06.2025	0,042	39,05	38,38	38,21	37,6	0,61	24	0	0	69,1	68,1	0,94	0	0	-
07.06.2025	0,024	39,35	38,76	38,49	37,96	0,53	24	0	0	69,1	68,7	0,4	0	0	-
08.06.2025	0,036	38,54	37,9	37,74	37,11	0,63	24	0	0	68,7	68	0,73	0	0	-
09.06.2025	0,036	39,67	39,02	38,77	38,21	0,56	24	0	0	69,3	68,4	0,86	0	0	-
10.06.2025	0,044	39,25	38,66	38,39	37,87	0,52	24	0	0	69,2	68,1	1,04	0	0	-
11.06.2025	0,04	39,74	39,15	38,87	38,32	0,55	24	0	0	69,1	68,2	0,91	0	0	-
12.06.2025	0,024	38,95	38,37	38,1	37,57	0,53	24	0	0	69,1	68,7	0,44	0	0	-
13.06.2025	0,033	38,61	38,02	37,8	37,23	0,57	24	0	0	69,5	68,8	0,72	0	0	-
14.06.2025	0,026	37,56	36,98	36,75	36,19	0,56	24	0	0	69,4	68,8	0,5	0	0	-
15.06.2025	0,04	34,69	34,11	33,91	33,37	0,54	24	0	0	69,2	68,2	0,98	0	0	-
16.06.2025	0,027	33,81	33,29	33,09	32,58	0,51	24	0	0	68,8	68,1	0,68	0	0	-
17.06.2025	0,04	33,36	32,78	32,64	32,08	0,56	24	0	0	69,1	67,9	1,15	0	0	-
18.06.2025	0,04	33,09	32,54	32,37	31,84	0,53	24	0	0	68,9	67,8	1,13	0	0	-
19.06.2025	0,037	30,73	30,28	30,1	29,65	0,45	24	0	0	67,1	66,1	1,03	0	0	-
20.06.2025	0,029	33,45	32,9	32,73	32,18	0,55	24	0	0	68,7	67,8	0,88	0	0	-
Итого:	1,232	1119,07	1101,17	1095,33	1078,33	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,232														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.05.2025	1084,007	93207,61	91595,7	90998,35	90012,7
20.06.2025	1085,239	94326,68	92696,87	92093,68	91091,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 10:04:47