

#25454#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

РОСИНКАС

Нарвская 91А, Калининград

888

3908

ВКТ-7

00105191

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	0,022	4,62	4,51	4,62	4,51	0,11	24	0	0	57,7	53,3	4,42	0	0	-
22.06.2023	0,021	4,64	4,55	4,64	4,55	0,09	24	0	0	58	53,3	4,68	0	0	-
23.06.2023	0,019	4,66	4,58	4,66	4,58	0,08	24	0	0	58,1	54,2	3,87	0	0	-
24.06.2023	0,026	4,67	4,57	4,67	4,57	0,1	24	0	0	58,1	54,1	4,05	0	0	-
25.06.2023	0,032	4,56	4,47	4,56	4,47	0,09	24	0	0	57,8	51,1	6,69	0	0	-
26.06.2023	0,018	4,61	4,53	4,61	4,53	0,08	24	0	0	57,8	53,1	4,71	0	0	-
27.06.2023	0,021	4,87	4,78	4,87	4,78	0,09	24	0	0	58,4	54,1	4,37	0	0	-
28.06.2023	0,028	4,93	4,88	4,93	4,88	0,05	24	0	0	58,2	53,9	4,28	0	0	-
29.06.2023	0,025	4,63	4,59	4,63	4,59	0,04	24	0	0	57	52,4	4,68	0	0	-
30.06.2023	0,022	5,06	5,04	5,06	5,04	0,02	24	0	0	58,4	54,5	3,92	0	0	-
01.07.2023	0,027	5,08	5,01	5,08	5,01	0,07	24	0	0	59	54,5	4,49	0	0	-
02.07.2023	0,025	4,85	4,79	4,85	4,79	0,06	24	0	0	58,6	55	3,62	0	0	-
03.07.2023	0,028	4,88	4,81	4,88	4,81	0,07	24	0	0	58,3	54	4,36	0	0	-
04.07.2023	0,034	4,92	4,85	4,92	4,85	0,07	24	0	0	58,6	52,7	5,89	0	0	-
05.07.2023	0,027	4,84	4,79	4,84	4,79	0,05	24	0	0	58,1	53,8	4,28	0	0	-
06.07.2023	0,032	4,94	4,89	4,94	4,89	0,05	24	0	0	58,4	53	5,39	0	0	-
07.07.2023	0,029	4,86	4,82	4,86	4,82	0,04	24	0	0	58,1	52,5	5,55	0	0	-
08.07.2023	0,019	4,9	4,84	4,9	4,84	0,06	24	0	0	58,2	54,6	3,67	0	0	-
09.07.2023	0,031	4,95	4,89	4,95	4,89	0,06	24	0	0	58,6	53,8	4,82	0	0	-
10.07.2023	0,026	5,03	4,96	5,03	4,96	0,07	24	0	0	59,1	54,7	4,37	0	0	-
11.07.2023	0,028	4,93	4,86	4,93	4,86	0,07	24	0	0	58,5	53,3	5,15	0	0	-
12.07.2023	0,018	5,01	4,93	5,01	4,93	0,08	24	0	0	58,9	55	3,88	0	0	-
13.07.2023	0,019	4,57	4,51	4,57	4,51	0,06	24	0	0	57,3	53,5	3,82	0	0	-
14.07.2023	0,025	4,95	4,88	4,95	4,88	0,07	24	0	0	58,4	54,5	3,93	0	0	-
15.07.2023	0,028	4,95	4,88	4,95	4,88	0,07	24	0	0	58,8	54,3	4,57	0	0	-
16.07.2023	0,032	4,94	4,89	4,94	4,89	0,05	24	0	0	58,9	53,9	5	0	0	-
17.07.2023	0,032	5,02	4,97	5,02	4,97	0,05	24	0	0	59	54,1	4,9	0	0	-
18.07.2023	0,03	4,81	4,76	4,81	4,76	0,05	24	0	0	58,8	53,8	5,03	0	0	-
19.07.2023	0,03	4,78	4,72	4,78	4,72	0,06	24	0	0	58,5	53,5	4,96	0	0	-
20.07.2023	0,029	4,8	4,75	4,8	4,75	0,05	24	0	0	58,4	53,6	4,78	0	0	-
Итого:	0,783	145,26	143,3	145,26	143,3	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,783														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.06.2023	777,19	49822,23	48848,42	48648,58	48114,12
20.07.2023	777,973	49967,49	48991,72	48793,84	48257,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2023 7:16:57