

#90880#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 19.07.2024

Потребитель РОСИНКАС  
Адрес потребителя Нарвская 91А, Калининград  
Номер абонента 888  
Порядковый номер 3908  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00105191  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,021	3,24	3,24	3,24	3,24	0	24	0	0	54	47,6	6,41	0	0	-
22.06.2024	0,007	3,2	3,2	3,2	3,2	0	24	0	0	53,9	50,1	3,8	0	0	-
23.06.2024	0,013	3,14	3,14	3,14	3,14	0	24	0	0	53,8	48,9	4,91	0	0	-
24.06.2024	0,022	3,19	3,19	3,19	3,19	0	24	0	0	53,6	47,2	6,37	0	0	-
25.06.2024	0,013	3,22	3,22	3,22	3,22	0	24	0	0	53,8	48,7	5,11	0	0	-
26.06.2024	0,019	3,26	3,26	3,26	3,26	0	24	0	0	54,1	47,8	6,38	0	0	-
27.06.2024	0,015	3,33	3,32	3,33	3,32	0,01	24	0	0	54,4	49,2	5,22	0	0	-
28.06.2024	0,017	3,32	3,31	3,32	3,31	0,01	24	0	0	54,5	49,2	5,28	0	0	-
29.06.2024	0,006	3,33	3,32	3,33	3,32	0,01	24	0	0	54,5	51,1	3,38	0	0	-
30.06.2024	0,008	3,28	3,27	3,28	3,27	0,01	24	0	0	54,6	50,2	4,42	0	0	-
01.07.2024	0,014	3,34	3,34	3,34	3,34	0	24	0	0	54,8	49,4	5,38	0	0	-
02.07.2024	0,012	3,51	3,49	3,51	3,49	0,02	24	0	0	55,2	51,1	4,11	0	0	-
03.07.2024	0,015	3,56	3,55	3,56	3,55	0,01	24	0	0	55,2	51,2	4,08	0	0	-
04.07.2024	0,018	3,55	3,53	3,55	3,53	0,02	24	0	0	55,1	49,8	5,32	0	0	-
05.07.2024	0,021	3,56	3,55	3,56	3,55	0,01	24	0	0	54,8	49,2	5,67	0	0	-
06.07.2024	0,007	3,55	3,54	3,55	3,54	0,01	24	0	0	55	51,6	3,39	0	0	-
07.07.2024	0,01	3,54	3,52	3,54	3,52	0,02	24	0	0	55,2	51,1	4,05	0	0	-
08.07.2024	0,015	3,53	3,53	3,53	3,53	0	24	0	0	54,7	49,8	4,92	0	0	-
09.07.2024	0,016	3,71	3,69	3,71	3,69	0,02	24	0	0	55,9	51,1	4,79	0	0	-
10.07.2024	0,017	3,68	3,66	3,68	3,66	0,02	24	0	0	55,7	51,2	4,53	0	0	-
11.07.2024	0,016	3,65	3,63	3,65	3,63	0,02	24	0	0	55,8	51,4	4,47	0	0	-
12.07.2024	0,014	3,62	3,6	3,62	3,6	0,02	24	0	0	55,7	51,6	4,11	0	0	-
13.07.2024	0,009	3,69	3,66	3,69	3,66	0,03	24	0	0	55,9	52,6	3,31	0	0	-
14.07.2024	0,013	3,65	3,62	3,65	3,62	0,03	24	0	0	55,7	51,5	4,18	0	0	-
15.07.2024	0,013	3,72	3,69	3,72	3,69	0,03	24	0	0	56	51,9	4,03	0	0	-
16.07.2024	0,011	3,71	3,67	3,71	3,67	0,04	24	0	0	56,1	52,5	3,55	0	0	-
17.07.2024	0,015	3,68	3,66	3,68	3,66	0,02	24	0	0	56,3	52	4,23	0	0	-
18.07.2024	0,017	3,46	3,43	3,46	3,43	0,03	24	0	0	55,5	50,9	4,55	0	0	-
19.07.2024	0,009	3,53	3,49	3,53	3,49	0,04	24	0	0	54,7	50,9	3,78	0	0	-
Итого:	0,403	100,75	100,32	100,75	100,32	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,403														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.06.2024	937,97	71713,09	70431,65	70011,23	69264,94
19.07.2024	938,373	71813,84	70531,97	70111,98	69365,26

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.07.2024 8:19:16