

#142598#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

РОСИНКАС

Нарвская 91А, Калининград

888

3908

ВКТ-7

00105191

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,03	33,51	32,94	32,79	32,23	0,56	24	0	0	68,9	68,1	0,88	0	0	-
22.06.2025	0,047	33,01	32,45	32,3	31,77	0,53	24	0	0	68,8	67,5	1,32	0	0	-
23.06.2025	0,037	33,94	33,35	33,22	32,64	0,58	24	0	0	68,8	67,7	1,1	0	0	-
24.06.2025	0,043	33,59	33,02	32,87	32,33	0,54	24	0	0	68,4	67,2	1,18	0	0	-
25.06.2025	0,041	33,63	33,05	32,91	32,35	0,56	24	0	0	69	67,9	1,1	0	0	-
26.06.2025	0,028	32,21	31,67	31,49	30,95	0,54	24	0	0	68,6	67,9	0,71	0	0	-
27.06.2025	0,029	32,7	32,14	31,98	31,43	0,55	24	0	0	68,8	68,1	0,74	0	0	-
28.06.2025	0,025	32,27	31,73	31,55	31,04	0,51	24	0	0	68,5	67,8	0,65	0	0	-
29.06.2025	0,047	32,7	32,15	31,98	31,46	0,52	24	0	0	68,7	67,5	1,26	0	0	-
30.06.2025	0,049	32,7	32,14	31,98	31,46	0,52	24	0	0	68,5	67,1	1,37	0	0	-
01.07.2025	0,043	33,47	32,93	32,75	32,22	0,53	24	0	0	68,9	67,7	1,16	0	0	-
02.07.2025	0,044	33,78	33,22	33,06	32,51	0,55	24	0	0	68,9	67,8	1,15	0	0	-
03.07.2025	0,033	34,32	33,74	33,6	33,02	0,58	24	0	0	69,1	68,3	0,82	0	0	-
04.07.2025	0,034	33,26	32,7	32,54	31,98	0,56	24	0	0	68,8	68	0,83	0	0	-
05.07.2025	0,027	33,31	32,76	32,59	32,04	0,55	24	0	0	68,8	68,3	0,59	0	0	-
06.07.2025	0,037	33,6	33,03	32,88	32,32	0,56	24	0	0	68,9	68	0,9	0	0	-
07.07.2025	0,034	34,16	33,58	33,44	32,86	0,58	24	0	0	69,2	68,3	0,84	0	0	-
08.07.2025	0,04	34,77	34,19	34,05	33,47	0,58	24	0	0	69	68,1	0,95	0	0	-
09.07.2025	0,041	35,08	34,5	34,36	33,79	0,57	24	0	0	69,1	68,1	1	0	0	-
10.07.2025	0,029	34,43	33,85	33,71	33,13	0,58	24	0	0	68,8	68,2	0,62	0	0	-
11.07.2025	0,026	34,1	33,54	33,38	32,82	0,56	24	0	0	69,2	68,7	0,52	0	0	-
12.07.2025	0,028	33,4	32,84	32,68	32,12	0,56	24	0	0	68,9	68,4	0,54	0	0	-
13.07.2025	0,037	32,82	32,27	32,1	31,58	0,52	24	0	0	68,9	68,1	0,85	0	0	-
14.07.2025	0,04	33,44	32,87	32,72	32,15	0,57	24	0	0	69	68	1,02	0	0	-
15.07.2025	0,038	34,39	33,82	33,67	33,1	0,57	24	0	0	69,3	68,3	0,93	0	0	-
16.07.2025	0,029	35,65	35,07	34,93	34,35	0,58	24	0	0	69,4	68,8	0,57	0	0	-
17.07.2025	0,028	34,08	33,51	33,37	32,8	0,57	24	0	0	68,8	68,1	0,73	0	0	-
18.07.2025	0,038	34,78	34,2	34,06	33,49	0,57	24	0	0	68,9	68	0,9	0	0	-
19.07.2025	0,024	34,54	33,98	33,82	33,26	0,56	24	0	0	69,3	68,9	0,4	0	0	-
20.07.2025	0,026	34,04	33,49	33,32	32,78	0,54	24	0	0	68,8	68,2	0,6	0	0	-
Итого:	1,052	1011,68	994,73	990,1	973,45	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,052														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.06.2025	1085,239	94326,68	92696,87	92093,68	91091,03
20.07.2025	1086,291	95338,36	93691,6	93083,78	92064,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 8:14:11