

#93122#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель РОСИНКАС  
Адрес потребителя Нарвская 91А, Калининград  
Номер абонента 888  
Порядковый номер 3908  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00105191  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.07.2024	0,007	3,32	3,29	3,32	3,29	0,03	24	0	0	54,7	51,2	3,53	0	0	-
21.07.2024	0,006	3,59	3,55	3,59	3,55	0,04	24	0	0	55,6	52,2	3,33	0	0	-
22.07.2024	0,013	3,74	3,69	3,74	3,69	0,05	24	0	0	56,2	52,4	3,75	0	0	-
23.07.2024	0,015	3,68	3,64	3,68	3,64	0,04	24	0	0	56,1	52	4,02	0	0	-
24.07.2024	0,018	3,55	3,53	3,55	3,53	0,02	24	0	0	55,7	51,4	4,21	0	0	-
25.07.2024	0,023	3,59	3,55	3,59	3,55	0,04	24	0	0	55,9	51,6	4,24	0	0	-
26.07.2024	0,02	3,63	3,59	3,63	3,59	0,04	24	0	0	55,6	51,2	4,41	0	0	-
27.07.2024	0,006	3,68	3,64	3,68	3,64	0,04	24	0	0	55,9	52,7	3,14	0	0	-
28.07.2024	0,008	3,49	3,45	3,49	3,45	0,04	24	0	0	55,4	52	3,41	0	0	-
29.07.2024	0,016	3,63	3,59	3,63	3,59	0,04	24	0	0	55,3	50,9	4,44	0	0	-
30.07.2024	0,022	3,66	3,6	3,66	3,6	0,06	24	0	0	55,2	49,4	5,78	0	0	-
31.07.2024	0,019	3,86	3,85	3,86	3,85	0,01	24	0	0	55,9	51,1	4,79	0	0	-
01.08.2024	0,012	3,37	3,41	3,37	3,41	-0,04	24	0	0	55,3	51,1	4,2	0	0	-
02.08.2024	0,014	3,24	3,23	3,24	3,23	0,01	24	0	0	54,3	49,5	4,75	0	0	-
03.08.2024	0,01	3,25	3,21	3,25	3,21	0,04	24	0	0	54,2	50,2	3,96	0	0	-
04.08.2024	0,006	3,24	3,22	3,24	3,22	0,02	24	0	0	54,3	50,5	3,84	0	0	-
05.08.2024	0,017	3,21	3,19	3,21	3,19	0,02	24	0	0	54,2	49,7	4,55	0	0	-
06.08.2024	0,011	3,07	3,05	3,07	3,05	0,02	24	0	0	53,5	49	4,49	0	0	-
07.08.2024	0,013	3,02	2,98	3,02	2,98	0,04	24	0	0	53	48,4	4,6	0	0	-
08.08.2024	0,01	2,72	2,69	2,72	2,69	0,03	24	0	0	51,5	46,9	4,66	0	0	-
09.08.2024	0,005	2,63	2,6	2,63	2,6	0,03	24	0	0	51	46,8	4,3	0	0	-
10.08.2024	0,004	2,53	2,51	2,53	2,51	0,02	24	0	0	50,5	46,1	4,36	0	0	-
11.08.2024	0,006	2,45	2,42	2,45	2,42	0,03	24	0	0	49,8	45,5	4,32	0	0	-
12.08.2024	0,011	2,79	2,75	2,79	2,75	0,04	24	0	0	50,6	45,8	4,72	0	0	-
13.08.2024	0,007	2,92	2,88	2,92	2,88	0,04	24	0	0	51,9	47,9	4,01	0	0	-
14.08.2024	0,014	2,89	2,85	2,89	2,85	0,04	24	0	0	51,9	45,9	6,03	0	0	-
15.08.2024	0,007	2,89	2,85	2,89	2,85	0,04	24	0	0	52,4	48,2	4,19	0	0	-
16.08.2024	0,009	2,86	2,81	2,86	2,81	0,05	24	0	0	52,1	47,6	4,51	0	0	-
17.08.2024	0,002	2,85	2,82	2,85	2,82	0,03	24	0	0	51,9	48,4	3,48	0	0	-
18.08.2024	0,005	2,89	2,85	2,89	2,85	0,04	24	0	0	52,7	48,6	4,12	0	0	-
19.08.2024	0,006	2,75	2,71	2,75	2,71	0,04	24	0	0	52	48,1	3,9	0	0	-
20.08.2024	0,015	2,82	2,79	2,82	2,79	0,03	24	0	0	51,9	46,2	5,72	0	0	-
Итого:	0,357	101,81	100,79	101,81	100,79	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,357														

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
19.07.2024	938,373	71813,84	70531,97	70111,98	69365,26
20.08.2024	938,73	71915,65	70632,76	70213,79	69466,05

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2024 7:26:49