

#29028#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

РОСИНКАС
Нарвская 91А, Калининград
888
3908
ВКТ-7
00105191
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,026	4,83	4,76	4,83	4,76	0,07	24	0	0	58,4	54,1	4,3	0	0	-
22.07.2023	0,036	4,79	4,73	4,79	4,73	0,06	24	0	0	58,4	51,6	6,82	0	0	-
23.07.2023	0,033	4,82	4,77	4,82	4,77	0,05	24	0	0	58,4	52,8	5,59	0	0	-
24.07.2023	0,028	4,95	4,9	4,95	4,9	0,05	24	0	0	58,7	54,4	4,26	0	0	-
25.07.2023	0,033	4,86	4,82	4,86	4,82	0,04	24	0	0	58,6	52,7	5,89	0	0	-
26.07.2023	0,026	4,89	4,82	4,89	4,82	0,07	24	0	0	58,5	53,9	4,64	0	0	-
27.07.2023	0,028	4,86	4,78	4,86	4,78	0,08	24	0	0	58,3	53,2	5,13	0	0	-
28.07.2023	0,026	4,9	4,83	4,9	4,83	0,07	24	0	0	58,5	54,7	3,81	0	0	-
29.07.2023	0,024	4,93	4,87	4,93	4,87	0,06	24	0	0	58,6	55,4	3,21	0	0	-
30.07.2023	0,033	4,89	4,84	4,89	4,84	0,05	24	0	0	58,7	53,2	5,51	0	0	-
31.07.2023	0,03	4,88	4,84	4,88	4,84	0,04	24	0	0	58,7	53,6	5,12	0	0	-
01.08.2023	0,03	4,78	4,72	4,78	4,72	0,06	24	0	0	58,3	53,1	5,2	0	0	-
02.08.2023	0,018	2,44	2,4	2,44	2,4	0,04	24	0	0	51	45,1	5,84	0	0	-
03.08.2023	0,025	3,24	3,16	3,24	3,16	0,08	24	0	0	52,8	46,6	6,22	0	0	-
04.08.2023	0,02	3,16	3,1	3,16	3,1	0,06	24	0	0	52,3	46,6	5,7	0	0	-
05.08.2023	0,022	3,01	2,97	3,01	2,97	0,04	24	0	0	52,2	46,9	5,27	0	0	-
06.08.2023	0,015	2,88	2,83	2,88	2,83	0,05	24	0	0	51,4	46,1	5,35	0	0	-
07.08.2023	0,017	3,01	2,95	3,01	2,95	0,06	24	0	0	51,7	46,3	5,45	0	0	-
08.08.2023	0,022	2,99	2,93	2,99	2,93	0,06	24	0	0	51,7	46,2	5,56	0	0	-
09.08.2023	0,015	3,06	3,02	3,06	3,02	0,04	24	0	0	51,8	46,7	5,13	0	0	-
10.08.2023	0,013	3,09	3,03	3,09	3,03	0,06	24	0	0	52	47,4	4,63	0	0	-
11.08.2023	0,016	3,07	3,01	3,07	3,01	0,06	24	0	0	52,1	47	5,17	0	0	-
12.08.2023	0,009	2,97	2,93	2,97	2,93	0,04	24	0	0	51,7	47,1	4,56	0	0	-
13.08.2023	0,007	2,96	2,91	2,96	2,91	0,05	24	0	0	51,6	47,9	3,75	0	0	-
14.08.2023	0,012	3,02	2,98	3,02	2,98	0,04	24	0	0	51,9	47,2	4,77	0	0	-
15.08.2023	0,015	2,96	2,91	2,96	2,91	0,05	24	0	0	51,9	46,8	5,11	0	0	-
16.08.2023	0,008	3,85	3,84	3,85	3,84	0,01	24	0	0	54,6	51	3,66	0	0	-
17.08.2023	0,017	4,53	4,53	4,53	4,53	0	24	0	0	58,4	54,7	3,67	0	0	-
18.08.2023	0,014	4,28	4,22	4,28	4,22	0,06	24	0	0	57,7	54,4	3,28	0	0	-
19.08.2023	0,014	4,9	4,85	4,9	4,85	0,05	24	0	0	59,5	56,3	3,2	0	0	-
20.08.2023	0,032	5	4,94	5	4,94	0,06	24	0	0	60,7	54,2	6,5	0	0	-
Итого:	0,664	122,8	121,19	122,8	121,19	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,664														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.07.2023	777,973	49967,49	48991,72	48793,84	48257,42
20.08.2023	778,637	50090,29	49112,91	48916,64	48378,61

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 7:34:48