

#145458#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

РОСИНКАС
Нарвская 91А, Калининград
888
3908
ВКТ-7
00105191
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,033	34,81	34,23	34,09	33,51	0,58	24	0	0	69,2	68,4	0,81	0	0	-
22.07.2025	0,036	34,84	34,26	34,12	33,54	0,58	24	0	0	69,1	68	1,09	0	0	-
23.07.2025	0,035	34,96	34,38	34,24	33,66	0,58	24	0	0	69,4	68,5	0,82	0	0	-
24.07.2025	0,026	35,06	34,48	34,34	33,76	0,58	24	0	0	69,3	68,8	0,52	0	0	-
25.07.2025	0,04	35,98	35,38	35,16	34,62	0,54	24	0	0	70,3	69,3	0,98	0	0	-
26.07.2025	0,03	35,41	34,83	34,69	34,11	0,58	24	0	0	69,1	68,5	0,62	0	0	-
27.07.2025	0,029	35,87	35,29	35,1	34,57	0,53	24	0	0	69,5	69	0,55	0	0	-
28.07.2025	0,032	34,33	33,79	33,58	33,07	0,51	24	0	0	69,2	68,5	0,67	0	0	-
29.07.2025	0,034	34,54	34,06	33,81	33,35	0,46	24	0	0	69,1	68,3	0,82	0	0	-
30.07.2025	0,041	33,71	33,24	32,99	32,52	0,47	24	0	0	68,9	67,8	1,1	0	0	-
31.07.2025	0,034	34,32	33,8	33,6	33,08	0,52	24	0	0	69,2	68,4	0,81	0	0	-
01.08.2025	0,035	34,2	33,64	33,48	32,92	0,56	24	0	0	68,8	68	0,85	0	0	-
02.08.2025	0,029	33,99	33,43	33,25	32,71	0,54	24	0	0	69	68,4	0,61	0	0	-
03.08.2025	0,033	33,05	32,5	32,33	31,8	0,53	24	0	0	68,4	67,6	0,78	0	0	-
04.08.2025	0,035	33,25	32,69	32,54	32	0,54	24	0	0	69,1	68,3	0,79	0	0	-
05.08.2025	0,034	34,16	33,6	33,44	32,89	0,55	24	0	0	69,2	68,4	0,82	0	0	-
06.08.2025	0,032	33,79	33,21	33,07	32,49	0,58	24	0	0	69	68,2	0,78	0	0	-
07.08.2025	0,033	34,71	34,14	33,99	33,42	0,57	24	0	0	69,3	68,4	0,85	0	0	-
08.08.2025	0,039	35,05	34,46	34,33	33,74	0,59	24	0	0	69	68,1	0,94	0	0	-
09.08.2025	0,037	35,07	34,5	34,32	33,78	0,54	24	0	0	69,3	68,5	0,82	0	0	-
10.08.2025	0,028	34,4	33,83	33,68	33,11	0,57	24	0	0	68,8	68,2	0,69	0	0	-
11.08.2025	0,049	28,32	27,83	27,76	27,28	0,48	24	0	0	67,9	66,3	1,65	0	0	-
12.08.2025	0,03	21,93	21,55	21,47	21,13	0,34	24	0	0	66,2	65	1,16	0	0	-
13.08.2025	0,035	22,04	21,62	21,56	21,15	0,41	24	0	0	66,5	65,2	1,33	0	0	-
14.08.2025	0,031	22,01	21,59	21,53	21,13	0,4	24	0	0	66,6	65,6	1,05	0	0	-
15.08.2025	0,037	21,82	21,41	21,34	20,94	0,4	24	0	0	66,3	64,7	1,57	0	0	-
16.08.2025	0,031	22,15	21,76	21,67	21,29	0,38	24	0	0	66,6	65,2	1,37	0	0	-
17.08.2025	0,033	22,28	21,91	21,8	21,44	0,36	24	0	0	66,6	65,4	1,21	0	0	-
18.08.2025	0,038	22,09	21,74	21,61	21,27	0,34	24	0	0	66,5	65	1,44	0	0	-
19.08.2025	0,039	22,01	21,66	21,53	21,21	0,32	24	0	0	66,5	65	1,54	0	0	-
20.08.2025	0,037	23,8	23,43	23,32	22,96	0,36	24	0	0	66,5	65,2	1,29	0	0	-
Итого:	1,065	953,95	938,24	933,74	918,45	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,065														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.07.2025	1086,291	95338,36	93691,6	93083,78	92064,48
20.08.2025	1087,356	96292,31	94629,84	94017,52	92982,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2025 9:41:25