

#148838#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

РОСИНКАС

Нарвская 91А, Калининград

888

3908

ВКТ-7

00105191

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,035	22,16	21,8	21,68	21,33	0,35	24	0	0	66,4	65,2	1,26	0	0	-
22.08.2025	0,031	22,26	21,91	21,78	21,43	0,35	24	0	0	66,4	65,3	1,08	0	0	-
23.08.2025	0,025	22,07	21,73	21,59	21,25	0,34	24	0	0	66,4	65,7	0,72	0	0	-
24.08.2025	0,035	21,58	21,24	21,14	20,81	0,33	24	0	0	65,9	64,6	1,35	0	0	-
25.08.2025	0,025	19,71	19,44	19,35	19,12	0,23	24	0	0	62,4	61,2	1,22	0	0	-
26.08.2025	0,037	21,26	20,92	20,8	20,49	0,31	24	0	0	66,2	64,7	1,53	0	0	-
27.08.2025	0,038	30,18	29,71	29,56	29,1	0,46	24	0	0	67,8	66,6	1,17	0	0	-
28.08.2025	0,044	36,79	36,21	36,01	35,48	0,53	24	0	0	69,5	68,4	1,08	0	0	-
29.08.2025	0,048	38,79	38,18	37,9	37,38	0,52	24	0	0	69,7	68,6	1,08	0	0	-
30.08.2025	0,019	38,22	37,67	37,42	36,87	0,55	24	0	0	68,9	68,5	0,34	0	0	-
31.08.2025	0,032	37,61	37,09	36,81	36,31	0,5	24	0	0	68,9	68,2	0,65	0	0	-
01.09.2025	0,04	38,28	37,69	37,45	36,91	0,54	24	0	0	69,1	68,2	0,86	0	0	-
02.09.2025	0,027	38,02	37,45	37,21	36,68	0,53	24	0	0	69	68,3	0,66	0	0	-
03.09.2025	0,023	38,16	37,61	37,38	36,84	0,54	24	0	0	68,9	68,4	0,53	0	0	-
04.09.2025	0,035	38,06	37,46	37,27	36,69	0,58	24	0	0	68,6	67,7	0,91	0	0	-
05.09.2025	0,026	37,81	37,21	37,02	36,43	0,59	24	0	0	69,2	68,7	0,51	0	0	-
06.09.2025	0,019	38,37	37,76	37,56	36,98	0,58	24	0	0	69,2	68,8	0,44	0	0	-
07.09.2025	0,029	38,05	37,44	37,24	36,64	0,6	24	0	0	69	68,5	0,51	0	0	-
08.09.2025	0,038	38,75	38,11	37,9	37,33	0,57	24	0	0	69,1	68,3	0,88	0	0	-
09.09.2025	0,031	38,9	38,27	38,03	37,49	0,54	24	0	0	69,3	68,6	0,66	0	0	-
10.09.2025	0,038	38,02	37,42	37,21	36,64	0,57	24	0	0	69,3	68,4	0,85	0	0	-
11.09.2025	0,042	36,76	36,16	35,99	35,4	0,59	24	0	0	68,9	68	0,99	0	0	-
12.09.2025	0,027	37,09	36,48	36,31	35,72	0,59	24	0	0	69,2	68,6	0,53	0	0	-
13.09.2025	0,03	36,63	36,04	35,85	35,27	0,58	24	0	0	69,2	68,6	0,6	0	0	-
14.09.2025	0,026	36,24	35,64	35,45	34,86	0,59	24	0	0	69,1	68,7	0,44	0	0	-
15.09.2025	0,039	36,95	36,34	36,15	35,58	0,57	24	0	0	69,4	68,5	0,93	0	0	-
16.09.2025	0,042	37,15	36,54	36,36	35,76	0,6	24	0	0	69,8	68,9	0,97	0	0	-
17.09.2025	0,037	37,53	36,91	36,7	36,13	0,57	24	0	0	70,1	69,2	0,87	0	0	-
18.09.2025	0,038	37,75	37,12	36,91	36,33	0,58	24	0	0	70,3	69,5	0,85	0	0	-
19.09.2025	0,03	37,59	36,99	36,77	36,21	0,56	24	0	0	70	69,3	0,63	0	0	-
20.09.2025	0,038	37,64	37,03	36,82	36,25	0,57	24	0	0	70,1	69,3	0,78	0	0	-
Итого:	1,024	1064,38	1047,57	1041,62	1025,71	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,024														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.08.2025	1087,356	96292,31	94629,84	94017,52	92982,93
20.09.2025	1088,38	97356,69	95677,41	95059,14	94008,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 9:58:34