

#25468#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель РОСИНКАС
Адрес потребителя Нарвская 91А, Калининград
Номер абонента 888
Порядковый номер 3908
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105191
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2022	0,033	4,17	4,07	4,17	4,07	0,1	24	0	0	63,6	56,4	7,12	0	0	-
22.09.2022	0,029	4,12	4,03	4,12	4,03	0,09	24	0	0	63,6	57,5	6,08	0	0	-
23.09.2022	0,029	4,21	4,12	4,21	4,12	0,09	24	0	0	63,7	57	6,68	0	0	-
24.09.2022	0,024	4,12	4,02	4,12	4,02	0,1	24	0	0	63,5	58,4	5,12	0	0	-
25.09.2022	0,039	4,17	4,08	4,17	4,08	0,09	24	0	0	63,8	55,4	8,46	0	0	-
26.09.2022	0,032	4,19	4,08	4,19	4,08	0,11	24	0	0	63,6	56,6	6,99	0	0	-
27.09.2022	0,042	4,2	4,09	4,2	4,09	0,11	24	0	0	63,6	54,2	9,37	0	0	-
28.09.2022	0,027	4,07	3,96	4,07	3,96	0,11	24	0	0	62,7	56,1	6,59	0	0	-
29.09.2022	0,041	4,28	4,17	4,28	4,17	0,11	24	0	0	63,2	54	9,12	0	0	-
30.09.2022	0,032	4,34	4,23	4,34	4,23	0,11	24	0	0	63,8	57,1	6,75	0	0	-
01.10.2022	0,029	4,23	4,12	4,23	4,12	0,11	24	0	0	64	57,9	6,01	0	0	-
02.10.2022	0,036	3,73	3,62	3,73	3,62	0,11	24	0	0	61,5	52,5	8,97	0	0	-
03.10.2022	0,038	4,78	4,66	4,78	4,66	0,12	24	0	0	64	56,8	7,23	0	0	-
04.10.2022	0,036	6,18	6,05	6,09	6,05	0,04	24	0	0	64,6	59,1	5,59	0	0	-
05.10.2022	0,036	5,76	5,69	5,7	5,69	0,01	24	0	0	65,1	59,2	5,88	0	0	-
06.10.2022	0,047	5,35	5,27	5,35	5,27	0,08	24	0	0	64,9	56,7	8,18	0	0	-
07.10.2022	0,032	5,42	5,33	5,42	5,33	0,09	24	0	0	65,3	60	5,31	0	0	-
08.10.2022	0,027	5,43	5,35	5,43	5,35	0,08	24	0	0	64,9	60,7	4,18	0	0	-
09.10.2022	0,039	5,44	5,35	5,44	5,35	0,09	24	0	0	65,1	59	6,12	0	0	-
10.10.2022	0,247	14,7	14,34	14,47	14,19	0,28	24	0	0	67	50	17,06	0	0	-
11.10.2022	0,406	24,37	23,75	23,84	23,39	0,45	24	0	0	67,9	50,8	17,13	0	0	-
12.10.2022	0,503	42,44	41,87	41,49	41,21	0,28	24	0	0	68,1	55,9	12,16	0	0	-
13.10.2022	0,488	42,15	41,36	41,19	40,68	0,51	24	0	0	68,5	56,6	11,89	0	0	-
14.10.2022	0,433	42,09	41,21	41,13	40,51	0,62	24	0	0	68,2	57,6	10,58	0	0	-
15.10.2022	0,328	41,7	40,85	40,8	40,17	0,63	24	0	0	67,5	59,4	8,07	0	0	-
16.10.2022	0,339	43,18	42,31	42,22	41,59	0,63	24	0	0	68,8	60,8	8,02	0	0	-
17.10.2022	0,291	32,52	31,79	31,83	31,27	0,56	24	0	0	68,6	59,5	9,1	0	0	-
18.10.2022	0,284	24,45	23,83	23,97	23,43	0,54	24	0	0	68,4	56,6	11,73	0	0	-
19.10.2022	0,308	24,31	23,67	23,83	23,37	0,46	24	0	0	68,7	55,8	12,87	0	0	-
20.10.2022	0,292	23,58	22,97	23,1	22,66	0,44	24	0	0	68,4	55,6	12,78	0	0	-
Итого:	4,567	443,68	434,24	435,91	428,76	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,567														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.09.2022	627,548	38067,51	37315,25	37178,46	36777,52
20.10.2022	632,115	38511,19	37749,49	37614,37	37206,28

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2022 7:15:37