

#25467#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2022 по 20.11.2022

Потребитель РОСИНКАС  
Адрес потребителя Нарвская 91А, Калининград  
Номер абонента 888  
Порядковый номер 3908  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00105191  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2022	0,298	23,29	22,67	22,81	22,4	0,41	24	0	0	68,2	55,3	12,95	0	0	-
22.10.2022	0,276	23,92	23,32	23,44	23,05	0,39	24	0	0	67,9	56,1	11,86	0	0	-
23.10.2022	0,294	24,1	23,49	23,62	23,24	0,38	24	0	0	68,1	55,7	12,34	0	0	-
24.10.2022	0,334	24,45	23,74	23,97	23,43	0,54	24	0	0	68,4	54,5	13,9	0	0	-
25.10.2022	0,363	24,7	24	24,22	23,76	0,46	24	0	0	68,4	53,3	15,02	0	0	-
26.10.2022	0,341	24,84	24,18	24,36	23,88	0,48	24	0	0	68,7	54,7	14,06	0	0	-
27.10.2022	0,268	24,73	24,13	24,25	23,69	0,56	24	0	0	68,6	57,6	10,98	0	0	-
28.10.2022	0,243	25,04	24,46	24,56	24,01	0,55	24	0	0	68,7	58,9	9,82	0	0	-
29.10.2022	0,212	24,97	24,41	24,49	23,93	0,56	24	0	0	68,4	59,7	8,69	0	0	-
30.10.2022	0,268	24,77	24,18	24,29	23,82	0,47	24	0	0	67,9	56,7	11,19	0	0	-
31.10.2022	0,268	24,82	24,23	24,34	23,84	0,5	24	0	0	68	57	10,98	0	0	-
01.11.2022	0,269	24,85	24,27	24,37	23,86	0,51	24	0	0	67,7	56,7	11,05	0	0	-
02.11.2022	0,28	24,74	24,16	24,26	23,81	0,45	24	0	0	68,1	56,4	11,61	0	0	-
03.11.2022	0,291	24,7	24,11	24,22	23,74	0,48	24	0	0	68,8	56,8	11,93	0	0	-
04.11.2022	0,292	23,87	23,29	23,39	22,99	0,4	24	0	0	68,5	56	12,53	0	0	-
05.11.2022	0,29	23,99	23,4	23,51	23,06	0,45	24	0	0	68,7	56,4	12,25	0	0	-
06.11.2022	0,336	23,72	23,12	23,24	22,83	0,41	24	0	0	68,5	54,1	14,34	0	0	-
07.11.2022	0,36	23,54	22,93	23,06	22,69	0,37	24	0	0	68,4	52,9	15,55	0	0	-
08.11.2022	0,348	24,52	23,9	24,04	23,66	0,38	24	0	0	68,2	53,8	14,44	0	0	-
09.11.2022	0,337	24,6	23,99	24,12	23,75	0,37	24	0	0	67,5	53,7	13,85	0	0	-
10.11.2022	0,335	24,61	23,99	24,13	23,71	0,42	24	0	0	67,8	54	13,86	0	0	-
11.11.2022	0,321	24,86	24,26	24,38	23,93	0,45	24	0	0	68,4	55,2	13,13	0	0	-
12.11.2022	0,292	25,08	24,48	24,6	24,07	0,53	24	0	0	68,4	56,5	11,93	0	0	-
13.11.2022	0,313	25,04	24,44	24,56	24,05	0,51	24	0	0	68,4	55,5	12,92	0	0	-
14.11.2022	0,329	24,91	24,31	24,43	23,99	0,44	24	0	0	68,4	54,8	13,57	0	0	-
15.11.2022	0,359	24,47	23,85	23,99	23,55	0,44	24	0	0	68,5	53,6	14,86	0	0	-
16.11.2022	0,405	22,59	21,96	22,11	21,72	0,39	24	0	0	70,4	52,1	18,38	0	0	-
17.11.2022	0,472	22,09	21,42	21,59	21,18	0,41	24	0	0	75	53,2	21,77	0	0	-
18.11.2022	0,778	33,38	32,35	32,5	31,9	0,6	24	0	0	77,6	53,7	23,95	0	0	-
19.11.2022	0,907	33,29	32,15	32,34	31,67	0,67	24	0	0	78,8	50,8	28,01	0	0	-
20.11.2022	0,963	34,79	33,58	33,83	33,11	0,72	24	0	0	80,3	51,9	28,39	0	0	-
Итого:	11,442	783,27	762,77	767,02	752,32	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,442														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.10.2022	632,115	38511,19	37749,49	37614,37	37206,28
20.11.2022	643,557	39294,46	38512,26	38381,39	37958,6

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.11.2022 7:21:53