

#50098#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель РОСИНКАС
Адрес потребителя Нарвская 91А, Калининград
Номер абонента 888
Порядковый номер 3908
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105191
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2023	0,855	87,89	86,58	85,92	85,14	0,78	24	0	0	71,1	61,1	9,98	0	0	-
22.10.2023	0,786	91,42	89,74	89,35	88,09	1,26	24	0	0	70,4	61,6	8,81	0	0	-
23.10.2023	0,339	43,77	43	42,84	42,25	0,59	24	0	0	70,5	62,6	7,87	0	0	-
24.10.2023	0,139	10,83	10,62	10,68	10,55	0,13	24	0	0	68,5	55,7	12,83	0	0	-
25.10.2023	0,337	23,3	22,8	22,82	22,56	0,26	24	0	0	69,4	54,6	14,76	0	0	-
26.10.2023	0,364	23,06	22,49	22,58	22,25	0,33	24	0	0	70	53,8	16,23	0	0	-
27.10.2023	0,363	23,34	22,79	22,86	22,55	0,31	24	0	0	70	54,2	15,79	0	0	-
28.10.2023	0,348	22,93	22,58	22,45	22,34	0,11	24	0	0	70,2	54,7	15,5	0	0	-
29.10.2023	0,34	22,08	21,58	21,65	21,34	0,31	24	0	0	69,3	53,6	15,65	0	0	-
30.10.2023	0,324	24,22	23,66	23,74	23,35	0,39	24	0	0	69,9	56,2	13,71	0	0	-
31.10.2023	0,379	24,16	23,58	23,68	23,27	0,41	24	0	0	70,2	54,1	16,1	0	0	-
01.11.2023	0,399	23,78	23,27	23,3	23,03	0,27	24	0	0	70	52,8	17,18	0	0	-
02.11.2023	0,408	23,43	23,12	22,95	22,88	0,07	24	0	0	70,4	52,5	17,89	0	0	-
03.11.2023	0,375	24,04	23,76	23,56	23,52	0,04	24	0	0	70,1	54,1	15,98	0	0	-
04.11.2023	0,615	40,89	39,97	40,02	39,48	0,54	24	0	0	70,4	55	15,46	0	0	-
05.11.2023	0,785	54,89	53,56	53,69	52,84	0,85	24	0	0	70,7	56,1	14,63	0	0	-
06.11.2023	0,762	55,25	53,92	54,05	53,17	0,88	24	0	0	70,7	56,6	14,14	0	0	-
07.11.2023	0,735	48,55	47,37	47,5	46,65	0,85	24	0	0	70,8	55,3	15,53	0	0	-
08.11.2023	0,712	44,74	43,66	43,78	42,99	0,79	24	0	0	70,5	54,3	16,25	0	0	-
09.11.2023	0,719	44,54	43,48	43,58	42,87	0,71	24	0	0	70,7	54,2	16,5	0	0	-
10.11.2023	0,718	44,57	43,49	43,61	42,82	0,79	24	0	0	70,7	54,2	16,47	0	0	-
11.11.2023	0,719	44,5	43,43	43,54	42,83	0,71	24	0	0	70,6	54,1	16,57	0	0	-
12.11.2023	0,712	44,02	42,96	43,06	42,38	0,68	24	0	0	70,4	53,9	16,51	0	0	-
13.11.2023	0,717	43,53	42,49	42,57	41,94	0,63	24	0	0	70,8	53,9	16,85	0	0	-
14.11.2023	0,729	42,64	41,59	41,68	41,11	0,57	24	0	0	70,6	53,1	17,48	0	0	-
15.11.2023	0,733	42,54	41,49	41,58	41,01	0,57	24	0	0	70,8	53,2	17,64	0	0	-
16.11.2023	0,796	42,5	41,41	41,53	40,9	0,63	24	0	0	72,6	53,4	19,19	0	0	-
17.11.2023	0,857	43,11	41,95	41,98	41,33	0,65	24	0	0	75,6	55,1	20,49	0	0	-
18.11.2023	0,883	43,83	42,64	42,65	42	0,65	24	0	0	76,2	55,5	20,67	0	0	-
19.11.2023	0,88	43,49	42,32	42,29	41,65	0,64	24	0	0	76,3	55,5	20,86	0	0	-
20.11.2023	0,848	43,64	42,48	42,45	41,79	0,66	24	0	0	76,3	56,3	20,03	0	0	-
Итого:	18,676	1235,48	1207,78	1207,94	1190,88	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,676														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.10.2023	783,809	50918,48	49928,62	49730,7	49182,82
20.11.2023	802,485	52153,96	51136,4	50938,64	50373,7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2023 8:21:16