

#102951#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель: РОСИНКАС
Адрес потребителя: Нарвская 91А, Калининград
Номер абонента: 888
Порядковый номер: 3908
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00105191
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2024	0,65	103,97	102,18	101,57	100,26	1,31	24	0	0	71,2	64,8	6,39	0	0	-
22.10.2024	0,639	104,47	102,71	102,07	100,76	1,31	24	0	0	71,4	65,1	6,27	0	0	-
23.10.2024	0,62	104,25	102,52	101,85	100,59	1,26	24	0	0	71,1	65	6,08	0	0	-
24.10.2024	0,642	104,39	102,76	101,99	100,78	1,21	24	0	0	71,5	65,2	6,28	0	0	-
25.10.2024	0,636	102,87	101,31	100,49	99,38	1,11	24	0	0	71,2	64,9	6,33	0	0	-
26.10.2024	0,63	103,45	101,81	101,05	99,89	1,16	24	0	0	71,3	65,1	6,25	0	0	-
27.10.2024	0,625	104,06	102,47	101,66	100,54	1,12	24	0	0	71,2	65,1	6,15	0	0	-
28.10.2024	0,634	105,06	103,33	102,66	101,34	1,32	24	0	0	71,4	65,2	6,2	0	0	-
29.10.2024	0,658	106,2	104,41	103,8	102,38	1,42	24	0	0	71,3	65	6,35	0	0	-
30.10.2024	0,66	106,05	104,24	103,65	102,28	1,37	24	0	0	71	64,7	6,33	0	0	-
31.10.2024	0,635	105,18	103,39	102,8	101,4	1,4	24	0	0	70,7	64,5	6,16	0	0	-
01.11.2024	0,634	105,83	104,06	103,43	102,05	1,38	24	0	0	71,2	65,1	6,11	0	0	-
02.11.2024	0,63	103,9	102,14	101,5	100,18	1,32	24	0	0	71,2	65	6,19	0	0	-
03.11.2024	0,644	103,68	101,92	101,28	100	1,28	24	0	0	71,2	64,9	6,32	0	0	-
04.11.2024	0,621	102,35	100,61	100,06	98,7	1,36	24	0	0	70,2	63,9	6,23	0	0	-
05.11.2024	0,624	100,77	99,1	98,44	97,22	1,22	24	0	0	70,8	64,4	6,34	0	0	-
06.11.2024	0,647	100,04	98,34	97,74	96,45	1,29	24	0	0	71,1	64,5	6,61	0	0	-
07.11.2024	0,631	98,73	97,11	96,52	95,19	1,33	24	0	0	71	64,4	6,57	0	0	-
08.11.2024	0,649	100,84	99,32	98,47	97,4	1,07	24	0	0	71,5	64,9	6,57	0	0	-
09.11.2024	0,628	98,93	97,29	96,7	95,38	1,32	24	0	0	71,2	64,7	6,47	0	0	-
10.11.2024	0,641	96,14	94,47	93,92	92,59	1,33	24	0	0	72	65,2	6,82	0	0	-
11.11.2024	0,704	98,33	96,58	95,79	94,47	1,32	24	0	0	75,7	68,4	7,34	0	0	-
12.11.2024	0,725	98,02	96,24	95,51	94,2	1,31	24	0	0	75,9	68,3	7,61	0	0	-
13.11.2024	0,713	97,45	95,66	94,94	93,62	1,32	24	0	0	76,3	68,8	7,51	0	0	-
14.11.2024	0,668	96,56	94,85	94,3	92,97	1,33	24	0	0	72,8	65,7	7,08	0	0	-
15.11.2024	0,657	96,75	95,07	94,57	93,23	1,34	24	0	0	71,2	64,3	6,97	0	0	-
16.11.2024	0,623	97,35	95,66	95,14	93,76	1,38	24	0	0	71,2	64,7	6,56	0	0	-
17.11.2024	0,617	95,05	93,38	92,89	91,57	1,32	24	0	0	71,3	64,6	6,63	0	0	-
18.11.2024	0,638	93,5	91,84	91,34	90,12	1,22	24	0	0	71,2	64,2	7	0	0	-
19.11.2024	0,668	93,52	91,84	91,3	90,06	1,24	24	0	0	72,4	65,1	7,3	0	0	-
20.11.2024	0,65	94,71	93,06	92,5	91,25	1,25	24	0	0	72	65	7,01	0	0	-
Итого:	20,041	3122,4	3069,67	3049,93	3010,01	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,041														

Общее время работы системы, ч: 744
Период нормальной работы системы, ч: 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.10.2024	947,723	73512,23	72205,48	71777,37	71011,07
20.11.2024	967,764	76634,63	75275,15	74827,3	74021,08

Подпись абонента: _____
Представитель теплоснабжения: _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2024 7:41:36