

#23772#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Музей мирового океана, ФГБУК
Адрес потребителя Набережная Петра Великого 5, Калининград
Номер абонента 3852
Порядковый номер 1880
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32013
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.03.2023 | 0,514 | 33,68 | 24 | 0 | 69 | 55,8 | - |
| 22.03.2023 | 0,503 | 32,69 | 24 | 0 | 68,9 | 54,8 | - |
| 23.03.2023 | 0,423 | 21,22 | 24 | 0 | 67,9 | 50,8 | - |
| 24.03.2023 | 0,412 | 21,64 | 24 | 0 | 67,7 | 51,1 | - |
| 25.03.2023 | 0,431 | 23,74 | 24 | 0 | 68,3 | 52,5 | - |
| 26.03.2023 | 0,474 | 29,54 | 24 | 0 | 68,9 | 54,8 | - |
| 27.03.2023 | 0,61 | 46,9 | 24 | 0 | 72,8 | 61,7 | - |
| 28.03.2023 | 0,709 | 52,45 | 24 | 0 | 77,5 | 65,9 | - |
| 29.03.2023 | 0,638 | 51,96 | 24 | 0 | 73,1 | 61,6 | - |
| 30.03.2023 | 0,495 | 29,73 | 24 | 0 | 68,9 | 53,8 | - |
| 31.03.2023 | 0,45 | 23,62 | 24 | 0 | 68,1 | 51,7 | - |
| 01.04.2023 | 0,506 | 32,15 | 24 | 0 | 69,2 | 55,6 | - |
| 02.04.2023 | 0,535 | 36,81 | 24 | 0 | 70,4 | 57,6 | - |
| 03.04.2023 | 0,613 | 45,17 | 24 | 0 | 73,5 | 61,5 | - |
| 04.04.2023 | 0,643 | 51,46 | 23,23 | 128 | 74,2 | 63,3 | - |
| 05.04.2023 | 0,661 | 58,23 | 24 | 0 | 73,1 | 63,3 | - |
| 06.04.2023 | 0,624 | 50,37 | 24 | 0 | 71,7 | 61 | - |
| 07.04.2023 | 0,398 | 27,69 | 24 | 0 | 67 | 54,2 | - |
| 08.04.2023 | 0,361 | 17,29 | 24 | 0 | 66,9 | 48,7 | - |
| 09.04.2023 | 0,368 | 20,05 | 24 | 0 | 66,8 | 51,5 | - |
| 10.04.2023 | 0,373 | 21,06 | 24 | 0 | 67,4 | 52,6 | - |
| 11.04.2023 | 0,332 | 17,36 | 24 | 0 | 66,6 | 50,4 | - |
| 12.04.2023 | 0,287 | 13,33 | 24 | 0 | 65,3 | 47,8 | - |
| 13.04.2023 | 0,299 | 13,4 | 24 | 0 | 65,4 | 45,8 | - |
| 14.04.2023 | 0,293 | 12,45 | 24 | 0 | 65,8 | 45,3 | - |
| 15.04.2023 | 0,301 | 12,94 | 24 | 0 | 65,6 | 45,5 | - |
| 16.04.2023 | 0,384 | 18,88 | 24 | 0 | 67,4 | 49,7 | - |
| 17.04.2023 | 0,385 | 18,42 | 24 | 0 | 67,2 | 48,8 | - |
| 18.04.2023 | 0,364 | 16,02 | 24 | 0 | 66,9 | 47 | - |
| 19.04.2023 | 0,341 | 16,24 | 24 | 0 | 65,8 | 49,4 | - |
| 20.04.2023 | 0,164 | 12,47 | 24 | 0 | 65,1 | 55,2 | - |
| Итого: | 13,891 | 878,96 | 743,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 11,946 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,23

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 20.03.2023 | 2157,241 | 160212,05 | 141250,25 |
| 20.04.2023 | 2171,132 | 161091,01 | 141993,48 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|--|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 21.04.2023 12:33:28 |