

#24950#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Димитрова 33-35, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4871
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123421
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
23.01.2021	1,127	0	57,6	57,71	0	56,44	57,21	0	0	24	0	0	65,6	45,6	19,97	0,7	0,7	0	2,1
24.01.2021	1,125	0	57,53	57,64	0	56,37	57,16	0	0	24	0	0	65,7	45,8	19,96	0,7	0,7	0	2
25.01.2021	1,125	0	56,71	56,82	0	55,57	56,34	0	0	24	0	0	65,4	45,1	20,27	0,7	0,7	0	1,4
26.01.2021	1,168	0	57,36	57,51	0	56,16	57,03	0	0	24	0	0	66,8	46	20,83	0,7	0,7	0	1,5
27.01.2021	1,175	0	57,25	57,4	0	56,05	56,92	0	0	24	0	0	67	46	21	0,7	0,7	0	1,5
28.01.2021	1,151	0	55,99	56,13	0	54,87	55,65	0	0	24	0	0	66,2	45,1	21,02	0,7	0,7	0	-0,9
29.01.2021	1,274	0	56,04	56,29	0	54,84	55,81	0	0	24	0	0	69,8	46,6	23,26	0,7	0,7	0	-4,4
30.01.2021	1,288	0	57,35	57,62	0	56,09	57,04	0	0	24	0	0	70,5	47,5	22,96	0,7	0,7	0	-0,2
31.01.2021	1,27	0	57,04	57,3	0	55,84	56,73	0	0	24	0	0	69,9	47,2	22,71	0,7	0,7	0	0
01.02.2021	1,276	0	56,15	56,42	0	54,95	55,9	0	0	24	0	0	69,9	46,7	23,24	0,7	0,7	0	-3,1
02.02.2021	1,31	0	56,19	56,49	0	54,99	55,95	0	0	24	0	0	71,1	47,2	23,85	0,7	0,7	0	-3,2
03.02.2021	1,288	0	57,44	57,73	0	56,22	57,04	0	0	24	0	0	70,7	47,7	22,95	0,7	0,7	0	-0,6
04.02.2021	1,333	0	56,58	56,92	0	55,28	56,28	0	0	24	0	0	72,1	47,9	24,13	0,7	0,7	0	-4,4
05.02.2021	1,404	0	57,14	57,53	0	55,72	56,82	0	0	24	0	0	74,5	49,3	25,2	0,7	0,7	0	-4,4
06.02.2021	1,439	0	55,17	55,62	0	53,83	55,01	0	0	24	0	0	75,3	48,5	26,79	0,7	0,7	0	-12,8
07.02.2021	1,461	0	54,73	55,21	0	53,3	54,57	0	0	24	0	0	75,9	48,5	27,44	0,7	0,7	0	-14,3
08.02.2021	1,478	0	54,52	54,99	0	53,12	54,39	0	0	24	0	0	75,7	47,9	27,82	0,7	0,7	0	-11,3
09.02.2021	1,507	0	55,8	56,3	0	54,36	55,6	0	0	24	0	0	76,6	48,9	27,74	0,7	0,7	0	-9
10.02.2021	1,45	0	53,72	54,18	0	52,33	53,69	0	0	24	0	0	75,4	47,6	27,73	0,7	0,7	0	-14
11.02.2021	1,481	0	54,44	54,92	0	53,01	54,33	0	0	24	0	0	75,9	48	27,96	0,7	0,7	0	-11,1
12.02.2021	1,458	0	54,78	55,24	0	53,4	54,63	0	0	24	0	0	75,6	48,3	27,31	0,7	0,7	0	-9,6
13.02.2021	1,342	0	55,87	56,22	0	54,62	55,68	0	0	24	0	0	72	47,4	24,6	0,7	0,7	0	-0,1
14.02.2021	1,308	0	57,28	57,59	0	55,99	57	0	0	24	0	0	71	47,6	23,35	0,7	0,7	0	0,6
15.02.2021	1,364	0	57,43	57,79	0	55,99	57,07	0	0	24	0	0	73,4	49,1	24,36	0,7	0,7	0	-1,7
16.02.2021	1,33	0	56,03	56,37	0	54,72	55,71	0	0	24	0	0	72,6	48,3	24,34	0,7	0,7	0	-3,5
17.02.2021	1,325	0	55,47	55,8	0	54,19	55,2	0	0	24	0	0	72,4	48	24,47	0,7	0,7	0	-7,1
18.02.2021	1,376	0	54,16	54,54	0	52,9	54,06	0	0	24	0	0	73,4	47,4	26,05	0,7	0,7	0	-10,8
19.02.2021	1,341	0	54,77	55,1	0	53,56	54,6	0	0	24	0	0	72,2	47,2	25,09	0,7	0,7	0	-5,1
20.02.2021	1,214	0	57,73	57,92	0	56,51	57,32	0	0	24	0	0	68,3	46,8	21,47	0,7	0,7	0	2,8
21.02.2021	1,162	0	58,46	58,57	0	57,26	57,99	0	0	24	0	0	66,9	46,6	20,28	0,7	0,7	0	4,5
22.02.2021	1,13	0	58,26	58,35	0	57,06	57,79	0	0	24	0	0	66,3	46,5	19,81	0,7	0,7	0	4,6
23.02.2021	1,133	0	58,81	58,9	0	57,61	58,31	0	0	24	0	0	66,4	46,7	19,68	0,7	0,7	0	-
Итого:	41,613	0	1803,8	1813,12	0	1763,15	1794,83	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,613																		

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
22.01.2021	271,887	12721,29	12732,3	0	12492,04	12632,54	0
23.02.2021	313,5	14525,09	14545,42	0	14255,19	14427,37	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2021 7:37:59