

#117068#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Димитрова 33-35, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4871
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123421
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.01.2025	1,122	0	75,85	76,07	0	74,53	75,33	0	0	24	0	0	62,1	47	15,09	0,7	0,7	0	-
25.01.2025	1,068	0	75,04	75,23	0	73,84	74,51	0	0	24	0	0	60,8	46,3	14,49	0,7	0,7	0	-
26.01.2025	1,001	0	74,94	75,07	0	73,74	74,35	0	0	24	0	0	58,9	45,4	13,58	0,7	0,7	0	-
27.01.2025	1,028	0	75,51	75,65	0	74,3	74,92	0	0	24	0	0	59,8	46	13,86	0,7	0,7	0	-
28.01.2025	1,012	0	75,7	75,86	0	74,5	75,14	0	0	24	0	0	60	46,4	13,63	0,7	0,7	0	-
29.01.2025	1,004	0	75,53	75,69	0	74,33	74,97	0	0	24	0	0	60	46,4	13,52	0,7	0,7	0	-
30.01.2025	1,015	0	75,48	75,65	0	74,28	74,93	0	0	24	0	0	60,2	46,5	13,69	0,7	0,7	0	-
31.01.2025	1,04	0	74,62	74,82	0	73,42	74,1	0	0	24	0	0	60,6	46,4	14,19	0,7	0,7	0	-
01.02.2025	1,097	0	74,53	74,79	0	73,26	74,07	0	0	24	0	0	61,7	46,7	15	0,7	0,7	0	-
02.02.2025	1,169	0	74,64	74,96	0	73,2	74,24	0	0	24	0	0	63,6	47,6	16	0,7	0,7	0	-
03.02.2025	1,176	0	75,66	75,98	0	74,22	75,22	0	0	24	0	0	63,9	48	15,85	0,7	0,7	0	-
04.02.2025	1,138	0	74,45	74,73	0	73,12	74,01	0	0	24	0	0	62,7	47,2	15,54	0,7	0,7	0	-
05.02.2025	1,136	0	74,33	74,63	0	73,01	73,91	0	0	24	0	0	62,4	46,8	15,59	0,7	0,7	0	-
06.02.2025	1,1	0	74,67	74,93	0	73,42	74,21	0	0	24	0	0	61,6	46,6	15,01	0,7	0,7	0	-
07.02.2025	1,154	0	74,47	74,79	0	73,06	74,07	0	0	24	0	0	63,4	47,6	15,81	0,7	0,7	0	-
08.02.2025	1,291	0	74,23	74,66	0	72,79	73,83	0	0	24	0	0	66,5	48,8	17,76	0,7	0,7	0	-
09.02.2025	1,327	0	74,03	74,48	0	72,58	73,6	0	0	24	0	0	67,7	49,4	18,32	0,7	0,7	0	-
10.02.2025	1,345	0	73,61	74,1	0	72,12	73,22	0	0	24	0	0	68	49,3	18,71	0,7	0,7	0	-
11.02.2025	1,324	0	72,93	73,38	0	71,49	72,62	0	0	24	0	0	66,8	48,2	18,55	0,7	0,7	0	-
12.02.2025	1,303	0	72,63	73,06	0	71,19	72,34	0	0	24	0	0	66	47,7	18,32	0,7	0,7	0	-
13.02.2025	1,286	0	72,87	73,31	0	71,43	72,59	0	0	24	0	0	66	48	18,01	0,7	0,7	0	-
14.02.2025	1,266	0	73,2	73,6	0	71,76	72,88	0	0	24	0	0	66	48,4	17,69	0,7	0,7	0	-
15.02.2025	1,272	0	73,44	73,86	0	72	73,12	0	0	24	0	0	66,1	48,4	17,72	0,7	0,7	0	-
16.02.2025	1,281	0	73,01	73,41	0	71,57	72,68	0	0	24	0	0	66,4	48,5	17,94	0,7	0,7	0	-
17.02.2025	1,256	0	72,97	73,35	0	71,53	72,63	0	0	24	0	0	65,5	48	17,58	0,7	0,7	0	-
18.02.2025	1,249	0	73,45	73,84	0	72,01	73,12	0	0	24	0	0	65,8	48,4	17,38	0,7	0,7	0	-
19.02.2025	1,263	0	73,95	74,35	0	72,51	73,61	0	0	24	0	0	66,2	48,7	17,46	0,7	0,7	0	-
20.02.2025	1,326	0	73,53	74	0	72,09	73,16	0	0	24	0	0	67,7	49,3	18,38	0,7	0,7	0	-
21.02.2025	1,28	0	73,42	73,87	0	71,98	73,15	0	0	24	0	0	66,2	48,4	17,83	0,7	0,7	0	-
22.02.2025	1,198	0	73,85	74,23	0	72,44	73,51	0	0	24	0	0	64,3	47,7	16,59	0,7	0,7	0	-
23.02.2025	1,141	0	73,65	73,98	0	72,33	73,26	0	0	24	0	0	62,6	46,8	15,79	0,7	0,7	0	-
Итого:	36,668	0	2300,19	2310,33	0	2258,05	2287,3	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,668																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2025	314,132	23464,66	23531,4	0	23077,16	23296,14	0
23.02.2025	350,8	25764,85	25841,73	0	25335,21	25583,44	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 8:03:08