

#24949#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Димитрова 33-35, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4871
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123421
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.02.2021	1,051	0	59,48	59,51	0	58,35	58,86	0	0	24	0	0	64,3	46,3	18,04	0,7	0,7	0	8,2
25.02.2021	0,99	0	60,78	60,69	0	59,73	60,13	0	0	24	0	0	62,1	45,6	16,57	0,7	0,7	0	10,7
26.02.2021	1,004	0	59,19	59,15	0	58,18	58,67	0	0	24	0	0	62,3	45	17,29	0,7	0,7	0	4,9
27.02.2021	1,053	0	59,21	59,22	0	58,1	58,73	0	0	24	0	0	63,7	45,5	18,18	0,7	0,7	0	3,2
28.02.2021	1,075	0	58,75	58,79	0	57,66	58,23	0	0	24	0	0	64,2	45,5	18,69	0,7	0,7	0	3
01.03.2021	1,128	0	59,04	59,12	0	57,84	58,57	0	0	24	0	0	65,6	46,1	19,49	0,7	0,7	0	2,5
02.03.2021	1,115	0	60	60,06	0	58,81	59,46	0	0	24	0	0	65	46	18,96	0,7	0,7	0	3,2
03.03.2021	1,202	0	60,4	60,55	0	59,2	59,83	0	0	24	0	0	68	47,6	20,35	0,7	0,7	0	1,3
04.03.2021	1,175	0	59,62	59,76	0	58,42	59,08	0	0	24	0	0	67,5	47,4	20,13	0,7	0,7	0	1,3
05.03.2021	1,249	0	61,14	61,34	0	59,84	60,62	0	0	24	0	0	69,4	48,5	20,91	0,7	0,7	0	-0,7
06.03.2021	1,209	0	59,23	59,39	0	58,03	58,7	0	0	24	0	0	68,5	47,6	20,84	0,7	0,7	0	1,4
07.03.2021	1,199	0	59,67	59,84	0	58,47	59,12	0	0	24	0	0	68,1	47,5	20,54	0,7	0,7	0	1,7
08.03.2021	1,219	0	58,77	58,99	0	57,57	58,28	0	0	24	0	0	68,6	47,4	21,17	0,7	0,7	0	0
09.03.2021	1,287	0	58,35	58,65	0	57,07	57,93	0	0	24	0	0	70,7	48,2	22,53	0,7	0,7	0	-1,7
10.03.2021	1,248	0	58,12	58,41	0	56,89	57,71	0	0	24	0	0	69,9	48	21,95	0,7	0,7	0	-0,7
11.03.2021	1,238	0	57,62	57,89	0	56,42	57,25	0	0	24	0	0	69,6	47,6	22	0,7	0,7	0	-0,8
12.03.2021	1,143	0	59,28	59,46	0	58,08	58,82	0	0	24	0	0	67	47,2	19,72	0,7	0,7	0	4,6
13.03.2021	1,075	0	59,16	59,27	0	57,98	58,69	0	0	24	0	0	64,9	46,3	18,57	0,7	0,7	0	4,9
14.03.2021	1,039	0	58,23	58,33	0	57,14	57,85	0	0	24	0	0	63,6	45,4	18,22	0,7	0,7	0	3,7
15.03.2021	1,069	0	58,71	58,83	0	57,59	58,35	0	0	24	0	0	64,1	45,5	18,54	0,7	0,7	0	3,2
16.03.2021	1,069	0	57,87	57,98	0	56,77	57,47	0	0	24	0	0	64,6	45,7	18,85	0,7	0,7	0	2,5
17.03.2021	1,085	0	57,47	57,63	0	56,34	57,15	0	0	24	0	0	64,7	45,4	19,3	0,7	0,7	0	1,6
18.03.2021	1,169	0	56,94	57,19	0	55,75	56,67	0	0	24	0	0	67,6	46,6	20,96	0,7	0,7	0	1
19.03.2021	1,213	0	57,59	57,87	0	56,39	57,24	0	0	24	0	0	68,9	47,3	21,54	0,7	0,7	0	-1,1
20.03.2021	1,213	0	57,59	57,87	0	56,39	57,24	0	0	24	0	0	68,9	47,3	21,54	0,7	0,7	0	-1,1
21.03.2021	1,208	0	58,8	59,08	0	57,59	58,36	0	0	24	0	0	68,6	47,6	21	0,7	0,7	0	1,8
22.03.2021	1,16	0	58,72	58,94	0	57,52	58,35	0	0	24	0	0	67,3	47,1	20,17	0,7	0,7	0	2,6
23.03.2021	1,129	0	60,98	61,16	0	59,76	60,44	0	0	24	0	0	66,4	47,5	18,89	0,7	0,7	0	-
Итого:	32,014	0	1650,71	1654,97	0	1617,88	1637,8	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,014																		

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2021	313,5	14525,09	14545,42	0	14255,19	14427,37	0
23.03.2021	345,514	16175,8	16200,39	0	15873,07	16065,17	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 18:43:58