

#76143#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Димитрова 33-35, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4871
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123421
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.02.2024	0,882	0	97,78	97,43	0	96,54	96,54	0	0	24	0	0	52,6	43,4	9,15	0,7	0,7	0	-
25.02.2024	0,847	0	96,09	95,72	0	94,87	94,88	0	0	24	0	0	51,8	42,8	8,95	0,7	0,7	0	-
26.02.2024	0,809	0	93,88	93,52	0	92,77	92,7	0	0	24	0	0	50,7	42	8,69	0,7	0,7	0	-
27.02.2024	0,826	0	94,98	94,62	0	93,85	93,86	0	0	24	0	0	50,9	42,1	8,83	0,7	0,7	0	-
28.02.2024	0,846	0	95,56	95,19	0	94,35	94,42	0	0	24	0	0	51	42	8,96	0,7	0,7	0	-
29.02.2024	0,963	0	100,79	100,48	0	99,41	99,54	0	0	24	0	0	54,5	44,8	9,71	0,7	0,7	0	-
01.03.2024	0,827	0	94,91	94,55	0	93,77	93,76	0	0	24	0	0	51,5	42,6	8,85	0,7	0,7	0	-
02.03.2024	0,819	0	94,95	94,58	0	93,82	93,82	0	0	24	0	0	50,8	42,1	8,75	0,7	0,7	0	-
03.03.2024	0,827	0	95,64	95,28	0	94,49	94,46	0	0	24	0	0	51,1	42,3	8,78	0,7	0,7	0	-
04.03.2024	0,892	0	97,36	97,03	0	96,07	96,16	0	0	24	0	0	52,6	43,3	9,3	0,7	0,7	0	-
05.03.2024	0,952	0	99,05	98,76	0	97,69	97,8	0	0	24	0	0	54,4	44,6	9,77	0,7	0,7	0	-
06.03.2024	0,918	0	96,04	95,75	0	94,79	94,86	0	0	24	0	0	53	43,3	9,71	0,7	0,7	0	-
07.03.2024	1,001	0	96,76	96,57	0	95,37	95,66	0	0	24	0	0	55,6	45,1	10,51	0,7	0,7	0	-
08.03.2024	1,032	0	98,71	98,53	0	97,27	97,58	0	0	24	0	0	56,2	45,6	10,62	0,7	0,7	0	-
09.03.2024	1,118	0	100,8	100,69	0	99,17	99,67	0	0	24	0	0	58,6	47,3	11,3	0,7	0,7	0	-
10.03.2024	1,035	0	97,89	97,71	0	96,48	96,8	0	0	24	0	0	56,1	45,3	10,74	0,7	0,7	0	-
11.03.2024	1,051	0	100,38	100,19	0	98,94	99,23	0	0	24	0	0	56,4	45,8	10,63	0,7	0,7	0	-
12.03.2024	1,014	0	100,62	100,41	0	99,18	99,45	0	0	24	0	0	55,7	45,4	10,24	0,7	0,7	0	-
13.03.2024	0,999	0	106,81	106,49	0	105,37	105,5	0	0	24	0	0	55,2	45,7	9,5	0,7	0,7	0	-
14.03.2024	0,904	0	107,64	107,23	0	106,26	106,23	0	0	24	0	0	53	44,5	8,52	0,7	0,7	0	-
15.03.2024	0,875	0	106,9	106,49	0	105,5	105,49	0	0	24	0	0	52,8	44,5	8,31	0,7	0,7	0	-
16.03.2024	0,889	0	108,43	108,03	0	106,98	106,94	0	0	24	0	0	53,6	45,3	8,33	0,7	0,7	0	-
17.03.2024	0,997	0	110,24	109,91	0	108,66	108,75	0	0	24	0	0	55,6	46,4	9,19	0,7	0,7	0	-
18.03.2024	1,076	0	110,71	110,45	0	108,98	109,25	0	0	24	0	0	57,7	47,8	9,9	0,7	0,7	0	-
19.03.2024	1,072	0	110,36	110,1	0	108,68	108,9	0	0	24	0	0	57,3	47,4	9,87	0,7	0,7	0	-
20.03.2024	1,048	0	111,4	111,11	0	109,72	109,91	0	0	24	0	0	56,8	47,2	9,58	0,7	0,7	0	-
21.03.2024	0,976	0	111,22	110,87	0	109,7	109,8	0	0	24	0	0	54,9	46	8,93	0,7	0,7	0	-
22.03.2024	0,972	0	111,29	110,99	0	109,72	109,84	0	0	24	0	0	54,9	46	8,88	0,7	0,7	0	-
23.03.2024	0,943	0	111,46	111,07	0	109,93	109,95	0	0	24	0	0	54,4	45,8	8,61	0,7	0,7	0	-
Итого:	27,41	0	2958,65	2949,75	0	2918,33	2921,75	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,41																		

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2024	147,784	9190,27	9252,23	0	9023,41	9156,27	0
23.03.2024	175,194	12148,92	12201,98	0	11941,74	12078,02	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 8:05:04