

#24948#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Димитрова 33-35, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4871
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123421
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.03.2021	1,065	0	60,01	60,14	0	58,85	59,49	0	0	24	0	0	64,7	46,6	18,1	0,7	0,7	0	4,8
25.03.2021	1,031	0	61,68	61,75	0	60,49	61,09	0	0	24	0	0	63,6	46,6	17,09	0,7	0,7	0	6,9
26.03.2021	1,016	0	62,27	62,31	0	61,16	61,68	0	0	24	0	0	63	46,3	16,65	0,7	0,7	0	5,1
27.03.2021	1,034	0	63,3	63,37	0	62,15	62,7	0	0	24	0	0	64	47,3	16,68	0,7	0,7	0	8,7
28.03.2021	1,002	0	61,15	61,21	0	59,98	60,55	0	0	24	0	0	62,9	46,1	16,75	0,7	0,7	0	5,8
29.03.2021	1,006	0	60,85	60,91	0	59,67	60,26	0	0	24	0	0	63	46,1	16,9	0,7	0,7	0	7,8
30.03.2021	1,017	0	62,05	62,12	0	60,85	61,4	0	0	24	0	0	63,6	46,8	16,72	0,7	0,7	0	9,8
31.03.2021	1,018	0	63,18	63,25	0	61,98	62,53	0	0	24	0	0	64	47,5	16,44	0,7	0,7	0	8,7
01.04.2021	1,001	0	60,07	60,14	0	58,99	59,54	0	0	24	0	0	63	46	16,93	0,7	0,7	0	4,7
02.04.2021	1,016	0	59,25	59,34	0	58,18	58,78	0	0	24	0	0	62,9	45,5	17,46	0,7	0,7	0	3,8
03.04.2021	1,019	0	59,34	59,42	0	58,3	58,9	0	0	24	0	0	62,8	45,3	17,53	0,7	0,7	0	3,8
04.04.2021	1,019	0	59,71	59,79	0	58,66	59,23	0	0	24	0	0	62,7	45,4	17,37	0,7	0,7	0	4,2
05.04.2021	1,005	0	57,57	57,67	0	56,6	57,19	0	0	24	0	0	62,6	44,8	17,77	0,7	0,7	0	2,7
06.04.2021	1,052	0	57,5	57,63	0	56,42	57,15	0	0	24	0	0	64	45,3	18,67	0,7	0,7	0	2,6
07.04.2021	1,026	0	56,58	56,68	0	55,61	56,2	0	0	24	0	0	63	44,4	18,52	0,7	0,7	0	2,8
08.04.2021	1,061	0	58,86	58,99	0	57,77	58,42	0	0	24	0	0	64,2	45,8	18,38	0,7	0,7	0	4,3
09.04.2021	1,026	0	59,22	59,31	0	58,11	58,82	0	0	24	0	0	63,2	45,6	17,67	0,7	0,7	0	7,2
10.04.2021	0,98	0	59,11	59,15	0	58,13	58,66	0	0	24	0	0	61,8	44,9	16,89	0,7	0,7	0	4,9
11.04.2021	0,994	0	61,74	61,79	0	60,63	61,17	0	0	24	0	0	62,6	46,2	16,38	0,7	0,7	0	10,3
12.04.2021	0,985	0	61,84	61,91	0	60,72	61,26	0	0	24	0	0	62,9	46,6	16,23	0,7	0,7	0	7,7
13.04.2021	0,964	0	58,82	58,88	0	57,84	58,38	0	0	24	0	0	61,7	45	16,72	0,7	0,7	0	4,7
14.04.2021	0,942	0	57,33	57,39	0	56,37	56,91	0	0	24	0	0	60,9	44,1	16,75	0,7	0,7	0	4,1
15.04.2021	0,968	0	58,11	58,17	0	57,15	57,69	0	0	24	0	0	61,6	44,6	16,97	0,7	0,7	0	5,8
16.04.2021	0,996	0	60,21	60,28	0	59,17	59,74	0	0	24	0	0	62,4	45,5	16,88	0,7	0,7	0	5,6
17.04.2021	0,99	0	62,37	62,44	0	61,22	61,74	0	0	24	0	0	62,7	46,5	16,22	0,7	0,7	0	8,3
18.04.2021	0,977	0	63,28	63,33	0	62,08	62,61	0	0	24	0	0	63,2	47,4	15,77	0,7	0,7	0	10,4
19.04.2021	0,998	0	65,92	65,98	0	64,69	65,26	0	0	24	0	0	63,8	48,4	15,43	0,7	0,7	0	11
20.04.2021	1,026	0	63,04	63,15	0	61,8	62,48	0	0	24	0	0	65,5	48,8	16,62	0,7	0,7	0	9,9
21.04.2021	1,047	0	54,23	54,46	0	53,08	53,92	0	0	24	0	0	67,2	47,5	19,72	0,7	0,7	0	8,6
22.04.2021	1,031	0	60,02	60,17	0	58,82	59,53	0	0	24	0	0	64,6	47	17,58	0,7	0,7	0	4,6
23.04.2021	1,021	0	63,8	63,91	0	62,6	63,19	0	0	24	0	0	63,2	46,8	16,34	0,7	0,7	0	-
Итого:	31,333	0	1872,41	1875,04	0	1838,07	1856,47	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,333																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2021	345,405	16175,4	16199,87	0	15872,72	16064,8	0
23.04.2021	376,738	18047,81	18074,91	0	17710,79	17921,27	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 17:39:23