

#24947#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Димитрова 33-35, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4871
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123421
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.04.2021	1,037	0	63,63	63,84	0	62,43	63,12	0	0	24	0	0	63,5	46,9	16,67	0,7	0,7	0	4
25.04.2021	1,023	0	62,87	63,06	0	61,71	62,39	0	0	24	0	0	63	46,4	16,6	0,7	0,7	0	3,7
26.04.2021	0,995	0	59,78	59,96	0	58,73	59,43	0	0	24	0	0	62	45	17,02	0,7	0,7	0	2,9
27.04.2021	1,003	0	59,68	59,86	0	58,63	59,33	0	0	24	0	0	62,2	45,1	17,11	0,7	0,7	0	4,1
28.04.2021	1,026	0	63,37	63,54	0	62,23	62,89	0	0	24	0	0	63	46,5	16,51	0,7	0,7	0	6,7
29.04.2021	0,984	0	62,7	62,85	0	61,57	62,2	0	0	24	0	0	62,9	46,9	15,99	0,7	0,7	0	9,3
30.04.2021	0,257	0	17	16,89	0	16,76	16,76	0	0	24	0	0	55,8	40,4	15,33	0,7	0,7	0	-
Итого:	6,325	0	389,03	390	0	382,06	386,12	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,325																		

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2021	376,738	18047,81	18074,91	0	17710,79	17921,27	0
30.04.2021	383,063	18436,84	18464,91	0	18092,85	18307,39	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 10:04:24