

#102939#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Димитрова 33-35, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4871
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123421
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.10.2024	0,809	0	71,84	71,96	0	70,62	71,11	0	0	24	0	0	60,2	48,8	11,47	0,7	0,7	0	8,5
25.10.2024	0,807	0	63,14	63,31	0	62,12	62,68	0	0	24	0	0	60,5	47,5	13,01	0,7	0,7	0	4
26.10.2024	0,783	0	73,26	73,63	0	72,06	72,7	0	0	24	0	0	61,1	50,2	10,87	0,7	0,7	0	8,2
27.10.2024	0,918	0	76,83	77,26	0	75,48	76,3	0	0	24	0	0	61,4	49,2	12,18	0,7	0,7	0	9,6
28.10.2024	0,957	0	76,76	77,2	0	75,42	76,27	0	0	24	0	0	61,4	48,7	12,7	0,7	0,7	0	10,2
29.10.2024	0,952	0	77,32	77,72	0	75,93	76,76	0	0	24	0	0	61,6	49	12,56	0,7	0,7	0	10,9
30.10.2024	0,958	0	77,38	77,69	0	75,99	76,73	0	0	24	0	0	62	49,4	12,61	0,7	0,7	0	12,2
31.10.2024	0,956	0	77,01	77,24	0	75,6	76,28	0	0	24	0	0	61,5	48,9	12,66	0,7	0,7	0	9,6
01.11.2024	0,963	0	77,67	77,84	0	76,25	76,88	0	0	24	0	0	62	49,4	12,61	0,7	0,7	0	-
02.11.2024	0,938	0	75,38	75,51	0	74,18	74,77	0	0	24	0	0	60,3	47,7	12,66	0,7	0,7	0	-
03.11.2024	0,963	0	75,5	75,61	0	74,29	74,88	0	0	24	0	0	60,2	47,3	12,98	0,7	0,7	0	-
04.11.2024	0,961	0	75,86	75,99	0	74,66	75,25	0	0	24	0	0	60,5	47,6	12,9	0,7	0,7	0	-
05.11.2024	0,95	0	74,74	74,85	0	73,54	74,13	0	0	24	0	0	59,7	46,8	12,93	0,7	0,7	0	-
06.11.2024	0,945	0	74,72	74,82	0	73,52	74,1	0	0	24	0	0	59,3	46,5	12,85	0,7	0,7	0	-
07.11.2024	0,997	0	75,16	75,3	0	73,96	74,58	0	0	24	0	0	60,6	47,1	13,52	0,7	0,7	0	-
08.11.2024	1,057	0	76,2	76,44	0	74,94	75,72	0	0	24	0	0	61	46,9	14,09	0,7	0,7	0	-
09.11.2024	1,026	0	75,81	75,98	0	74,61	75,26	0	0	24	0	0	60	46,2	13,78	0,7	0,7	0	-
10.11.2024	1,1	0	75,73	75,93	0	74,41	75,21	0	0	24	0	0	61,8	47	14,8	0,7	0,7	0	-
11.11.2024	1,211	0	75,62	75,89	0	74,18	75,08	0	0	24	0	0	64,9	48,6	16,32	0,7	0,7	0	-
12.11.2024	1,198	0	75,36	75,61	0	73,92	74,86	0	0	24	0	0	64,8	48,5	16,26	0,7	0,7	0	-
13.11.2024	1,201	0	75,34	75,58	0	73,9	74,79	0	0	24	0	0	64,7	48,4	16,25	0,7	0,7	0	-
14.11.2024	1,098	0	75,44	75,59	0	74,15	74,8	0	0	24	0	0	62,2	47,4	14,84	0,7	0,7	0	-
15.11.2024	1,029	0	75,74	75,87	0	74,52	75,15	0	0	24	0	0	60	46,2	13,85	0,7	0,7	0	-
16.11.2024	1,047	0	76,2	76,34	0	74,95	75,62	0	0	24	0	0	60,8	46,8	13,97	0,7	0,7	0	-
17.11.2024	1,037	0	75,83	75,97	0	74,61	75,25	0	0	24	0	0	60,6	46,6	13,92	0,7	0,7	0	-
18.11.2024	1,056	0	75,49	75,66	0	74,28	74,94	0	0	24	0	0	60,8	46,6	14,22	0,7	0,7	0	-
19.11.2024	1,089	0	75,29	75,48	0	73,97	74,76	0	0	24	0	0	61,8	47	14,77	0,7	0,7	0	-
20.11.2024	1,093	0	75,49	75,67	0	74,22	74,95	0	0	24	0	0	61,8	47,1	14,73	0,7	0,7	0	-
21.11.2024	1,205	0	77,19	77,44	0	75,72	76,63	0	0	24	0	0	64,7	48,7	15,95	0,7	0,7	0	-
22.11.2024	1,229	0	81,24	81,43	0	79,65	80,52	0	0	24	0	0	65,3	49,9	15,44	0,7	0,7	0	-
23.11.2024	1,186	0	75,37	75,59	0	73,93	74,85	0	0	24	0	0	64	47,9	16,06	0,7	0,7	0	-
Итого:	31,719	0	2339,91	2346,4	0	2299,58	2321,81	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,719																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2024	215,14	16559,94	16608,41	0	16291,77	16442,06	0
23.11.2024	246,859	18899,85	18954,81	0	18591,35	18763,87	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 16:35:04