

#109343#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Димитрова 33-35, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4871
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123421
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.11.2024	1,17	0	75,43	75,65	0	73,99	74,93	0	0	24	0	0	63,6	47,8	15,86	0,7	0,7	0	1,2
25.11.2024	1,041	0	75,5	75,63	0	74,26	74,91	0	0	24	0	0	60,4	46,3	14,03	0,7	0,7	0	5,9
26.11.2024	1,016	0	75,38	75,51	0	74,17	74,79	0	0	24	0	0	60	46,3	13,74	0,7	0,7	0	7,3
27.11.2024	1,004	0	75,06	75,19	0	73,86	74,47	0	0	24	0	0	59	45,4	13,62	0,7	0,7	0	4,7
28.11.2024	1,034	0	75,33	75,49	0	74,13	74,77	0	0	24	0	0	59,9	45,9	13,97	0,7	0,7	0	4,4
29.11.2024	1,034	0	75,45	75,59	0	74,25	74,87	0	0	24	0	0	59,8	45,9	13,92	0,7	0,7	0	4,2
30.11.2024	1,026	0	75,21	75,34	0	74,01	74,62	0	0	24	0	0	59,5	45,6	13,9	0,7	0,7	0	4,1
01.12.2024	1,093	0	75,24	75,43	0	74,04	74,71	0	0	24	0	0	61,2	46,4	14,78	0,7	0,7	0	2,2
02.12.2024	1,101	0	75,13	75,31	0	73,82	74,59	0	0	24	0	0	61,6	46,7	14,92	0,7	0,7	0	2,9
03.12.2024	1,046	0	75,31	75,42	0	74,09	74,7	0	0	24	0	0	60,2	46,1	14,14	0,7	0,7	0	-
04.12.2024	1,116	0	75,12	75,31	0	73,79	74,59	0	0	24	0	0	62,2	47	15,18	0,7	0,7	0	-
05.12.2024	1,121	0	75,33	75,49	0	74,02	74,75	0	0	24	0	0	62,4	47,2	15,19	0,7	0,7	0	-
06.12.2024	1,142	0	75,05	75,25	0	73,69	74,53	0	0	24	0	0	62,6	47,1	15,53	0,7	0,7	0	-
07.12.2024	1,207	0	75,45	75,69	0	74,01	74,91	0	0	24	0	0	64,6	48,3	16,26	0,7	0,7	0	-
08.12.2024	1,159	0	75,29	75,48	0	73,85	74,76	0	0	24	0	0	63,3	47,6	15,72	0,7	0,7	0	-
09.12.2024	1,121	0	74,57	74,75	0	73,27	74,03	0	0	24	0	0	62	46,7	15,34	0,7	0,7	0	-
10.12.2024	1,153	0	74,08	74,3	0	72,77	73,58	0	0	24	0	0	62,7	46,9	15,87	0,7	0,7	0	-
11.12.2024	1,113	0	74,46	74,63	0	73,14	73,91	0	0	24	0	0	61,8	46,6	15,21	0,7	0,7	0	-
12.12.2024	1,105	0	74,33	74,52	0	73,09	73,8	0	0	24	0	0	61,5	46,4	15,16	0,7	0,7	0	-
13.12.2024	1,192	0	74,27	74,54	0	72,83	73,82	0	0	24	0	0	64	47,6	16,41	0,7	0,7	0	-
14.12.2024	1,188	0	74,27	74,53	0	72,83	73,81	0	0	24	0	0	63,8	47,5	16,34	0,7	0,7	0	-
15.12.2024	1,088	0	74,46	74,64	0	73,23	73,92	0	0	24	0	0	60,8	45,9	14,87	0,7	0,7	0	-
16.12.2024	1,029	0	75,02	75,16	0	73,82	74,44	0	0	24	0	0	59,5	45,5	13,98	0,7	0,7	0	-
17.12.2024	0,963	0	74,41	74,53	0	73,21	73,81	0	0	24	0	0	57,8	44,6	13,2	0,7	0,7	0	-
18.12.2024	0,998	0	74,65	74,78	0	73,45	74,06	0	0	24	0	0	58,6	45	13,59	0,7	0,7	0	-
19.12.2024	1,012	0	76,29	76,4	0	75,09	75,68	0	0	24	0	0	60	46,5	13,5	0,7	0,7	0	-
20.12.2024	1,015	0	75,39	75,52	0	74,19	74,8	0	0	24	0	0	59,9	46,2	13,7	0,7	0,7	0	-
21.12.2024	1,036	0	75,16	75,31	0	73,96	74,59	0	0	24	0	0	60,1	46,1	14,02	0,7	0,7	0	-
22.12.2024	1,045	0	74,78	74,94	0	73,58	74,22	0	0	24	0	0	60,7	46,5	14,22	0,7	0,7	0	-
23.12.2024	1,043	0	73,6	73,79	0	72,4	73,07	0	0	24	0	0	60,6	46,2	14,42	0,7	0,7	0	-
Итого:	32,411	0	2249,02	2254,12	0	2210,84	2232,44	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,411																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.11.2024	246,859	18899,85	18954,81	0	18591,35	18763,87	0
23.12.2024	279,27	21148,87	21208,93	0	20802,19	20996,31	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2024 9:11:20