

#112980#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Димитрова 33-35, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4871
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123421
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.12.2024	1,156	0	73,65	73,93	0	72,23	73,21	0	0	24	0	0	63,7	47,7	16,03	0,7	0,7	0	1,8
25.12.2024	1,134	0	73,53	73,78	0	72,24	73,06	0	0	24	0	0	62,8	47,1	15,69	0,7	0,7	0	2,1
26.12.2024	1,058	0	74,53	74,71	0	73,32	73,98	0	0	24	0	0	60,4	46	14,47	0,7	0,7	0	3,8
27.12.2024	1,043	0	74,92	75,08	0	73,72	74,36	0	0	24	0	0	60,2	46,1	14,13	0,7	0,7	0	5,3
28.12.2024	0,998	0	74,73	74,81	0	73,53	74,09	0	0	24	0	0	58,8	45,2	13,57	0,7	0,7	0	4,3
29.12.2024	1,06	0	75,13	75,26	0	73,93	74,54	0	0	24	0	0	60,5	46,2	14,36	0,7	0,7	0	3,9
30.12.2024	1,044	0	75,13	75,25	0	73,93	74,53	0	0	24	0	0	60	45,8	14,14	0,7	0,7	0	4,8
31.12.2024	1,028	0	75,06	75,18	0	73,86	74,46	0	0	24	0	0	59,5	45,6	13,95	0,7	0,7	0	5,5
01.01.2025	1,038	0	75,1	75,22	0	73,9	74,5	0	0	24	0	0	59,6	45,6	14,08	0,7	0,7	0	4,2
02.01.2025	1,087	0	75,05	75,22	0	73,78	74,5	0	0	24	0	0	61,1	46,4	14,74	0,7	0,7	0	4
03.01.2025	1,223	0	75,05	75,31	0	73,61	74,58	0	0	24	0	0	65	48,4	16,59	0,7	0,7	0	-0,5
04.01.2025	1,249	0	74,8	75,08	0	73,36	74,36	0	0	24	0	0	65,5	48,5	17,03	0,7	0,7	0	-0,9
05.01.2025	1,265	0	74,88	75,17	0	73,44	74,32	0	0	24	0	0	66,1	48,8	17,26	0,7	0,7	0	-1,8
06.01.2025	1,219	0	74,75	75	0	73,33	74,21	0	0	24	0	0	65	48,4	16,68	0,7	0,7	0	-1,4
07.01.2025	1,044	0	75	75,13	0	73,8	74,41	0	0	24	0	0	60	45,8	14,18	0,7	0,7	0	4,9
08.01.2025	1,087	0	74,69	74,85	0	73,44	74,13	0	0	24	0	0	60,9	46,1	14,84	0,7	0,7	0	2,3
09.01.2025	1,151	0	74,68	74,92	0	73,25	74,2	0	0	24	0	0	63,1	47,4	15,72	0,7	0,7	0	0,7
10.01.2025	1,122	0	74,68	74,89	0	73,37	74,17	0	0	24	0	0	62,4	47,1	15,31	0,7	0,7	0	-
11.01.2025	1,187	0	74,7	74,98	0	73,26	74,26	0	0	24	0	0	64,2	48	16,24	0,7	0,7	0	-
12.01.2025	1,211	0	74,9	75,2	0	73,46	74,47	0	0	24	0	0	64,8	48,3	16,5	0,7	0,7	0	-
13.01.2025	1,191	0	74,48	74,74	0	73,04	74	0	0	24	0	0	64,4	48	16,36	0,7	0,7	0	-
14.01.2025	1,173	0	74,26	74,51	0	72,85	73,79	0	0	24	0	0	63,5	47,4	16,1	0,7	0,7	0	-
15.01.2025	1,071	0	74,53	74,71	0	73,29	73,99	0	0	24	0	0	60,6	46	14,62	0,7	0,7	0	-
16.01.2025	1,061	0	74,41	74,59	0	73,21	73,87	0	0	24	0	0	60	45,6	14,5	0,7	0,7	0	-
17.01.2025	1,07	0	74,72	74,92	0	73,52	74,2	0	0	24	0	0	60,4	45,8	14,58	0,7	0,7	0	-
18.01.2025	1,045	0	74,74	74,93	0	73,54	74,21	0	0	24	0	0	59,7	45,5	14,25	0,7	0,7	0	-
19.01.2025	1,063	0	74,54	74,75	0	73,31	74,03	0	0	24	0	0	60,1	45,5	14,55	0,7	0,7	0	-
20.01.2025	1,158	0	74,44	74,73	0	73,05	74,01	0	0	24	0	0	62,9	47	15,87	0,7	0,7	0	-
21.01.2025	1,209	0	75,63	75,93	0	74,18	75,18	0	0	24	0	0	64,5	48,2	16,3	0,7	0,7	0	-
22.01.2025	1,216	0	74,61	74,92	0	73,17	74,16	0	0	24	0	0	64,8	48,1	16,63	0,7	0,7	0	-
23.01.2025	1,201	0	74,47	74,77	0	73,05	74,05	0	0	24	0	0	64,4	48	16,43	0,7	0,7	0	-
Итого:	34,862	0	2315,79	2322,47	0	2274,97	2299,83	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,862																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2024	279,27	21148,87	21208,93	0	20802,19	20996,31	0
23.01.2025	314,132	23464,66	23531,4	0	23077,16	23296,14	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 7:51:26