

# #25439#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель АВЕНТА, ООО  
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (столовая)  
Номер абонента 5725  
Порядковый номер 4549  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1547821  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	0,378	12,589	12,698	12,267	12,573	24	24	0	0	76,4	45,6	9	5,1	4,5
22.02.2021	0,463	14,317	14,321	13,959	14,2	24	24	0	0	75,4	42,4	9	5,1	4,6
23.02.2021	0,433	15,024	15,088	14,65	14,938	24	24	0	0	75,3	45,8	9	5,1	4,6
24.02.2021	0,394	14,198	14,301	13,868	14,171	24	24	0	0	72,3	44	9	5,1	8,2
25.02.2021	0,409	14,866	14,979	14,548	14,861	24	24	0	0	69,2	41,1	9	5,1	10,7
26.02.2021	0,515	19,639	19,622	19,214	19,453	24	24	0	0	69,7	43	9	5,1	4,9
27.02.2021	0,439	17,051	17,117	16,665	16,953	24	24	0	0	71,4	45,1	9	5,1	3,2
28.02.2021	0,471	18,902	18,907	18,465	18,712	24	24	0	0	72,2	46,8	9	5,1	3
01.03.2021	0,547	19,79	19,687	19,306	19,491	24	24	0	0	74,4	46,2	9	5,1	2,5
02.03.2021	0,537	19,65	19,535	19,186	19,347	24	24	0	0	73,1	45,2	9	5,1	3,2
03.03.2021	0,546	18,77	18,802	18,287	18,607	24	24	0	0	76,7	47	9	5,1	1,3
04.03.2021	0,496	16,982	16,981	16,552	16,811	24	24	0	0	76	46,1	9	5,1	1,3
05.03.2021	0,569	18,117	18,021	17,63	17,839	24	24	0	0	78,5	46,4	9	5,1	-0,7
06.03.2021	0,556	18,666	18,54	18,177	18,349	24	24	0	0	77,4	46,9	9	5,1	1,4
07.03.2021	0,543	18,828	18,754	18,338	18,552	24	24	0	0	77,2	47,7	9	5,1	1,7
08.03.2021	0,463	16,393	16,393	15,957	16,206	24	24	0	0	78,1	49,2	9	5,1	0
09.03.2021	0,579	17,505	17,392	17,007	17,21	24	24	0	0	81,2	47,2	9	5,1	-1,7
10.03.2021	0,53	16,738	16,65	16,275	16,474	24	24	0	0	79,8	47,3	9	5,1	-0,7
11.03.2021	0,514	17,384	17,381	16,902	17,179	24	24	0	0	79,9	49,6	9	5,1	-0,8
12.03.2021	0,464	16,216	16,265	15,809	16,1	24	24	0	0	75,7	46,4	9	5,1	4,6
13.03.2021	0,488	17,235	17,179	16,828	17,023	24	24	0	0	73,1	44,2	9	5,1	4,9
14.03.2021	0,511	19,579	19,535	19,129	19,348	24	24	0	0	72	45,4	9	5,1	3,7
15.03.2021	0,585	22,099	22,104	21,587	21,892	24	24	0	0	72,4	45,4	9	5,1	3,2
16.03.2021	0,476	17,358	17,374	16,947	17,206	24	24	0	0	73,2	45,2	9	5,1	2,5
17.03.2021	0,478	16,131	16,1	15,745	15,959	24	24	0	0	73,7	43,4	9	5,1	1,6
18.03.2021	0,486	16,851	16,818	16,438	16,658	24	24	0	0	74,6	45,1	9	5,1	1
19.03.2021	0,546	18,491	18,466	18,004	18,271	24	24	0	0	77,6	47,4	9	5,1	-1,1
20.03.2021	0,579	19,602	19,523	19,069	19,304	24	24	0	0	79	48,8	9	5,1	-
Итого:	13,995	488,971	488,533	476,809	483,687	672	672	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,995													

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2021	141,216	4993,012	4987,074	4877,816	4942,785	13999,46	0
20.03.2021	155,21	5481,982	5475,61	5354,624	5426,475	14671,46	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.03.2021 21:11:54