

#119973#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1547821

Номер абонента:

Адрес установки:

Ленинский, 18 Р.Подача

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	25	0,040	16,0	---	---
2	25	0,040	16,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.02.2025 по 20.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.02	0,381	27,3	26,8	---	0,5	80,31	66,46	0,90	0,50	24,00
22.02	0,362	27,2	26,8	---	0,5	76,93	63,73	0,90	0,50	24,00
23.02	0,340	27,5	27,0	---	0,5	75,27	62,99	0,90	0,50	24,00
24.02	0,338	26,5	26,2	---	0,4	73,63	60,99	0,90	0,50	24,00
25.02	0,316	25,7	25,4	---	0,3	71,40	59,17	0,90	0,50	24,00
26.02	0,228	26,0	25,8	---	0,2	71,41	62,71	0,90	0,50	24,00
27.02	0,197	25,6	25,4	---	0,2	69,61	61,98	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,16	185,9	183,4	0,0	2,5	74,16	62,62	0,90	0,50	168,00
28.02	0,305	25,2	25,0	---	0,2	70,37	58,34	0,90	0,50	24,00
01.03	0,370	26,1	25,9	---	0,2	72,79	58,73	0,90	0,50	24,00
02.03	0,337	27,0	26,7	---	0,3	72,41	60,00	0,90	0,50	24,00
03.03	0,325	27,0	26,8	---	0,3	70,40	58,47	0,90	0,50	24,00
04.03	0,317	25,3	24,9	---	0,4	70,15	57,72	0,90	0,50	24,00
05.03	0,350	23,2	23,1	---	0,2	69,52	54,56	0,90	0,50	24,00
06.03	0,322	19,7	19,7	0,0	---	69,69	53,44	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,33	173,6	172,1	0,0	1,6	70,83	57,52	0,90	0,50	168,00
07.03	0,272	17,4	17,3	---	0,1	69,28	53,66	0,90	0,50	24,00
08.03	0,207	11,8	11,8	0,0	---	67,88	50,88	0,90	0,50	24,00
09.03	0,107	3,3	3,4	0,1	---	67,99	36,03	0,90	0,50	24,00
10.03	0,084	3,4	3,4	0,1	---	64,30	40,25	0,90	0,50	24,00
11.03	0,111	4,2	4,4	0,1	---	66,15	40,39	0,90	0,50	24,00
12.03	0,213	15,3	15,3	0,0	---	70,90	57,00	0,90	0,50	24,00
13.03	0,275	23,0	22,9	---	0,1	72,34	60,49	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,27	78,3	78,5	0,3	0,1	69,85	53,86	0,90	0,50	168,00
14.03	0,309	22,7	22,7	---	0,0	74,25	60,77	0,90	0,50	24,00
15.03	0,342	22,6	22,4	---	0,2	74,56	59,54	0,90	0,50	24,00
16.03	0,341	22,9	22,6	---	0,2	74,97	60,17	0,90	0,50	24,00
17.03	0,355	21,9	21,7	---	0,3	75,56	59,47	0,90	0,50	24,00
18.03	0,403	23,5	23,2	---	0,3	73,52	56,43	0,90	0,50	24,00
19.03	0,391	22,1	21,9	---	0,2	71,55	53,95	0,90	0,50	24,00
20.03	0,315	21,2	21,1	---	0,1	70,34	55,57	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,45	156,9	155,7	0,0	1,3	73,56	58,01	0,90	0,50	168,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	8,21	594,8	589,7	0,4	5,5	72,47	58,74	0,90	0,50	672,0
						dT=	13,73			

Общее время работы теплосистемы, ч	672,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	672,0	=	672,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	8,21						
Показания интеграторов	На 24:00 20.02.2025	На 24:00 20.03.2025	Результат за период		На 19:00 24.03.2025		
Количество теплоты, Гкал	124,86	133,07	8,21		134,28		
Расход теплоносителя M1, т	9797,1	10391,9	594,8		10466,9		
Расход теплоносителя M2, т	9874,3	10464,0	589,7		10538,6		
Время наработки, ч	15276,0	15948,0	672,0		16039,6		
Время неработы Тнер = Тмах + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

