

#132837#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1547821

Номер абонента:

Адрес установки:

Ленинский, 18 ИП Рассихина

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	25	0,040	16,0	---	---
2	25	0,040	16,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.05.2025 по 21.06.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.05	0,006	13,5	13,8	0,3	---	70,36	69,88	0,90	0,50	24,00
22.05	0,080	12,9	13,2	0,3	---	70,42	64,29	0,90	0,50	24,00
23.05	0,114	9,6	9,8	0,2	---	70,09	58,26	0,90	0,50	24,00
24.05	0,141	4,8	5,0	0,2	---	69,63	40,60	0,90	0,50	24,00
25.05	0,152	4,8	4,9	0,2	---	69,49	37,68	0,90	0,50	24,00
26.05	0,184	5,6	5,8	0,2	---	69,53	36,60	0,90	0,50	24,00
27.05	0,138	5,6	5,7	0,2	---	69,30	44,55	0,90	0,50	23,42
Итого:	0,81	56,7	58,2	1,5	0,0	70,01	55,68	0,90	0,50	167,42
28.05	0,124	4,5	4,7	0,2	---	70,04	42,23	0,90	0,50	24,00
29.05	0,150	4,2	4,5	0,2	---	69,95	34,71	0,90	0,50	24,00
30.05	0,170	5,5	5,6	0,2	---	70,23	39,15	0,90	0,50	24,00
31.05	0,136	6,2	6,5	0,2	---	66,05	44,33	0,90	0,50	24,00
01.06	0,149	5,2	5,4	0,2	---	69,45	40,76	0,90	0,50	24,00
02.06	0,132	5,0	5,1	0,2	---	69,47	42,83	0,90	0,50	24,00
03.06	0,124	5,0	5,1	0,2	---	69,00	43,98	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,99	35,5	36,8	1,3	0,0	69,05	41,34	0,90	0,50	168,00
04.06	0,123	4,1	4,3	0,2	---	69,24	39,33	0,90	0,50	24,00
05.06	0,123	3,2	3,4	0,2	---	69,54	31,06	0,90	0,50	24,00
06.06	0,132	3,9	4,2	0,2	---	69,44	36,00	0,90	0,50	24,00
07.06	0,117	4,1	4,3	0,1	---	69,26	41,08	0,90	0,50	24,00
08.06	0,134	4,9	5,1	0,2	---	69,07	41,83	0,90	0,50	24,00
09.06	0,126	4,8	4,9	0,2	---	69,05	42,74	0,90	0,50	24,00
10.06	0,129	5,1	5,2	0,2	---	68,70	43,27	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,88	30,1	31,4	1,3	0,0	69,15	39,87	0,90	0,50	168,00
11.06	0,132	5,0	5,1	0,2	---	68,54	41,91	0,90	0,50	24,00
12.06	0,143	5,3	5,5	0,2	---	68,79	41,97	0,90	0,50	24,00
13.06	0,137	5,2	5,4	0,2	---	69,26	42,94	0,90	0,50	24,00
14.06	0,114	3,9	4,1	0,2	---	68,92	40,03	0,90	0,50	24,00
15.06	0,114	3,3	3,6	0,3	---	68,95	34,91	0,90	0,50	24,00
16.06	0,133	3,8	4,0	0,3	---	68,66	33,52	0,90	0,50	24,00
17.06	0,153	5,1	5,3	0,2	---	69,16	38,98	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,93	31,6	33,0	1,5	0,0	68,91	39,64	0,90	0,50	168,00
18.06	0,123	4,0	4,2	0,2	---	68,77	37,88	0,90	0,50	24,00
19.06	0,127	5,6	5,7	0,2	---	65,36	42,67	0,90	0,50	24,00
20.06	0,132	4,7	4,9	0,2	---	69,19	41,27	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,38	14,2	14,8	0,5	0,0	67,58	40,87	0,90	0,50	72,00
Итого:	3,99	168,1	174,1	6,1	0,0	69,24	45,47	0,90	0,50	743,4

dT= 23,77

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	743,4	0,0	0,0	0,0	0,6
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		3,99					
Показания интеграторов	На 24:00 20.05.2025	На 24:00 20.06.2025	Результат за период		На 18:00 24.06.2025		
Количество теплоты, Гкал	144,65	148,64	3,99		149,24		
Расход теплоносителя M1, т	11535,9	11703,9	168,1		11721,0		
Расход теплоносителя M2, т	11612,7	11786,8	174,1		11804,6		
Время наработки, ч	17406,3	18149,7	743,4		18240,0		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,6				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

