

#25438#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель АВЕНТА, ООО
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (столовая)
Номер абонента 5725
Порядковый номер 4549
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1547821
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,091	7,01	7,059	6,874	6,965	24	24	0	0	65,8	52,6	9	5,1	-
22.06.2021	0,083	6,704	6,755	6,577	6,666	24	24	0	0	64,8	52,3	9	5,1	-
23.06.2021	0,081	8,567	8,617	8,414	8,5	24	24	0	0	63	53,4	9	5,1	-
24.06.2021	0,104	8,829	8,889	8,663	8,771	24	24	0	0	64,4	52,5	9	5,1	-
25.06.2021	0,108	8,792	8,826	8,627	8,711	24	24	0	0	64,4	52	9	5,1	-
26.06.2021	0,096	7,917	7,935	7,769	7,831	24	24	0	0	64,4	52,1	9	5,1	-
27.06.2021	0,082	7,668	7,689	7,523	7,583	24	24	0	0	64,7	53,9	9	5,1	-
28.06.2021	0,082	7,769	7,791	7,624	7,684	24	24	0	0	64,2	53,5	9	5,1	-
29.06.2021	0,082	7,415	7,434	7,278	7,335	24	24	0	0	63,9	52,7	9	5,1	-
30.06.2021	0,082	9,589	9,753	9,434	9,632	24	24	0	0	59,6	51	9	5,1	-
01.07.2021	0,085	7,918	7,981	7,777	7,878	24	24	0	0	62,7	51,8	9	5,1	-
02.07.2021	0,092	6,862	6,913	6,732	6,826	24	24	0	0	64,7	51	9	5,1	-
03.07.2021	0,104	6,876	6,923	6,747	6,841	24	24	0	0	64,7	49,4	9	5,1	-
04.07.2021	0,099	6,997	7,032	6,864	6,946	24	24	0	0	64,6	50,3	9	5,1	-
05.07.2021	0,098	7,153	7,195	7,019	7,105	24	24	0	0	64,6	50,7	9	5,1	-
06.07.2021	0,084	7,324	7,38	7,188	7,282	24	24	0	0	64,2	52,6	9	5,1	-
07.07.2021	0,098	7,92	7,974	7,774	7,872	24	24	0	0	64	51,4	9	5,1	-
08.07.2021	0,094	7,183	7,215	7,051	7,126	24	24	0	0	63,8	50,5	9	5,1	-
09.07.2021	0,093	7,261	7,295	7,127	7,204	24	24	0	0	63,8	50,8	9	5,1	-
10.07.2021	0,103	7,561	7,59	7,42	7,498	24	24	0	0	64	50,1	9	5,1	-
11.07.2021	0,116	7,928	7,969	7,783	7,876	24	24	0	0	63,7	49	9	5,1	-
12.07.2021	0,077	7,05	7,08	6,919	6,984	24	24	0	0	64,2	53,1	9	5,1	-
13.07.2021	0,077	6,584	6,613	6,464	6,528	24	24	0	0	63,8	51,9	9	5,1	-
Итого:	2,111	174,877	175,908	171,648	173,644	552	552	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,111													

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	168,21	6093,141	6085,569	5953,012	6029,817	16864,21	0
13.07.2021	170,323	6268,017	6261,477	6124,659	6203,46	17416,21	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 7:41:28