

#126838#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Пингвин, ТСЖ, УК
Машиностроительная 130-144, Калининград
51
4849
ТЭМ-104
1552040
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,076	134,312	134,305	130,938	133,078	24	24	0	0	75,6	44,5	9	5,1	5,5
25.03.2025	3,916	132,93	132,969	129,594	131,695	24	24	0	0	75,6	45,4	9	5,1	4,4
26.03.2025	3,905	127,312	127,281	124,117	126,133	24	24	0	0	75,6	44,2	9	5,1	6,9
27.03.2025	4,011	132,336	132,297	129,008	131,086	24	24	0	0	75,7	44,7	9	5,1	5,7
28.03.2025	3,303	104,062	104,141	101,438	103,234	24	24	0	0	75,8	43,3	9	5,1	8,9
29.03.2025	3,093	98,195	98,367	95,742	97,523	24	24	0	0	75,5	43,2	9	5,1	9,9
30.03.2025	3,688	116,703	116,703	113,773	115,703	24	24	0	0	75,5	43,2	9	5,1	6,8
31.03.2025	3,703	119,148	119,172	116,164	118,125	24	24	0	0	75,5	43,7	9	5,1	5,9
01.04.2025	4,069	136,469	136,43	133,047	135,148	24	24	0	0	75,6	45	9	5,1	-
02.04.2025	3,518	113,523	113,594	110,664	112,586	24	24	0	0	75,6	43,9	9	5,1	-
03.04.2025	3,048	97,406	97,562	94,977	96,711	24	24	0	0	75,6	43,5	9	5,1	-
04.04.2025	3,452	112,094	112,172	109,281	111,172	24	24	0	0	75,5	44	9	5,1	-
05.04.2025	4,689	166,328	166,227	162,133	164,531	24	24	0	0	75,8	47	9	5,1	-
06.04.2025	5,033	187,992	187,961	183,242	185,906	24	24	0	0	75,9	48,5	9	5,1	-
07.04.2025	4,495	161,188	161,172	157,117	159,492	24	24	0	0	75,8	47,3	9	5,1	-
08.04.2025	4,418	154,641	154,586	150,742	153,039	24	24	0	0	75,8	46,5	9	5,1	-
09.04.2025	4,436	153,492	153,445	149,625	151,922	24	24	0	0	75,8	46,2	9	5,1	-
10.04.2025	4,753	177,273	177,281	172,867	175,398	24	24	0	0	75,2	47,8	9	5,1	-
11.04.2025	4,086	150,359	150,477	146,742	148,992	24	24	0	0	73,8	46,1	9	5,1	-
12.04.2025	3,705	134,789	134,969	131,547	133,672	24	24	0	0	73,8	45,7	9	5,1	-
13.04.2025	2,781	97,93	98,297	95,594	97,391	24	24	0	0	73,6	44,6	9	5,1	-
14.04.2025	2,259	78,75	79,227	76,859	78,5	24	24	0	0	73,6	44,3	9	5,1	-
15.04.2025	1,962	72,516	73,109	70,789	72,406	24	24	0	0	73,4	45,8	9	5,1	-
16.04.2025	2,27	80,906	81,391	78,984	80,633	24	24	0	0	73,4	44,7	9	5,1	-
17.04.2025	1,747	67,133	67,742	65,555	67,07	24	24	0	0	72,8	46,3	9	5,1	-
18.04.2025	1,08	49,391	50,164	48,25	49,578	24	24	0	0	72,3	50	9	5,1	-
19.04.2025	1,104	50,672	51,453	49,5	50,844	24	24	0	0	72,3	50,1	9	5,1	-
20.04.2025	1,112	51,531	52,328	50,336	51,719	24	24	0	0	72,4	50,4	9	5,1	-
21.04.2025	1,022	50,688	51,539	49,516	50,891	24	24	0	0	72,3	51,8	9	5,1	-
22.04.2025	1,008	52,516	53,383	51,305	52,695	24	24	0	0	72,1	52,5	9	5,1	-
23.04.2025	1,058	53,484	54,312	52,242	53,625	24	24	0	0	72,3	52,1	9	5,1	-
Итого:	96,8	3416,069	3424,056	3331,688	3390,498	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	96,8													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1718,374	70856,109	71021,078	69041,148	70134,023	12321,61	0
23.04.2025	1815,174	74272,18	74445,133	72372,836	73524,523	13065,61	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:22:47