

#26190#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Пингвин, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 130-144, Калининград
Номер абонента 51
Порядковый номер 4849
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552040
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	4,004	127,309	126,117	124,195	125,074	24	24	0	0	74,5	42,4	9	5,1	4
25.04.2021	4,286	132,918	131,602	129,664	130,562	24	24	0	0	74,6	41,6	9	5,1	3,7
26.04.2021	4,401	143,984	142,539	140,434	141,289	24	24	0	0	74,9	43,6	9	5,1	2,9
27.04.2021	4,17	133,578	132,305	130,293	131,191	24	24	0	0	74,7	42,8	9	5,1	4,1
28.04.2021	3,601	113,25	112,348	110,477	111,438	24	24	0	0	74,5	42	9	5,1	6,7
29.04.2021	3,257	97,246	96,594	94,887	95,891	24	24	0	0	74,2	40	9	5,1	9,3
30.04.2021	1,852	55,398	55,551	54,066	55,156	24	24	0	0	73,8	39,7	9	5,1	7
01.05.2021	1,329	41,18	41,551	40,215	41,242	24	24	0	0	72,8	39,8	9	5,1	7,3
02.05.2021	1,19	39,926	40,371	39	40,043	24	24	0	0	72,3	41,9	9	5,1	6,2
03.05.2021	1,335	42,527	42,91	41,539	42,586	24	24	0	0	72,5	40,4	9	5,1	5,8
04.05.2021	1,213	40,461	40,875	39,516	40,543	24	24	0	0	72,6	42	9	5,1	9,6
05.05.2021	1,251	40,945	41,348	39,988	41,012	24	24	0	0	72,8	41,6	9	5,1	10,4
06.05.2021	1,229	40,699	41,094	39,746	40,758	24	24	0	0	72,7	41,9	9	5,1	6,9
07.05.2021	1,242	40,773	41,152	39,82	40,824	24	24	0	0	72,8	41,6	9	5,1	6,9
08.05.2021	1,267	41,254	41,656	40,289	41,324	24	24	0	0	72,7	41,3	9	5,1	6,3
09.05.2021	1,284	41,625	42	40,648	41,668	24	24	0	0	72,7	41,2	9	5,1	11,1
10.05.2021	1,241	41,262	41,652	40,301	41,316	24	24	0	0	72,6	41,8	9	5,1	17,8
11.05.2021	1,174	39,531	39,93	38,609	39,598	24	24	0	0	72,6	42,3	9	5,1	19,7
12.05.2021	1,083	38,508	38,918	37,609	38,57	24	24	0	0	72,6	43,9	9	5,1	19,2
13.05.2021	1,09	38,883	39,254	37,977	38,898	24	24	0	0	72,6	44	9	5,1	9,9
14.05.2021	1,058	37,727	38,137	36,844	37,793	24	24	0	0	72,6	44	9	5,1	10,6
15.05.2021	1,179	40,328	40,695	39,391	40,352	24	24	0	0	72,5	42,6	9	5,1	10
16.05.2021	1,191	40,859	41,238	39,906	40,883	24	24	0	0	72,6	42,8	9	5,1	12,5
17.05.2021	1,082	39	39,359	38,09	39	24	24	0	0	72,7	44,4	9	5,1	14,5
18.05.2021	1,183	40,715	41,078	39,766	40,727	24	24	0	0	72,5	42,9	9	5,1	11,4
19.05.2021	1,139	40,273	40,656	39,336	40,297	24	24	0	0	72,6	43,7	9	5,1	10,4
20.05.2021	1,08	39,719	40,117	38,789	39,738	24	24	0	0	72,6	44,8	9	5,1	-
21.05.2021	1,121	39,812	40,203	38,883	39,844	24	24	0	0	72,7	43,9	9	5,1	14
22.05.2021	1,14	39,902	40,301	38,977	39,945	24	24	0	0	72,5	43,3	9	5,1	-
23.05.2021	1,221	41,797	42,148	40,82	41,793	24	24	0	0	72,6	42,8	9	5,1	-
Итого:	52,893	1731,389	1733,699	1690,075	1719,355	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,893													

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	1766,583	56512,203	55946,75	55101,508	55460,219	13041,93	0,01
23.05.2021	1819,474	58243,594	57680,449	56791,582	57179,574	13761,92	0,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 13:00:43