

#134145#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Пингвин, ТСЖ, УК
Машиностроительная 130-144, Калининград
51
4849
ТЭМ-104
1552040
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,101	72,281	73,164	70,586	72,055	24	24	0	0	72,7	57,2	9	5,1	-
25.05.2025	1,111	72,969	73,836	71,258	72,719	24	24	0	0	72,8	57,3	9	5,1	-
26.05.2025	1,051	70,242	71,141	68,602	70,047	24	24	0	0	72,7	57,4	9	5,1	-
27.05.2025	1,04	69,211	70,07	67,578	69	24	24	0	0	72,9	57,6	9	5,1	-
28.05.2025	0,994	65,039	65,883	63,5	64,875	24	24	0	0	73,1	57,6	9	5,1	-
29.05.2025	1,011	67,836	68,719	66,25	67,664	24	24	0	0	72,8	57,6	9	5,1	-
30.05.2025	0,997	67,305	68,195	65,727	67,148	24	24	0	0	72,8	57,8	9	5,1	-
31.05.2025	1,048	70,758	71,641	69,102	70,539	24	24	0	0	72,7	57,6	9	5,1	-
01.06.2025	1,104	74,172	75,047	72,43	73,891	24	24	0	0	72,9	57,7	9	5,1	-
02.06.2025	1,006	66,938	67,812	65,359	66,766	24	24	0	0	73,1	57,8	9	5,1	-
03.06.2025	1,017	69,711	70,609	68,078	69,523	24	24	0	0	72,6	57,8	9	5,1	-
04.06.2025	0,417	26,211	26,578	25,641	26,172	24	24	0	0	70	57,9	9	5,1	-
05.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	29,6	44,3	9	5,1	-
06.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,1	30,7	9	5,1	-
07.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,3	24,2	9	5,1	-
08.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,7	21,5	9	5,1	-
09.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,9	19,8	9	5,1	-
10.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19	18,4	9	5,1	-
11.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,3	18,1	9	5,1	-
12.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	28,1	20,7	9	5,1	-
13.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	28,1	20,8	9	5,1	-
14.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	27,1	20,9	9	5,1	-
15.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	26,2	20,9	9	5,1	-
16.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,5	20,9	9	5,1	-
17.06.2025	0,677	64,555	65,312	63,43	64,516	24	24	0	0	60,4	49,8	9	5,1	-
18.06.2025	1,04	67,391	68,297	65,812	67,273	24	24	0	0	72,6	56,9	9	5,1	-
19.06.2025	1,017	65,688	66,555	64,141	65,555	24	24	0	0	72,9	57,1	9	5,1	-
20.06.2025	0,997	64,75	65,641	63,227	64,648	24	24	0	0	72,9	57,2	9	5,1	-
21.06.2025	0,994	65,602	66,484	64,078	65,484	24	24	0	0	72,6	57,2	9	5,1	-
22.06.2025	1,012	66,516	67,422	64,953	66,391	24	24	0	0	72,8	57,3	9	5,1	-
23.06.2025	0,98	64,945	65,812	63,422	64,82	24	24	0	0	72,7	57,4	9	5,1	-
Итого:	18,614	1252,12	1268,218	1223,174	1249,086	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,614													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	1848,83	76193,102	76391,594	74249,07	75443,992	13785,61	0
23.06.2025	1867,443	77445,219	77659,812	75472,242	76693,078	14529,61	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 11:26:48