

#26188#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Пингвин, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 130-144, Калининград
Номер абонента 51
Порядковый номер 4849
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552040
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,824	36,508	36,914	35,688	36,516	24	24	0	0	71,3	48,3	9	5,1	-
25.07.2021	0,836	36,832	37,242	36	36,84	24	24	0	0	71,2	48	9	5,1	-
26.07.2021	0,752	35,035	35,484	34,254	35,086	24	24	0	0	70,9	49	9	5,1	-
27.07.2021	0,783	35,32	35,738	34,527	35,344	24	24	0	0	71,2	48,6	9	5,1	-
28.07.2021	0,751	35,172	35,594	34,383	35,191	24	24	0	0	71,1	49,3	9	5,1	-
29.07.2021	0,764	34,711	35,109	33,922	34,719	24	24	0	0	71,5	49	9	5,1	-
30.07.2021	0,789	36,281	36,738	35,473	36,332	24	24	0	0	70,8	48,6	9	5,1	-
31.07.2021	0,779	35,695	36,137	34,898	35,738	24	24	0	0	71	48,8	9	5,1	-
01.08.2021	0,841	36,922	37,348	36,094	36,945	24	24	0	0	71,1	47,9	9	5,1	-
02.08.2021	0,803	36,035	36,473	35,223	36,074	24	24	0	0	71,2	48,4	9	5,1	-
03.08.2021	0,826	37	37,441	36,172	37,035	24	24	0	0	71	48,2	9	5,1	-
04.08.2021	0,829	36,297	34,988	35,477	34,609	24	24	0	0	71,2	48	9	5,1	-
05.08.2021	0,829	36,664	37,102	35,844	36,699	24	24	0	0	71,2	48,1	9	5,1	-
06.08.2021	0,858	38,176	38,637	37,324	38,227	24	24	0	0	70,7	47,8	9	5,1	-
07.08.2021	0,872	38,129	38,562	37,277	38,152	24	24	0	0	70,9	47,6	9	5,1	-
08.08.2021	0,863	38,348	38,77	37,488	38,355	24	24	0	0	71	48	9	5,1	-
09.08.2021	0,854	38,516	38,93	37,648	38,5	24	24	0	0	71,1	48,5	9	5,1	-
10.08.2021	0,854	38,98	39,379	38,113	38,949	24	24	0	0	70,9	48,6	9	5,1	-
11.08.2021	0,855	39,031	39,445	38,156	39,012	24	24	0	0	70,9	48,6	9	5,1	-
12.08.2021	0,833	37,73	38,156	36,883	37,73	24	24	0	0	71,2	48,7	9	5,1	-
13.08.2021	0,848	37,648	38,062	36,805	37,652	24	24	0	0	71	48,1	9	5,1	-
14.08.2021	0,861	37,758	38,156	36,91	37,754	24	24	0	0	71	47,8	9	5,1	-
15.08.2021	0,878	38,148	38,547	37,297	38,137	24	24	0	0	71	47,6	9	5,1	-
16.08.2021	0,831	37,273	37,688	36,438	37,277	24	24	0	0	71	48,3	9	5,1	-
17.08.2021	0,81	37,391	37,828	36,551	37,406	24	24	0	0	70,9	48,9	9	5,1	-
18.08.2021	0,898	39,219	39,656	38,344	39,238	24	24	0	0	70,9	47,5	9	5,1	-
19.08.2021	0,877	39,422	39,832	38,543	39,402	24	24	0	0	70,9	48,2	9	5,1	-
20.08.2021	0,888	38,633	39,062	37,77	38,648	24	24	0	0	71	47,6	9	5,1	-
21.08.2021	0,928	39,465	39,891	38,578	39,48	24	24	0	0	71	47	9	5,1	-
22.08.2021	0,945	39,48	39,902	38,59	39,492	24	24	0	0	71,3	46,9	9	5,1	-
23.08.2021	0,92	40,004	40,398	39,109	39,973	24	24	0	0	70,9	47,4	9	5,1	-
Итого:	26,079	1161,823	1173,209	1135,779	1160,512	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,079													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2021	1864,362	60172,84	59630,266	58677,977	59109,363	15225,88	0,01
23.08.2021	1890,441	61334,664	60803,477	59813,754	60269,879	15969,86	0,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2021 7:24:10