

#26177#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Пингвин, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 130-144, Калининград
Номер абонента 51
Порядковый номер 4849
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552040
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,904	40,156	40,828	39,273	40,398	24	24	0	0	70,5	47,5	9	5,1	-
25.07.2022	0,835	39,109	39,781	38,25	39,344	24	24	0	0	70,4	48,7	9	5,1	-
26.07.2022	0,82	38,914	39,586	38,047	39,141	24	24	0	0	70,6	49,1	9	5,1	-
27.07.2022	0,834	40,219	40,938	39,344	40,477	24	24	0	0	70,2	49,1	9	5,1	-
28.07.2022	0,846	40,758	41,477	39,859	41,008	24	24	0	0	70,2	49	9	5,1	-
29.07.2022	0,909	41,844	42,539	40,922	42,078	24	24	0	0	70,4	48,2	9	5,1	-
30.07.2022	0,869	41,25	41,969	40,344	41,5	24	24	0	0	70,4	48,9	9	5,1	-
31.07.2022	0,901	42,156	42,828	41,227	42,359	24	24	0	0	70,2	48,5	9	5,1	-
01.08.2022	0,874	40,789	41,438	39,883	40,977	24	24	0	0	70,5	48,7	9	5,1	-
02.08.2022	0,86	40,703	41,32	39,805	40,867	24	24	0	0	70,4	48,9	9	5,1	-
03.08.2022	0,852	40,312	40,977	39,422	40,508	24	24	0	0	70,6	49,1	9	5,1	-
04.08.2022	0,819	39,234	39,891	38,367	39,445	24	24	0	0	70,5	49,3	9	5,1	-
05.08.2022	0,83	39,641	40,273	38,766	39,82	24	24	0	0	70,4	49,1	9	5,1	-
06.08.2022	0,814	39,711	40,352	38,836	39,883	24	24	0	0	70,4	49,5	9	5,1	-
07.08.2022	0,871	41,281	41,906	40,375	41,445	24	24	0	0	70,2	48,8	9	5,1	-
08.08.2022	0,83	40,516	41,141	39,633	40,68	24	24	0	0	70	49,2	9	5,1	-
09.08.2022	0,867	40,227	40,859	39,328	40,406	24	24	0	0	70,5	48,6	9	5,1	-
10.08.2022	0,838	40,43	41,078	39,547	40,609	24	24	0	0	70,3	49,2	9	5,1	-
11.08.2022	0,817	39,344	39,938	38,461	39,484	24	24	0	0	70,8	49,6	9	5,1	-
12.08.2022	0,824	39,117	39,711	38,242	39,258	24	24	0	0	70,8	49,4	9	5,1	-
13.08.2022	0,805	38,688	39,312	37,836	38,867	24	24	0	0	70,7	49,5	9	5,1	-
14.08.2022	0,841	39,688	40,305	38,805	39,852	24	24	0	0	70,5	48,9	9	5,1	-
15.08.2022	0,79	38,445	39,031	37,602	38,586	24	24	0	0	70,5	49,6	9	5,1	-
16.08.2022	0,627	30,25	30,711	29,57	30,359	24	24	0	0	70,5	49,4	9	5,1	-
17.08.2022	0,724	34,43	34,961	33,672	34,562	24	24	0	0	70,5	49,1	9	5,1	-
18.08.2022	0,708	34,773	35,352	34,008	34,945	24	24	0	0	70,2	49,4	9	5,1	-
19.08.2022	0,781	60,312	59,625	58,977	58,719	24	24	0	0	70,6	57,4	9	5,1	-
20.08.2022	0,853	78,406	78,062	76,664	76,781	24	24	0	0	70,6	59,6	9	5,1	-
21.08.2022	0,83	60,555	61	59,219	60,086	24	24	0	0	70,5	56,6	9	5,1	-
22.08.2022	0,762	37,008	37,586	36,203	37,172	24	24	0	0	70	49	9	5,1	-
23.08.2022	0,75	36,508	37,078	35,711	36,656	24	24	0	0	70,2	49,3	9	5,1	-
Итого:	25,485	1294,774	1311,853	1266,198	1296,272	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,485													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2022	2863,127	100934,375	100044,648	98443,648	99051,453	23984,21	0,01
23.08.2022	2888,613	102229,148	101356,5	99709,844	100347,727	24728,11	0,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 7:46:12