

#26178#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель Пингвин, ТСЖ, УК
 Адрес потребителя Машиностроительная 130-144, Калининград
 Номер абонента 51
 Порядковый номер 4849
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1552040
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,722	36,336	36,898	35,523	36,469	24	24	0	0	70,6	50,3	9	5,1	-
25.08.2022	0,71	36,125	36,68	35,336	36,242	24	24	0	0	70,3	50,3	9	5,1	-
26.08.2022	0,75	37,086	37,648	36,266	37,211	24	24	0	0	70,2	49,6	9	5,1	-
27.08.2022	0,715	36,703	37,273	35,898	36,836	24	24	0	0	70,3	50,4	9	5,1	-
28.08.2022	0,743	37,633	38,203	36,805	37,75	24	24	0	0	70,1	50	9	5,1	-
29.08.2022	0,759	38	38,539	37,172	38,102	24	24	0	0	70,1	49,8	9	5,1	-
30.08.2022	0,773	38,492	39,07	37,656	38,617	24	24	0	0	70,1	49,7	9	5,1	-
31.08.2022	0,807	39,883	40,422	39	39,961	24	24	0	0	70,1	49,5	9	5,1	-
01.09.2022	0,82	39,844	40,453	38,969	39,992	24	24	0	0	70,4	49,5	9	5,1	-
02.09.2022	0,819	40,164	40,766	39,273	40,289	24	24	0	0	70,4	49,7	9	5,1	-
03.09.2022	0,875	41,43	42,031	40,516	41,57	24	24	0	0	70,4	48,9	9	5,1	-
04.09.2022	0,927	42,469	43,086	41,531	42,617	24	24	0	0	70,4	48,2	9	5,1	-
05.09.2022	0,864	42,688	43,281	41,75	42,781	24	24	0	0	70,2	49,6	9	5,1	-
06.09.2022	0,886	43,258	43,891	42,312	43,398	24	24	0	0	70,1	49,2	9	5,1	-
07.09.2022	0,932	43,539	44,148	42,578	43,664	24	24	0	0	70,3	48,5	9	5,1	-
08.09.2022	0,949	43,711	44,312	42,758	43,828	24	24	0	0	70,3	48,2	9	5,1	-
09.09.2022	0,943	44,078	44,656	43,102	44,172	24	24	0	0	70,2	48,4	9	5,1	-
10.09.2022	0,988	44,852	45,445	43,875	44,961	24	24	0	0	70,2	47,7	9	5,1	-
11.09.2022	0,993	44,57	45,156	43,578	44,672	24	24	0	0	70,7	48	9	5,1	-
12.09.2022	0,936	42,781	43,344	41,828	42,867	24	24	0	0	70,7	48,5	9	5,1	-
13.09.2022	0,943	43,773	44,359	42,805	43,875	24	24	0	0	70,4	48,5	9	5,1	-
14.09.2022	0,982	44,617	45,195	43,641	44,703	24	24	0	0	70,4	47,9	9	5,1	-
15.09.2022	0,997	44,617	45,18	43,633	44,711	24	24	0	0	70,3	47,5	9	5,1	-
16.09.2022	0,97	44,883	45,469	43,898	44,977	24	24	0	0	70,1	48	9	5,1	-
17.09.2022	1,036	45,852	46,406	44,844	45,93	24	24	0	0	70,2	47,2	9	5,1	-
18.09.2022	1,107	45,617	46,148	44,602	45,68	24	24	0	0	70,8	46,1	9	5,1	-
19.09.2022	1,044	44,969	45,5	43,969	45,039	24	24	0	0	70,5	46,9	9	5,1	-
20.09.2022	1,057	45,617	46,164	44,617	45,695	24	24	0	0	70,5	46,9	9	5,1	-
21.09.2022	0,953	43,914	44,484	42,945	44,008	24	24	0	0	70,2	48,1	9	5,1	-
22.09.2022	1,023	44,008	44,586	43,031	44,117	24	24	0	0	70,6	46,9	9	5,1	-
23.09.2022	1,077	45,82	46,383	44,82	45,922	24	24	0	0	70,2	46,3	9	5,1	-
Итого:	28,1	1307,329	1325,176	1278,531	1310,656	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,1													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2022	2888,613	102229,148	101356,5	99709,844	100347,727	24728,11	0,01
23.09.2022	2916,716	103536,477	102681,68	100988,375	101658,383	25472,02	0,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.09.2022 7:31:23