

#148848#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Пингвин, ТСЖ, УК
Машиностроительная 130-144, Калининград
51
4849
ТЭМ-104
1552040
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	1,004	81,82	83,055	80,117	81,859	24	24	0	0	68	55,6	9	5,1	-
25.08.2025	0,239	85,156	86,367	83,977	85,281	24	24	0	0	54,9	52,2	9	5,1	-
26.08.2025	0,001	0	0	0	0	24	24	0	0	27,8	40,7	9	5,1	-
27.08.2025	0,001	0	0	0	0	24	24	0	0	24	35,3	9	5,1	-
28.08.2025	0	0,008	0	0,008	0	24	24	0	0	21,6	28,5	9	5,1	-
29.08.2025	0	0,008	0	0,016	0	24	24	0	0	21	22,1	9	5,1	-
30.08.2025	0,26	42,086	42,539	41,477	42,047	24	24	0	0	55	48,8	9	5,1	-
31.08.2025	1,013	68,211	69,164	66,672	68,156	24	24	0	0	71,1	56	9	5,1	-
01.09.2025	0,965	60,305	60,797	58,906	59,906	24	24	0	0	72,5	56,2	9	5,1	-
02.09.2025	0,954	60,953	61,672	59,539	60,773	24	24	0	0	72,3	56,4	9	5,1	-
03.09.2025	0,954	60,703	61,227	59,289	60,32	24	24	0	0	72,6	56,6	9	5,1	-
04.09.2025	0,927	60,969	61,25	59,555	60,336	24	24	0	0	72,3	56,8	9	5,1	-
05.09.2025	0,891	58,414	58,742	57,055	57,859	24	24	0	0	72,5	56,9	9	5,1	-
06.09.2025	0,903	60,445	60,734	59,055	59,82	24	24	0	0	72,3	57,1	9	5,1	-
07.09.2025	0,934	63,273	63,648	61,812	62,688	24	24	0	0	72,2	57,2	9	5,1	-
08.09.2025	0,936	62,578	63,023	61,117	62,07	24	24	0	0	72,4	57,2	9	5,1	-
09.09.2025	0,903	60,789	61,492	59,383	60,555	24	24	0	0	72,5	57,4	9	5,1	-
10.09.2025	0,936	63,18	63,852	61,703	62,875	24	24	0	0	72,6	57,5	9	5,1	-
11.09.2025	0,921	62,281	62,953	60,836	62	24	24	0	0	72,4	57,4	9	5,1	-
12.09.2025	0,909	62,867	63,477	61,406	62,5	24	24	0	0	72,3	57,6	9	5,1	-
13.09.2025	0,924	63,867	64,648	62,383	63,656	24	24	0	0	72,4	57,7	9	5,1	-
14.09.2025	0,984	67,234	67,859	65,68	66,828	24	24	0	0	72,4	57,5	9	5,1	-
15.09.2025	0,949	63,211	63,914	61,734	62,945	24	24	0	0	72,5	57,2	9	5,1	-
16.09.2025	0,935	62,867	63,68	61,406	62,703	24	24	0	0	72,6	57,4	9	5,1	-
17.09.2025	0,955	65,43	66,297	63,914	65,289	24	24	0	0	72,4	57,5	9	5,1	-
18.09.2025	0,945	64,5	65,258	63	64,258	24	24	0	0	72,4	57,4	9	5,1	-
19.09.2025	0,949	63,953	64,648	62,469	63,664	24	24	0	0	72,5	57,4	9	5,1	-
20.09.2025	0,957	64,391	65,031	62,883	64,047	24	24	0	0	72,5	57,4	9	5,1	-
21.09.2025	0,947	63,367	64,086	61,891	63,109	24	24	0	0	72,6	57,4	9	5,1	-
22.09.2025	0,933	63,391	64,297	61,914	63,312	24	24	0	0	72,4	57,5	9	5,1	-
23.09.2025	0,967	65,664	65,734	64,133	64,727	24	24	0	0	72,6	57,6	9	5,1	-
Итого:	24,096	1721,921	1739,444	1683,33	1713,583	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,096													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1922,567	81137,188	81404,602	79078,102	80380,867	15991,39	0
23.09.2025	1946,664	82859,109	83144,047	80761,43	82094,453	16735,39	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 15:08:27