

# #26201#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Пингвин, ТСЖ, УК  
Адрес потребителя Машиностроительная 130-144, Калининград  
Номер абонента 51  
Порядковый номер 4849  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1552040  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,063	45,734	46,273	44,727	45,812	24	24	0	0	70,2	46,6	9	5,1	-
25.09.2022	1,075	45,984	46,492	44,969	46,016	24	24	0	0	70,5	46,6	9	5,1	-
26.09.2022	1,097	46,266	46,773	45,25	46,312	24	24	0	0	70,2	46	9	5,1	-
27.09.2022	1,046	44,594	45,125	43,617	44,672	24	24	0	0	70,2	46,3	9	5,1	-
28.09.2022	0,999	43,633	44,156	42,672	43,703	24	24	0	0	70,3	47	9	5,1	-
29.09.2022	1,047	45,039	45,57	44,047	45,102	24	24	0	0	70,3	46,6	9	5,1	-
30.09.2022	1,07	47,07	47,602	46,047	47,125	24	24	0	0	69,9	46,7	9	5,1	-
01.10.2022	1,078	45,742	46,125	44,734	45,664	24	24	0	0	70,2	46,2	9	5,1	-
02.10.2022	1,142	48,234	48,727	47,172	48,242	24	24	0	0	70,1	46	9	5,1	-
03.10.2022	1,062	45,906	46,453	44,898	45,977	24	24	0	0	70,4	46,8	9	5,1	-
04.10.2022	1,311	52,75	52,914	51,578	52,406	24	24	0	0	70,6	45,3	9	5,1	-
Итого:	11,99	510,952	516,21	499,711	511,031	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,99													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	2916,716	103536,477	102681,68	100988,375	101658,383	25472,02	0,01
04.10.2022	2928,708	104047,43	103197,891	101488,086	102169,414	25735,99	0,01

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:37:44