

#25028#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 3, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 4503
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1546144
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
25.01.2021	0,255	16,631	16,625	16,254	16,384	16,32	16,32	0	0	71,5	55,9	9	5,1	4,3
26.01.2021	0,152	8,2	8,187	8,001	8,07	6,86	6,86	0	0	74,2	55,4	9	5,1	1,5
27.01.2021	0,074	4,056	4,061	3,959	4,003	3,32	3,32	0	0	73,9	55,2	9	5,1	1,5
28.01.2021	0,271	15,832	15,867	15,447	15,63	12,68	12,68	0	0	74,2	56,8	9	5,1	-0,9
29.01.2021	0,546	29,661	29,697	28,871	29,215	24	24	0	0	78,2	59,3	9	5,1	-4,4
30.01.2021	0,517	28,154	28,227	27,401	27,766	24	24	0	0	78,3	59,5	9	5,1	-0,2
31.01.2021	0,51	27,929	28,028	27,198	27,582	24	24	0	0	77,4	58,7	9	5,1	0
01.02.2021	0,514	29,155	29,279	28,379	28,792	24	24	0	0	78,1	60,1	9	5,1	-3,1
02.02.2021	0,52	25,809	25,807	25,103	25,394	23,53	23,53	0	0	79,3	58,7	9	5,1	-3,2
03.02.2021	0,469	16,503	16,291	16,089	16,128	24	24	0	0	75,6	46,5	9	5,1	-0,6
04.02.2021	0,531	17,792	17,53	17,323	17,349	24	24	0	0	77,7	47,2	9	5,1	-4,4
05.02.2021	0,546	17,455	17,165	16,963	16,978	24	24	0	0	80,6	48,5	9	5,1	-4,4
06.02.2021	0,65	21,309	20,951	20,673	20,687	24	24	0	0	83,4	52	9	5,1	-12,8
07.02.2021	0,723	24,594	24,182	23,823	23,837	24	24	0	0	85,6	55,4	9	5,1	-14,3
08.02.2021	0,717	23,645	23,231	22,914	22,918	24	24	0	0	85	53,8	9	5,1	-11,3
09.02.2021	0,648	19,936	19,56	19,327	19,323	24	24	0	0	84,5	51,1	9	5,1	-9
10.02.2021	0,719	23,451	23,026	22,714	22,711	24	24	0	0	85,8	54,2	9	5,1	-14
11.02.2021	0,721	23,754	23,33	23,011	23,01	24	24	0	0	85,5	54,3	9	5,1	-11,1
12.02.2021	0,657	21,153	20,765	20,509	20,5	24	24	0	0	84,3	52,4	9	5,1	-9,6
13.02.2021	0,549	17,917	17,633	17,427	17,445	24	24	0	0	79,2	47,8	9	5,1	-0,1
14.02.2021	0,487	15,942	15,712	15,533	15,563	24	24	0	0	76,6	45,3	9	5,1	0,6
15.02.2021	0,487	15,417	15,182	15,006	15,034	24	24	0	0	78,3	45,9	9	5,1	-1,7
16.02.2021	0,53	17,524	17,264	17,052	17,082	24	24	0	0	78,7	47,7	9	5,1	-3,5
17.02.2021	0,554	18,507	18,242	18	18,041	24	24	0	0	79,4	48,7	9	5,1	-7,1
18.02.2021	0,618	20,567	20,25	19,966	20	24	24	0	0	82,3	51,4	9	5,1	-10,8
19.02.2021	0,598	19,847	19,535	19,286	19,309	24	24	0	0	80,8	49,8	9	5,1	-5,1
20.02.2021	0,435	15,14	14,941	14,778	14,807	24	24	0	0	73,5	44,2	9	5,1	2,8
21.02.2021	0,393	15,211	15,06	14,876	14,926	24	24	0	0	70,4	44	9	5,1	4,5
22.02.2021	0,382	15,336	15,205	14,997	15,063	24	24	0	0	70,4	45,1	9	5,1	4,6
23.02.2021	0,398	16,224	16,068	15,871	15,919	24	24	0	0	69,8	44,8	9	5,1	-
Итого:	15,171	582,651	576,901	566,751	569,466	662,71	662,71	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,171													

Общее время работы системы, ч 792
Период нормальной работы системы, ч 662,71

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.01.2021	116,475	6218,076	6108,715	6089,578	6040,498	14068,45	0
23.02.2021	131,644	6800,726	6685,615	6656,328	6609,964	14731,16	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2021 20:17:38