

#25029#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
 Адрес потребителя Беланова 3, Калининград
 Номер абонента 1870
 Порядковый номер 4503
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1546144
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,337	13,414	13,314	13,134	13,203	24	24	0	0	68,3	42,7	9	5,1	8,2
25.02.2021	0,294	12,668	12,606	12,417	12,5	24	24	0	0	66,5	42,9	9	5,1	10,7
26.02.2021	0,355	14,812	14,676	14,507	14,548	24	24	0	0	67,9	43,5	9	5,1	4,9
27.02.2021	0,378	16,733	16,574	16,389	16,421	24	24	0	0	67,7	44,8	9	5,1	3,2
28.02.2021	0,395	17,212	17,037	16,848	16,874	24	24	0	0	68,8	45,4	9	5,1	3
01.03.2021	0,4	17,259	17,077	16,891	16,914	24	24	0	0	69,1	45,5	9	5,1	2,5
02.03.2021	0,392	16,931	16,754	16,577	16,599	24	24	0	0	68,4	44,8	9	5,1	3,2
03.03.2021	0,419	16,91	16,719	16,534	16,56	24	24	0	0	70,7	45,4	9	5,1	1,3
04.03.2021	0,433	17,807	17,596	17,411	17,424	24	24	0	0	70,7	45,9	9	5,1	1,3
05.03.2021	0,455	18,007	17,778	17,579	17,591	24	24	0	0	73,4	47,6	9	5,1	-0,7
06.03.2021	0,42	16,86	16,661	16,463	16,486	24	24	0	0	72,9	47,5	9	5,1	1,4
07.03.2021	0,424	17,205	16,995	16,82	16,83	24	24	0	0	70,9	45,8	9	5,1	1,7
08.03.2021	0,461	18,184	17,95	17,761	17,769	24	24	0	0	72,5	46,6	9	5,1	0
09.03.2021	0,475	17,691	17,466	17,248	17,278	24	24	0	0	75,5	48,1	9	5,1	-1,7
10.03.2021	0,458	17,689	17,481	17,256	17,293	24	24	0	0	74,5	48	9	5,1	-0,7
11.03.2021	0,473	18,082	17,832	17,644	17,646	24	24	0	0	74,1	47,4	9	5,1	-0,8
12.03.2021	0,382	15,309	15,112	14,975	14,974	24	24	0	0	70	44,6	9	5,1	4,6
13.03.2021	0,361	15,71	15,541	15,385	15,398	24	24	0	0	68	44,7	9	5,1	4,9
14.03.2021	0,376	16,755	16,572	16,408	16,416	24	24	0	0	68	45,1	9	5,1	3,7
15.03.2021	0,368	16,485	16,333	16,146	16,18	24	24	0	0	67,8	45,1	9	5,1	3,2
16.03.2021	0,373	16,834	16,681	16,484	16,521	24	24	0	0	68,2	45,6	9	5,1	2,5
17.03.2021	0,401	17,858	17,666	17,484	17,497	24	24	0	0	68,4	45,5	9	5,1	1,6
18.03.2021	0,429	18,6	18,384	18,196	18,201	24	24	0	0	69,7	46,3	9	5,1	1
19.03.2021	0,455	18,809	18,571	18,379	18,38	24	24	0	0	71,8	47,1	9	5,1	-1,1
20.03.2021	0,491	19,479	19,223	19,01	19,015	24	24	0	0	73,9	48,2	9	5,1	-1,1
21.03.2021	0,411	16,202	15,989	15,829	15,832	24	24	0	0	72	46,2	9	5,1	1,8
22.03.2021	0,394	16,037	15,836	15,672	15,677	24	24	0	0	71,6	46,5	9	5,1	2,6
23.03.2021	0,338	14,407	14,26	14,104	14,129	24	24	0	0	68,5	44,7	9	5,1	-
Итого:	11,348	469,949	464,684	459,551	460,156	672	672	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,348													

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2021	131,644	6800,726	6685,615	6656,329	6609,964	14731,16	0
23.03.2021	142,99	7270,675	7150,297	7115,882	7070,119	15403,16	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 29.03.2021 7:18:49