

#76145#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 3, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 4503  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1546144  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	0,347	15,539	15,377	15,224	15,237	24	24	0	0	67,2	44,5	9	5,1	-
25.02.2024	0,342	15,238	15,118	14,929	14,979	24	24	0	0	67,3	44,5	9	5,1	-
26.02.2024	0,333	14,708	14,579	14,407	14,446	24	24	0	0	67,5	44,5	9	5,1	-
27.02.2024	0,317	15,13	14,988	14,835	14,851	24	24	0	0	65,8	44,6	9	5,1	-
28.02.2024	0,339	15,017	14,867	14,711	14,732	24	24	0	0	67,4	44,4	9	5,1	-
29.02.2024	0,351	15,742	15,596	15,419	15,45	24	24	0	0	67,6	44,9	9	5,1	-
01.03.2024	0,278	12,438	12,359	12,19	12,249	24	24	0	0	66,7	43,9	9	5,1	-
02.03.2024	0,307	14,089	13,969	13,815	13,848	24	24	0	0	65,7	43,6	9	5,1	-
03.03.2024	0,312	13,755	13,641	13,477	13,52	24	24	0	0	67,1	44	9	5,1	-
04.03.2024	0,354	16,224	16,081	15,891	15,926	24	24	0	0	67,8	45,6	9	5,1	-
05.03.2024	0,391	17,802	17,633	17,429	17,46	24	24	0	0	68,4	46,1	9	5,1	-
06.03.2024	0,375	17,093	16,929	16,738	16,765	24	24	0	0	68,2	45,8	9	5,1	-
07.03.2024	0,397	17,458	17,29	17,079	17,115	24	24	0	0	69,8	46,7	9	5,1	-
08.03.2024	0,421	18,4	18,217	18	18,034	24	24	0	0	69,9	46,6	9	5,1	-
09.03.2024	0,426	17,464	17,266	17,07	17,092	24	24	0	0	71,4	46,5	9	5,1	-
10.03.2024	0,417	17,643	17,459	17,253	17,286	24	24	0	0	70,4	46,3	9	5,1	-
11.03.2024	0,394	17,364	17,192	16,996	17,026	24	24	0	0	68,9	45,8	9	5,1	-
12.03.2024	0,383	17,292	17,116	16,934	16,952	24	24	0	0	68,1	45,5	9	5,1	-
13.03.2024	0,345	15,294	15,139	14,98	14,999	24	24	0	0	67,8	44,8	9	5,1	-
14.03.2024	0,285	12,757	12,651	12,5	12,538	24	24	0	0	66,9	44,1	9	5,1	-
15.03.2024	0,266	11,872	11,809	11,639	11,707	24	24	0	0	66,1	43,3	9	5,1	-
16.03.2024	0,286	12,724	12,644	12,471	12,532	24	24	0	0	66,6	43,8	9	5,1	-
17.03.2024	0,392	18,193	18,036	17,813	17,856	24	24	0	0	68,4	46,4	9	5,1	-
18.03.2024	0,389	17,492	17,33	17,119	17,156	24	24	0	0	69,1	46,5	9	5,1	-
19.03.2024	0,387	17,154	16,985	16,792	16,822	24	24	0	0	68,7	45,7	9	5,1	-
20.03.2024	0,357	15,635	15,502	15,307	15,356	24	24	0	0	68,4	45,2	9	5,1	-
21.03.2024	0,324	14,176	14,051	13,887	13,925	24	24	0	0	67,4	44,1	9	5,1	-
22.03.2024	0,325	14,38	14,248	14,088	14,118	24	24	0	0	67,4	44,4	9	5,1	-
23.03.2024	0,331	14,493	14,361	14,199	14,233	24	24	0	0	67,2	44	9	5,1	-
Итого:	10,171	452,566	448,433	443,192	444,21	696	696	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,171													

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2024	105,463	4947,567	4922,724	4842,005	4871,459	10138,18	0
23.03.2024	115,634	5400,133	5371,157	5285,195	5315,67	10834,18	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2024 8:02:12