

# #25030#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 3, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 4503  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1546144  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	0,348	15,396	15,22	0	15,083	15,081	0	24	24	0	0	67,4	44,4	0	9	5,1	0	4,8
25.03.2021	0,317	14,338	14,223	0	14,055	14,098	0	24	24	0	0	66,2	43,8	0	9	5,1	0	6,9
26.03.2021	0,318	14,582	14,463	0	14,285	14,327	0	24	24	0	0	67,4	45,2	0	9	5,1	0	5,1
27.03.2021	0,278	13,647	13,58	0	13,383	13,454	0	24	24	0	0	65,6	44,8	0	9	5,1	0	8,7
28.03.2021	0,321	18,722	18,654	0	18,389	18,479	0	24	24	0	0	62,5	45,2	0	9	5,1	0	5,8
29.03.2021	0,314	13,548	13,43	0	13,274	13,312	0	24	24	0	0	67,1	43,5	0	9	5,1	0	7,8
30.03.2021	0,274	11,763	11,708	0	11,53	11,609	0	24	24	0	0	66,5	42,8	0	9	5,1	0	9,8
31.03.2021	0,259	13,036	13	0	12,793	12,883	0	24	24	0	0	64,2	44	0	9	5,1	0	8,7
01.04.2021	0,338	15,019	14,879	0	14,713	14,743	0	24	24	0	0	67,4	44,5	0	9	5,1	0	4,7
02.04.2021	0,377	17,08	16,896	0	16,725	16,733	0	24	24	0	0	68,2	45,7	0	9	5,1	0	3,8
03.04.2021	0,352	15,955	15,776	0	15,626	15,625	0	24	24	0	0	67,8	45,4	0	9	5,1	0	3,8
04.04.2021	0,346	16,436	16,277	0	16,097	16,115	0	24	24	0	0	67,8	46,4	0	9	5,1	0,1	4,2
05.04.2021	0,28	13,194	13,048	0	12,919	12,917	0	17,38	17,38	0	0	68,3	46,7	0	9	5,1	0,1	2,7
06.04.2021	0,377	17,349	17,157	0	16,985	16,986	0	24	24	0	0	68,5	46,4	0	9	5,1	0	2,6
07.04.2021	0,372	17,65	17,459	0	17,283	17,283	0	24	24	0	0	68,1	46,7	0	9	5,1	0	2,8
08.04.2021	0,357	16,521	16,36	0	16,179	16,199	0	24	24	0	0	68	46	0	9	5,1	0	4,3
09.04.2021	0,326	14,701	14,568	0	14,403	14,435	0	24	24	0	0	67,2	44,6	0	9	5,1	0	7,2
10.04.2021	0,327	14,485	14,347	0	14,192	14,218	0	24	24	0	0	67,1	44,2	0	9	5,1	0	4,9
11.04.2021	0,253	11,976	11,906	0	11,738	11,794	0	24	24	0	0	66,6	45,1	0	9	5,1	0	10,3
12.04.2021	0,256	11,52	11,472	0	11,294	11,374	0	24	24	0	0	66	43,3	0	9	5,1	0	7,7
13.04.2021	0,316	14,112	13,975	0	13,826	13,847	0	24	24	0	0	67,2	44,4	0	9	5,1	0	4,7
14.04.2021	0,353	16,201	16,038	0	15,869	15,885	0	24	24	0	0	67,7	45,5	0	9	5,1	0	4,1
15.04.2021	0,327	14,612	14,457	0	14,318	14,326	0	24	24	0	0	67	44,3	0	9	5,1	0	5,8
16.04.2021	0,318	14,047	13,924	0	13,766	13,802	0	24	24	0	0	66,7	43,7	0	9	5,1	0	5,6
17.04.2021	0,251	11,587	11,534	0	11,36	11,431	0	24	24	0	0	66,1	44,1	0	9	5,1	0	8,3
18.04.2021	0,203	9,951	9,946	0	9,759	9,855	0	24	24	0	0	65,3	44,6	0	9	5,1	0	10,4
19.04.2021	0,195	9,668	9,672	0	9,485	9,584	0	24	24	0	0	64,8	44,4	0	9	5,1	0	11
20.04.2021	0,208	10,944	10,94	0	10,742	10,84	0	24	24	0	0	63,8	44,5	0	9	5,1	0	9,9
21.04.2021	0,26	12,448	12,38	0	12,205	12,267	0	24	24	0	0	65,9	44,7	0	9	5,1	0	8,6
22.04.2021	0,336	15,387	15,223	0	15,076	15,081	0	24	24	0	0	67	44,8	0	9	5,1	0	4,6
23.04.2021	0,353	16,317	16,125	0	15,981	15,969	0	24	24	0	0	67,8	45,8	0	9	5,1	0	-
Итого:	9,51	442,192	438,637	0	433,333	434,552	0	737,38	737,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,51																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 737,38

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2021	142,99	7270,675	7150,297	0	7115,882	7070,119	0	15403,16	0
23.04.2021	152,499	7712,865	7588,934	0	7549,215	7504,671	0	16140,53	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2021 17:31:41