

#25026#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 3, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 4503
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1546144
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,348	16,99	16,838	0	16,647	16,671	0	24	24	0	0	67,1	46,2	0	9	5,1	0	4
25.04.2021	0,365	17,962	17,799	0	17,595	17,618	0	24	24	0	0	67,6	46,9	0	9	5,1	0	3,7
26.04.2021	0,382	19,116	18,922	0	18,723	18,725	0	24	24	0	0	67,8	47,4	0	9	5,1	0	2,9
27.04.2021	0,358	17,445	17,279	0	17,09	17,105	0	24	24	0	0	67,4	46,6	0	9	5,1	0	4,1
28.04.2021	0,314	16,5	16,384	0	16,171	16,213	0	24	24	0	0	66,7	47,4	0	9	5,1	0	6,7
29.04.2021	0,247	11,669	11,619	0	11,443	11,515	0	24	24	0	0	65,7	44,1	0	9	5,1	0	9,3
30.04.2021	0,162	10,896	10,892	0	10,708	10,782	0	24	24	0	0	61,6	46,5	0	9	5,1	0	7
01.05.2021	0,052	6,422	6,503	0	6,312	6,418	0	24	24	0	0	61,3	53,2	0	9	5,1	0	7,3
02.05.2021	0,047	6,263	6,349	0	6,158	6,265	0	24	24	0	0	61	53,6	0	9	5,1	0	6,2
03.05.2021	0,049	6,381	6,466	0	6,272	6,379	0	24	24	0	0	61,3	53,6	0	9	5,1	0	5,8
04.05.2021	0,054	6,486	6,564	0	6,375	6,478	0	24	24	0	0	61,7	53,3	0	9	5,1	0	9,6
05.05.2021	0,053	6,389	6,474	0	6,279	6,389	0	24	24	0	0	61,6	53,3	0	9	5,1	0	10,4
06.05.2021	0,052	6,715	6,8	0	6,601	6,709	0	24	24	0	0	61,3	53,6	0	9	5,1	0	6,9
07.05.2021	0,053	6,336	6,417	0	6,226	6,333	0	24	24	0	0	61,8	53,4	0	9	5,1	0	6,9
08.05.2021	0,059	6,618	6,691	0	6,503	6,604	0	24	24	0	0	61,9	52,9	0	9	5,1	0	6,3
09.05.2021	0,052	6,344	6,421	0	6,234	6,336	0	24	24	0	0	61,7	53,4	0	9	5,1	0	11,1
10.05.2021	0,055	6,413	6,496	0	6,303	6,411	0	24	24	0	0	61,7	53,1	0	9	5,1	0	17,8
11.05.2021	0,053	6,311	6,397	0	6,202	6,313	0	24	24	0	0	61,6	53,1	0	9	5,1	0	19,7
12.05.2021	0,056	6,486	6,574	0	6,375	6,488	0	24	24	0	0	61,6	52,8	0	9	5,1	0	19,2
13.05.2021	0,046	5,941	6,033	0	5,839	5,953	0	24	24	0	0	61,4	53,6	0	9	5,1	0	9,9
14.05.2021	0,049	6,071	6,164	0	5,967	6,082	0	24	24	0	0	61,5	53,4	0	9	5,1	0	10,6
15.05.2021	0,051	6,19	6,277	0	6,084	6,195	0	24	24	0	0	61,4	53,1	0	9	5,1	0	10
16.05.2021	0,053	6,201	6,271	0	6,094	6,19	0	24	24	0	0	61,6	52,8	0	9	5,1	0	12,5
17.05.2021	0,049	6,167	6,249	0	6,062	6,167	0	24	24	0	0	61,3	53,2	0	9	5,1	0	14,5
18.05.2021	0,048	5,964	6,038	0	5,862	5,958	0	24	24	0	0	61,5	53,4	0	9	5,1	0	11,4
19.05.2021	0,047	6,068	6,161	0	5,965	6,08	0	24	24	0	0	61,3	53,5	0	9	5,1	0	10,4
20.05.2021	0,063	6,632	6,711	0	6,517	6,625	0	24	24	0	0	62	52,4	0	9	5,1	0	-
21.05.2021	0,051	6,134	6,211	0	6,029	6,13	0	24	24	0	0	61,6	53,1	0	9	5,1	0	14
22.05.2021	0,047	5,944	6,029	0	5,842	5,949	0	24	24	0	0	61,4	53,5	0	9	5,1	0	-
23.05.2021	0,051	6,095	6,183	0	5,99	6,102	0	24	24	0	0	61,6	53,2	0	9	5,1	0	-
Итого:	3,366	255,149	256,212	0	250,468	253,183	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,366																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	152,499	7712,865	7588,934	0	7549,215	7504,671	0	16140,53	0
23.05.2021	155,866	7968,016	7845,15	0	7799,681	7757,852	0	16860,53	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 12:58:25