

# #25025#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 3, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 4503  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1546144  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,046	5,9	5,992	5,799	5,912	24	24	0	0	61,4	53,5	9	5,1	16
25.05.2021	0,051	6,004	6,09	5,9	6,01	24	24	0	0	61,6	53,1	9	5,1	-
26.05.2021	0,061	6,288	6,369	6,178	6,288	24	24	0	0	62,2	52,4	9	5,1	-
27.05.2021	0,058	6,329	6,414	6,22	6,332	24	24	0	0	61,8	52,6	9	5,1	-
28.05.2021	0,05	6,053	6,145	5,949	6,063	24	24	0	0	61,4	53,1	9	5,1	11
29.05.2021	0,053	6,223	6,308	6,116	6,226	24	24	0	0	61,5	52,9	9	5,1	12,3
30.05.2021	0,051	6,015	6,105	5,911	6,025	24	24	0	0	61,7	53,1	9	5,1	-
31.05.2021	0,045	5,766	5,863	5,667	5,785	24	24	0	0	61,4	53,5	9	5,1	16
01.06.2021	0,052	6,12	6,209	6,015	6,128	24	24	0	0	61,5	53	9	5,1	-
02.06.2021	0,052	6,042	6,132	5,937	6,052	24	24	0	0	61,6	53	9	5,1	-
03.06.2021	0,051	6,008	6,095	5,905	6,016	24	24	0	0	61,6	53,1	9	5,1	15
04.06.2021	0,052	5,931	6,014	5,828	5,936	24	24	0	0	61,8	52,9	9	5,1	-
05.06.2021	0,048	6,084	6,17	5,981	6,089	24	24	0	0	61,1	53,1	9	5,1	13,4
06.06.2021	0,045	5,857	5,949	5,758	5,87	24	24	0	0	61,3	53,4	9	5,1	22
07.06.2021	0,055	6,446	6,532	6,336	6,448	24	24	0	0	61,4	52,7	9	5,1	-
08.06.2021	0,053	5,774	5,854	5,673	5,778	24	24	0	0	62	52,8	9	5,1	18,8
09.06.2021	0,049	5,87	5,954	5,77	5,876	24	24	0	0	61,5	53,1	9	5,1	21
10.06.2021	0,045	6,165	6,251	6,061	6,168	24	24	0	0	60,7	53,4	9	5,1	-
11.06.2021	0,053	5,833	5,91	5,731	5,833	24	24	0	0	61,9	52,6	9	5,1	-
12.06.2021	0,047	5,775	5,857	5,677	5,78	24	24	0	0	61,4	53,2	9	5,1	-
13.06.2021	0,048	5,761	5,844	5,662	5,767	24	24	0	0	61,5	53	9	5,1	-
14.06.2021	0,049	5,626	5,704	5,529	5,629	24	24	0	0	61,9	53	9	5,1	-
15.06.2021	0,054	5,951	6,034	5,848	5,956	24	24	0	0	61,8	52,7	9	5,1	-
16.06.2021	0,049	5,765	5,851	5,666	5,774	24	24	0	0	61,6	53	9	5,1	-
17.06.2021	0,043	5,541	5,629	5,446	5,554	24	24	0	0	61,3	53,6	9	5,1	-
18.06.2021	0,054	5,818	5,897	5,716	5,821	24	24	0	0	62	52,7	9	5,1	-
19.06.2021	0,054	5,826	5,896	5,725	5,82	24	24	0	0	62,1	52,7	9	5,1	-
20.06.2021	0,049	5,558	5,64	5,462	5,566	24	24	0	0	61,8	53	9	5,1	-
21.06.2021	0,044	5,495	5,582	5,401	5,508	24	24	0	0	61,4	53,4	9	5,1	-
22.06.2021	0,051	5,746	5,821	5,647	5,747	24	24	0	0	61,6	52,6	9	5,1	-
23.06.2021	0,041	6,025	6,117	5,925	6,036	24	24	0	0	60,2	53,3	9	5,1	-
Итого:	1,553	183,595	186,228	180,439	183,793	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,553													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2021	155,866	7968,016	7845,15	7799,681	7757,852	16860,53	0
23.06.2021	157,421	8151,61	8031,376	7980,119	7941,645	17604,53	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
29.06.2021 12:56:46