

# #25009#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 3, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 4503  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1546144  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,013	3,062	3,129	3,005	3,076	24	24	0	0	64,4	60,2	9	5,1	-
25.05.2022	0,014	3,208	3,277	3,147	3,223	24	24	0	0	64,6	60,2	9	5,1	-
26.05.2022	0,015	3,08	3,151	3,022	3,1	24	24	0	0	64,5	59,8	9	5,1	-
27.05.2022	0,027	3,935	4,01	3,858	3,944	24	24	0	0	65,7	58,6	9	5,1	-
28.05.2022	0,024	3,794	3,867	3,721	3,805	24	24	0	0	65,2	58,8	9	5,1	-
29.05.2022	0,011	3,019	3,111	2,963	3,059	24	24	0	0	64,3	60,8	9	5,1	-
30.05.2022	0,025	3,551	3,626	3,482	3,568	24	24	0	0	65	58,1	9	5,1	-
31.05.2022	0,015	3,293	3,38	3,231	3,324	24	24	0	0	64,7	60,1	9	5,1	-
01.06.2022	0,019	3,278	3,362	3,216	3,307	24	24	0	0	64,6	58,8	9	5,1	-
02.06.2022	0,018	3,314	3,397	3,252	3,343	24	24	0	0	65,1	59,5	9	5,1	-
03.06.2022	0,026	3,518	3,597	3,449	3,54	24	24	0	0	65,2	57,8	9	5,1	-
04.06.2022	0,021	3,257	3,338	3,196	3,285	24	24	0	0	64,6	58	9	5,1	-
05.06.2022	0,01	3,019	3,121	2,962	3,067	24	24	0	0	64,2	60,9	9	5,1	-
06.06.2022	0,024	3,449	3,534	3,383	3,478	24	24	0	0	65,2	58,2	9	5,1	-
07.06.2022	0,013	2,783	2,873	2,731	2,826	24	24	0	0	64,3	59,5	9	5,1	-
08.06.2022	0,015	2,744	2,843	2,693	2,797	24	24	0	0	64,2	58,8	9	5,1	-
09.06.2022	0,013	2,825	2,911	2,772	2,863	24	24	0	0	64,4	59,8	9	5,1	-
10.06.2022	0,014	2,818	2,904	2,765	2,855	24	24	0	0	64,4	59,6	9	5,1	-
11.06.2022	0,02	3,122	3,207	3,063	3,156	24	24	0	0	65	58,6	9	5,1	-
12.06.2022	0,014	2,911	3,011	2,855	2,96	24	24	0	0	64,7	59,9	9	5,1	-
13.06.2022	0,021	3,073	3,161	3,017	3,112	24	24	0	0	64,2	57,5	9	5,1	-
14.06.2022	0,023	3,4	3,491	3,336	3,436	24	24	0	0	64,9	58,2	9	5,1	-
15.06.2022	0,017	2,888	2,981	2,834	2,934	24	24	0	0	64,5	58,7	9	5,1	-
16.06.2022	0,014	2,806	2,903	2,753	2,855	24	24	0	0	64,3	59,4	9	5,1	-
17.06.2022	0,015	3,053	3,148	2,995	3,097	24	24	0	0	64,8	59,9	9	5,1	-
18.06.2022	0,017	2,776	2,867	2,725	2,821	24	24	0	0	64,5	58,2	9	5,1	-
19.06.2022	0,015	2,857	2,949	2,803	2,901	24	24	0	0	64,5	59,4	9	5,1	-
20.06.2022	0,023	3,489	3,584	3,423	3,526	24	24	0	0	65,1	58,6	9	5,1	-
21.06.2022	0,012	2,75	2,851	2,699	2,804	24	24	0	0	63,9	59,6	9	5,1	-
22.06.2022	0,015	2,796	2,895	2,744	2,848	24	24	0	0	64	58,7	9	5,1	-
23.06.2022	0,02	2,982	3,091	2,927	3,041	24	24	0	0	64,8	58,1	9	5,1	-
Итого:	0,543	96,85	99,57	95,022	97,951	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,543													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2022	232,211	11855,09	11736,865	11606,75	11607,902	25609,43	0
23.06.2022	232,75	11951,941	11836,438	11701,774	11705,854	26353,43	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.06.2022 8:12:54