

#25024#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 3, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 4503
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1546144
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,4	22,4	9	5,1	-
25.07.2021	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,9	22	9	5,1	-
26.07.2021	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,3	21,7	9	5,1	-
27.07.2021	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,8	21,6	9	5,1	-
28.07.2021	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,4	21,5	9	5,1	-
29.07.2021	0	0,001	0,001	0,001	0,001	24	24	0	0	18,7	19,1	9	5,1	-
30.07.2021	0	0,025	0,025	0,025	0,025	24	24	0	0	22,5	20,1	9	5,1	-
31.07.2021	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,2	20,2	9	5,1	-
01.08.2021	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,1	20,1	9	5,1	-
02.08.2021	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20	20	9	5,1	-
03.08.2021	0,004	17,086	17,321	17,04	17,271	24	24	0	0	25,8	25,7	9	5,1	-
04.08.2021	0,023	6,932	7,084	6,814	6,974	24	24	0	0	61	57,7	9	5,1	-
05.08.2021	0,019	5,132	5,217	5,042	5,134	24	24	0	0	62,3	58,5	9	5,1	-
06.08.2021	0,024	6,051	6,146	5,943	6,048	24	24	0	0	62,6	58,6	9	5,1	-
07.08.2021	0,014	5,43	5,534	5,335	5,442	24	24	0	0	62,1	59,6	9	5,1	-
08.08.2021	0,017	5,568	5,672	5,471	5,581	24	24	0	0	62,1	59,1	9	5,1	-
09.08.2021	0,013	5,538	5,642	5,441	5,549	24	24	0	0	62	59,6	9	5,1	-
10.08.2021	0,022	5,563	5,661	5,466	5,572	24	24	0	0	62,2	58,3	9	5,1	-
11.08.2021	0,014	5,325	5,429	5,233	5,34	24	24	0	0	61,9	59,3	9	5,1	-
12.08.2021	0,02	5,634	5,735	5,535	5,643	24	24	0	0	62,2	58,7	9	5,1	-
13.08.2021	0,025	5,685	5,784	5,584	5,694	24	24	0	0	62,4	57,9	9	5,1	-
14.08.2021	0,02	5,559	5,655	5,461	5,564	24	24	0	0	62,4	58,8	9	5,1	-
15.08.2021	0,026	5,588	5,678	5,489	5,589	24	24	0	0	62,6	57,9	9	5,1	-
16.08.2021	0,017	5,257	5,348	5,165	5,262	24	24	0	0	61,9	58,8	9	5,1	-
17.08.2021	0,013	5,392	5,49	5,298	5,4	24	24	0	0	61,9	59,5	9	5,1	-
18.08.2021	0,012	5,598	5,702	5,5	5,608	24	24	0	0	62,1	60,1	9	5,1	-
19.08.2021	0,031	5,889	5,975	5,784	5,883	24	24	0	0	62,5	57,2	9	5,1	-
20.08.2021	0,013	5,333	5,429	5,24	5,339	24	24	0	0	62	59,6	9	5,1	-
21.08.2021	0,012	5,354	5,451	5,263	5,363	22,4	22,4	0	0	61,5	59,3	9	5,1	-
22.08.2021	0,013	7,427	7,53	7,301	7,407	24	24	0	0	61,2	59,5	9	5,1	-
23.08.2021	0,023	5,791	5,885	5,689	5,791	24	24	0	0	62,3	58,3	9	5,1	-
Итого:	0,375	131,158	133,394	129,12	131,48	742,4	742,4	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,375													

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742,4

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2021	158,59	8303,883	8186,034	8129,841	8094,284	18324,31	0
23.08.2021	158,966	8435,039	8319,428	8258,961	8225,765	19066,71	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2021 14:58:26